



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Teklif No: 2019/4570

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

01/08/2019 TARİHİ, SAAT **14:00** 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

NEM ALMA CİHAZI (ARŞİV)

1,00 ADET

İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ

TEL : 0232 4123947

FAX :0232 4122427

E MAİL : elcin.eris@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* ÖDEMELER 30 GÜNDÜR.

TEKNİK ŞARTNAME

1791 NEM ALMA CİHAZI (ARŞİV)

1. Nem alma cihazı duvar tipi yada tavan tipi olacaktır. Kapasite 45 m² / 110 m³ odanın nemini alacak şekilde seçilmeli.
2. 230 V (50 Hz) ile çalışmalıdır. Güç tüketimi en çok 0,345 kW olmalıdır.
3. Nem ve küf mantarı oluşumuna karşı etkin koruma sağlamalıdır. Çift filtre sistemi olmalı Karbon + yıkanabilir filtresi olmalıdır.
4. Cihaz ayarlanabilir bir higrostatı sahip olmalıdır. Bunun sayesinde hava neminin sürekli olarak kontrol edilmesi sağlamalıdır. Daha önceden ayarlanan hava nemi aşıldığı takdirde cihaz otomatik olarak kendini etkinleştirir. İstenilen hava nemine ulaşıldığında cihaz tekrar otomatik olarak kapanmalıdır. İçine yerleştirilen sensör hava nemini doğru olarak tespit edebilmesi için, cihaz kapanana kadar bir fan sürekli olarak çalışmalıdır
5. Kullanıcıya istenilen oda neminin kolay ve rahatça ayarlanabilmesini sağlayan dijital ekranı olmalıdır.
6. Kademeli fan seçimi olmalı dijital göstergesi olmalı.
7. Hava debisi: en az 130 m³/saat, Nem alma kapasitesi(30 C ve %80 Bağıl Nemde) minimum.: 20 lt/ 24 h saat olmalıdır.
8. Uygun olduğu minimum oda büyüklüğü/kapasitesi: 110 m³ olmalıdır.
9. Ses seviyesimaksimum : 43 dB (A) olmalıdır.
10. Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35°C . Çalışma aralığı, nem: %30 - %80 bağıl nem olmalıdır.
11. Soğutucu gaz olarak R134 a ve R600 kullanılmış olmalıdır.
13. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE /VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir
14. Cihaz yaklaşık ölçüleri genişlik en çok 367 mm x derinlik en çok 246 mm x yükseklik en çok 582 mm olmalıdır. Daha büyük ölçüler için, kullanım yeri boyutları da göz önüne alınarak uygunluk verilebilir.
15. Üretici firma, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı ISO9001:2000, ISO14001 ve OHSAS18001 sertifikalarıyla Kaliteli Sistem Yönetimini benimsemiş olduğunu belgelendirmelidirler
16. Ürün 2 yıl bakım onarım garantisinde olmalıdır. Üretici firma Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve/veya Garanti Belgesini idareye sunmalıdır
17. İdare garanti süresi sonrası firma ile bakım anlaşması yapmak ister ise garanti süresi sonu yapılacak anlaşmada yıllık bakım onarım anlaşma bedeli parça dahil %5, parça hariç %3 ü geçmeyecektir.
18. Satıcı/Uygulamacı firma TSE standartlarına uygun montaj yaptığını ve hizmet verdiğini TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ ile belgelendirmelidir
19. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az 2 yıl geçerli GARANTİ BELGESİ ve en az 10 yıl geçerli SERVİS HİZMETİ VERME VE YEDEK PARÇA BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ verecektir
20. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.
21. İzmir ili Büyükşehir belediyesi sınırlarında en az 1 adet tam yetkili servisi, Ege Bölgesi Sınırları içinde en az iki Yetkili Satıcı ve Teknik Servis Şubesi Bulunmalıdır
22. Yetkili servis arıza bildiriminden sonra 3 takvim günü içinde cihaza müdahale edecek ve en geç 30 takvim günü içinde bütün fonksiyonlarıyla cihazı çalışır hale getirecektir. Arızanın devam ettiği günler garanti süresinden sayılmayacak ve belirtilen süreyi aşan her gün için oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır

Prof. Dr. Fatih DERİNGÖR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hast. ve Hematoloji Uzm.
Bilgi No: 8337
İç Hast. Tescil No: 34662
Hematoloji Tescil No: 4683

Öğr. Gör. M. Yücel KORSACILAR