



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20227671

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 25/11/2022 TARİHİ, SAAT 11:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	IP ALAN PING ATAN COK FONKSİYONLU LAN KABLO TEST CİHAZI	1,00	ADET
2	RCD (KACAK AKIM ROLESİ) TEST CİHAZI	1,00	ADET

TEKLİF NO : 20227671
NOT : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1386.000	IP ALAN PING ATAN COK FONKSIYONLU LAN KABLO TEST CİHAZI	ADET	1
441.1394.000	RCD (KACAK AKIM ROLESİ) TEST CİHAZI	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10762) IP ALAN PING ATAN COK FONKSIYONLU LAN KABLO TEST CİHAZI

Açıklama : IP ALAN PING ATAN COK FONKSIYONLU LAN KABLO TEST CİHAZI

1. TDR teorisi cat5e, cat6 ve cat7 kablo, coaxil kablo, telefon kablosu uzunluğunu ölçmelidir.
2. PoE fonksiyonu:Hangi pimlerin güç sağladığını ve ne kadar voltaj olduğunu tespit etmelidir.
3. Ağ performansını, veri paketini,minimum ve maksimum zamanı test etmek için PING fonksiyonu ve IP alma özelliği olmalıdır.
4. Bilinmeyen kablolar arasında izolasyonu soymadan hedeflenen kabloyu test etme ve bulma özelliği olmalıdır.
5. Kablo testi types STP/UTP 5E,6E ağ, telefon, koaksiyel kablo özelliği olmalıdır.
6. Maks wiremap1000 m mesafesi.Maks tracing1000m mesafesi.Maks Kablo uzunluğu 1000 m. Min Kalibrasyon mesafesi 50 m olmalıdır.
7. RJ11, RJ45, PING/POE, BNC konektörlerle uyumlu olmalıdır.
8. Port Finder ve sesli kablo bulma (TONE)özelliği olmalıdır.Kablo harita göstergesi LCD olmalıdır.
9. Şarj adaptörü,pil ve gerekli kablolar takım olarak verilmelidir.
10. Teknik şartname minimum özellikleri kapsamaktadır.Bu teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen özellikler asgari olup şartnamedeki teknik özellikler sağlanmak şartıyla daha üst özelliklere sahip ürünler teklif edilebilir.
11. Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

K.K

(10499) RCD (KACAK AKIM ROLESİ) TEST CİHAZI

Açıklama : RCD (KACAK AKIM ROLESİ) TEST CİHAZI

1. Bu cihazla topraklama, izolasyon, süreklilik, loop, PSC (kısa devre akımı), PFC (muhtemel kaçak akım), RCD (kaçak akım rölesi testi), voltaj, frekans ve faz sırası ölçümü yapılacaktır.
2. Cihazın Loop Test (çevrim empedansı) fonksiyonunda Anti Trip Teknolojisine (ATT) sahip olmalıdır. Loop Test fonksiyonu biri hassas ölçüm fonksiyonu (ATT olmadan) diğeri ATT özelliğine sahip 2 ayrı ölçüm fonksiyonu olmalıdır.
3. Cihaz 3 kutuplu 2 kazıklı ölçüm ve ayrıca prizden (loop empedans yöntemi ile) topraklama direnci ölçümü yapabilmelidir. Ek olarak 2 telli ve 3 telli ölçüm ile panodan ölçüm imkanı sağlamalıdır.
4. Cihaz PAT (elektriksel güvenlik testi) testinin yanı sıra SPD yani varistör içeren gerilim koruma cihazlarının da testlerini sağlamalıdır.
5. Cihaz AC, A, F, B, EV ve değişken tiplerde RCD?lerde ölçüm yapabilmelidir. Kaçak akım rölesi test fonksiyonunda 10/30/100/300/500/1000mA?lik akım kademelerine sahip olmalıdır.
6. Kaçak akım testlerinde Uc dokunma gerilimi test fonksiyonunu sağlamalıdır.

7. Cihaz RCD (kaçak akım) testinde manuel olarak tek tek test yapabildiği gibi (1/2 x 1 x 5) otomatik olarak da testlerin tamamını yapabilmelidir. Rampa test fonksiyonunda 10/30/100/500mA sigortaların açma akımını test edebilmelidir.
8. 3 kutuplu topraklama direnci ölçümünde 20/200/2000? kademelerine sahip olmalıdır.
9. Loop Empedans fonksiyonunda, Prizden PSC (beklenen kısa devre akımı) L-N arasında test yaparak sistemin çekeceği muhtemel kısa devre akımını göstermelidir.
10. Loop Empedans fonksiyonunda PFC (muhtemel hata akımı) modunda test yaparak L-PE arasında sistemin çekeceği muhtemel hata akımını göstermelidir.□
11. Bluetooth bağlantısı sağlamalıdır.
12. Cihaz yanında ana test probu, uzatılmış test probu, dağıtım panosu test probu sigortası, toprak test problemleri ve yardımcı toprak çubukları, test probu taşıma torbası, taşıma çantası, Türkçe kullanma kılavuzu ve pilleri ile beraber teslim edilmelidir.
13. Uyumlu olması gereken standartlar: IEC61010-1, CAT III 600V, CAT IV 300V, IEC61557-1,2,3,4,5,6,7,10.
14. 3.5 inçlik nokta matrixli LCD renkli ekranı olmalıdır.
15. 1000 veriyi hafızaya alma özelliği bulunmalıdır

B.E