



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

23/06/2022 09:10:43

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20224113

23/06/2022 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

30/06/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARIÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	PARATONER KAPSAMA ALANI OLCUMU VE PROJELENDİRME HİZMETİ	1,00	ADET

Teklif No : 20224113

Ödeme Süresi :

Not : ÖDEME VADESİ 90 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : MELİKE ÖZYAMAN

TEL : 4122412

E-MAIL : melike.kucukel@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

ÖDEME VADESİ 90 GÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0428.000	PARATONER KAPSAMA ALANI OLCUMU VE PROJELENDİRME HİZMETİ	1
--------------	---	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10568) PARATONER KAPSAMA ALANI OLCUMU VE PROJELENDİRME HİZMETİ

Açıklama :

- İŞİN TANIMI :** Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine ait 9 adet paratonerin (ekte mahal listesi verilen) koruma alanları yarıçaplarını hesaplanması ve projelerinin hazırlanması
- İş kapsamında teklifte bulunacak firmaların ; E.M.O (Elektrik mühendisleri odası) na kayıtlı olmaları, Elektrik tesislerinde 1KV altı ve 1KV üstü topraklamalar yetkilendirme belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
- Yüklenici, Hastane bünyesindeki yapıların yıldırım risk analizlerini yaparak Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği TS-EN 62305-2 yönetmeliğine göre mevcut paratonerlerin koruma seviyelerinin yeterlilik durumlarını rapor halinde idareye sunacaktır.
- Yapılacak olan paratoner etki alanı hesap tabloları ve mimari üzerinde korunan alanları gösteren etki alanı projeleri her paratoner için ayrı dosyalanıp idareye sunulacaktır.
Paratoner kapsama alanı projesi EMO onaylı veya akredite bir kurum tarafından onaylatılarak idareye teslim edilecektir.

BİROL ECE