



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226485

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/09/2022 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	12V 120 AH JENERATOR AKUSU	2,00	ADET
---	----------------------------	------	------

TEKLİF NO : 20226485
NOT : ÖDEME VADESİ 60 GÜNDÜR. MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ : SEVGİ YİĞİT
TEL : 2324122409
E-MAIL : sevgi.yigit@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

067.1881.000	12V 120 AH JENERATOR AKUSU	ADET	2
--------------	----------------------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11038) 12V 120 AH JENERATOR AKUSU

Açıklama : 12V 120 AH JENERATOR AKUSU

1. Aküler tam kapalı bakımsız tip sulu akü olmalıdır.
2. Jeneratörün çalışmasını sağlamak ve kumanda panosu üzerinde mevcut devrelerin her türlü besleme gerilimlerini karşılamak amacı ile start aküsü kullanılmalıdır.□
3. Akülerin kutup başları paslanmaz metalden ve çekilecek maksimum akıma dayanıklı olmalıdır
4. Akülerin dış kutusu tamamen kapalı ve asit, patlamaya ve dış darbelere karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Aküler çevreye zarar vermeyen asit sızdırmaz özellikte olmalıdır.
6. Aküler her pozisyonda çalışabilme özellikte olmalıdır.
7. Akünün, -20°C ile + 40°C arasında motoru arka arkaya en az 5 defa çalıştırabilecek kapasite ve özellikte olması gerekmektedir.
8. Akülerin üretim tarihi 6 ayı geçmemiş olmalıdır.
9. TSE, CE belgesi olmalıdır.
10. Aküler en az 2 yıl garantili olmalıdır

B.E