



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

06/09/2022 15:34:36

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20226030

06/09/2022 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

09/09/2022 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKI
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HEMSİRE ÇAĞRI SİSTEMİ	1,00	ADET
---	-----------------------	------	------

Teklif No : 20226030

Ödeme Süresi :

Not : ÖDEMELER 60 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0003S

TEKNİK ŞARTNAME

10944 KABLOLU HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1-Tanım

1.1. Hemşire Çağrı Sistemi, hastaların; hasta odalarından, Wc(banyo) ve acil müdahale odalarından hemşirelere çağrı yapabilmesini. bu çağrıların adreslerinin servis desklerinde bulunan "Hemşire Çağrı Panellerine? iletilmesini sağlayacak tüm ekipmanın, aksesuar ve malzemelerin çalışır durumda teslimini kapsayan bir sistem olmalıdır. Sistem kablolu altyapıya sahip olmalıdır.Hemşire çağrı sistemi:

1.2. 50 adet yatak başı ünitesi ve el seti,

1.3. 6 adet wc ünitesi, kapı lambası ve ipli butonu,

1.4. 1 adet hemşire çağrı paneli, oluşmalıdır

2. Amaç

2.1. Hemşire Çağrı Sisteminin amacı, hastane kemoterapi bölümünde hasta yataklarından hastaların hemşire veya sağlık personeline ihtiyaç duyması halinde bulunduğu noktadaki çağrı butona basarak veya ipi çekerek servis hemşiresini veya personeli çağırması için kurulmuş bir sistem olmalıdır.

3. Kapsam

3.1. Hemşire Çağrı Sistemi yukarıda tanımlanan özelliklere sahip işleri yapmak için tasarlanmış, hemşire çağrı sistemi yatak başı çağrı butonu, kapı üstü lambası çağrı paneli el setinden oluşur.

4. Hemşire Çağrı Paneli

4.1. Çağrı paneli çağrı anında sesli uyarı yapmalı ve gerekli zamanlarda ses uyarısı açılıp kapatılabilir. Normal çağrılarda belirli aralıklarda çağrı sonlandırılana kadar sesli ikaz vermelidir. Yatak numarasını sekansiyel olarak çağrı sonlandırılana kadar sesli ikaz vermelidir. Çağrı paneli tanımlamaları, değişimleri ve yönlendirmeleri hiçbir düzeneğe gerek olmaksızın kendi üzerinden yapılmalıdır. Yeni tanımlama veya silme yetkili hastane personeli tarafından yapılabilir olmalıdır. Hemşire çağrı panelinde gelen çağrıları gösteren en az. dört hane karakter ve en az 3 satır gösterge bulunmalıdır. Gösterge yapısı rakam ve harfleri gösterebilecek yapıda olmalıdır.

5. Yatak Başı Çağrı Ünitesi

5.1. Hasta çağrı ünitesi farklı tasarımda üretilmiş olmalı mevcut aydınlatma anahtarlarından ayırt edilebilir olmalıdır. Hasta çağrı ünitesi üzerinde hemşire çağrı butonu kırmızı büyük olmalı. İptal butonu yeşil ve daha küçük bir buton olarak tasarlanmış olmalıdır. Hasta çağrı ünitesi ABS plastikten yapılmış olmalı darbelere çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır. adres modülü RJ 45 soket ile cat 6 kablo ile haberleşmelidir. Yatak başından iptal butonuna basarak çağrı panelindeki alarmı silebilmelidir. Sıva üstü montaja uygun olmalıdır

6. El Seti Çağrı Ünitesi

6.1. Kablolu el terminali, hasta yatakbaşı ünitesine rj45 tipi soket ile bağlanmalı, -Kolayca takılıp sökülmesi ve çekmelere karşı kilit sistemli olmalıdır. Kablo boyu 140 cm?den kısa olmamalı

7. Kapı Üstü Uyarı Lambası

7.1. Kapı üstü uyarı lambası ünitesi ABS plastikten yapılmış, darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı olmalıdır

8. WC Banyo Çağrı Ünitesi

8.1. Wc/Banyo ipli çağrı butonu rutubetli alanlarda kullanıma uygun yapıda olmalı, nemden etkilenmemelidir. Çalışmada ise ipin çekilmesiyle çağrı sinyali üreterek hemşire çağrı panosunda oda numarası ve belirlenen harf olarak görülmelidir. Darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve ip boyu 70 cm? den az olmamalıdır. WC/Banyo ipli çağrı butonu üzerinde acil yardım için ip çekiniz.?? ibaresi olmalıdır. Hijyenik açıdan membran etiketli olmalıdır odada adres modülü RJ 45 soket ile cat 6 kablo ile haberleşmelidir

9. Garanti

9.1. Hastane çağrı sistemi en az 2 yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalıdır. Garanti kapsamı içerisinde oluşan arızalara en fazla 2 işgünü içerisinde müdahale edilecek ve arıza müdahaleyi takiben en geç 5 işgünü içerisinde giderilmiş olacaktır. Garanti kapsamı içerisindeki arızalarda çağrı sistemi parçaları ücretsiz olarak değiştirilecektir

SORUMLU HEMŞİRE

Neriman Goner

TEKNİKER

Özgür GELİK

Naciye AYAN
Endüstri Mühendisi