



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

02/10/2023 00:00:00

Teklif No: 20235553

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN **06/10/2023 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR**
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU

MİKTAR

1	OZEL YATAK AYRIM PERDESİ (RAYI) YAPIMI	720,00	METRE
---	--	--------	-------

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20235553

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20235553 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL :

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

563.0033.001	OZEL YATAK AYRIM PERDESİ (RAYI) YAPIMI	METRE	720
--------------	--	-------	-----

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK OZELLIKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(2929) OZEL YATAK AYRIM PERDESİ (RAYI) YAPIMI

Açıklama : OZEL YATAK AYRIM PERDESİ (RAYI) YAPIMI

1. Perde kızıağı L şeklinde olmalıdır. Kızak L dönüşü ¼ daire şeklinde olmalıdır ve dönüş kızak profiline şekil verilmek suretiyle yapılmış olmalıdır. Dönüş ek(ilave) profiller ile yapılmamalıdır.Perde ray profili alüminyum 17*3*24 mm boyutlarında H şeklinde olmalıdır
2. Perde kızıağı örneğin 340*240 cm, 240*150 cm, 260*210 cm, 280*260 cm gibi boyutlarda olabilmektedir. Ray ölçüleri firma tarafından net olarak alınacaktır. Raylar metre bazında döşenilen miktar kadar ödeme yapılacaktır. Raylarda oluşacak fireler ölçü hesabına katılmayacaktır.
3. Perde ray makaraları metal ve tekerlekli olmalıdır. Perdenin raylardan kolay şekilde çıkabilmesi için metal klipsleri olmalıdır. Perde rayı boyunca minimum 15 cm de bir olacak şekilde ray makarası takılacaktır.
4. Perdenin istenildiğinde toplu olarak durması için duvar bağlantısı olacaktır.
5. Perde rayları idarenin göstereceği yere takılarak kullanılabilir durumda teslim edilecektir.
6. Ray bitişlerinde bitiş tapası olmalıdır.

A.T