



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20234215

İLAN

26/07/2023 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **28/07/2023 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BAYRAM ŞAKAR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 YANGIN HIDRANTI BAKIM YAPILMASI VE DİZEL JENERATORUNUN DEVREYE ALINMASI	1,00 ADET	Atölyeler Arkası Yangın Hidrantı İçin

Marka/Model /Seri No : \*

Arıza No : \*

TEKLİF NO 20234215

ÖDEME SÜRESİ

NOT : ÖDEME VADESİ 90 GÜNDÜR

MÜRACAT : CEREN KURT

E\_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL :

FAX : (0 232 ) 412 24 27 – 412 21 93

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### ÖDEME VADESİ 90 GÜNDÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0475.000	YANGIN HIDRANTI BAKIM YAPILMASI VE DİZEL JENERATORUNUN DİADET	1
--------------	---	---

#### 1.GENEL ÖZELLİKLER

#### 2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

#### (11872) YANGIN HIDRANTI BAKIM YAPILMASI VE DİZEL JENERATORUNUN DEVREYE ALINMASI

##### Açıklama :

1. Hastanemiz bünyesinde bulunan yangın deposu için kullanıma hazır yangın hidrant pompalarının devreye alınması işi.
2. Bir adet dizel pompa,bir adet elektrikli pompa,bir adet jakej pompa bulunmakta tüm sistem çalışır vaziyette idare teslim edilecektir.
3. Yangın yönetmeliğine uygun çalışma şartları sağlanacak şekilde ve eksiksiz teslim edilecektir.
4. Mevcut sistemin yetkili servisi tarafından devreye alınarak tutanaklanacaktır.
5. Sistem yetkili servis tarafından 2 yıl garantili olacaktır.

AHMET LEVENT YAZICI