



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235399

İLAN

21/09/2023 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **22/09/2023 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	SOGUK SU HIDRAFOR BAKIM ONARIMI	3,00 ADET	03.Blok -1.Kat Hidrofor için
---	---------------------------------	-----------	------------------------------

Marka/Model /Seri No : CANSU POMPA

Arıza No : 417375

TEKLİF NO 20235399

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20235399 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL :

FAX : (0 232) 412 24 27 – 412 21 93

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0482.000	SOGUK SU HIDRAFOR BAKIM ONARIMI	ADET	3
--------------	---------------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11961) SOGUK SU HIDRAFOR BAKIM ONARIMI

Açıklama : SOGUK SU HIDRAFOR BAKIM ONARIMI

1. Hastanemiz soğuk su şebeke hattı dik milli 3 adet pompa tamiri ve kollektör ile beraber ekipman yenileme işidir.
2. Hidrafor sistemine ait 3(üç) adet dik milli pompa bakımı ve tamiri yapılacaktır.
3. Sistem emme ve basma kollektörü yenilenecektir.
4. Emme ve basma kollektörüne ait manaometre ,basınç sensörleri ve transmitter yenilenecektir.
5. Sisteme tüm çekvalf ve buna bağlı vanalar yenilenecektir.
6. İşleme başlamadan önce hidrafor sistemi firma tarafından yerinde görülecektir.
7. Montaj sırasında ürünlerde olacak deformasyonlar yükleniciye ait olup ürün yenisiyle değiştirilecektir. Nakliye, demontaj ve montaj yükleniciye aittir
8. Firma demontaj ve montaj sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.
9. Firma yapılacak işlem sırasında hastane idaresi tarafından görevlendirilmiş bir personel firma teknik personellerine tüm çalışmalarda refakat edecektir.
10. Firma yapılacak işlem sonrasında servis formu düzenleyecek ve bu servis formu sonrası işçilik ve malzemeden kaynaklı arızalardan dolayı en az 6 ay garanti verecektir.

A.Y