



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi

İLAN

02.01.2024

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR.

İLGİLENEN FİRMALARIN 08.01.2024 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR SON FİYAT TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) AŞAĞIDA BULUNAN İLETİŞİM ADRESLERİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

1- DİAFON SİSTEMİ

5 ADET

- Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 1 adet
- Doğumhane 1 adet
- Ameliyathane 3 adet

NOT : Tekliflerde marka ve model belirtilmelidir.

ÖDEMELER 90 GÜNDÜR. TEKNİK ŞARTNAMELER EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 0 232 412 39 45

E MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20235995 NO LU TEKLİF MEKTUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0305.000	DIAFON SİSTEMİ	ADET	1
--------------	----------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11833) DIAFON SİSTEMİ

Açıklama : sterilizasyon diafon

1. Görüntülü diafon sistemi Merkezi Sterilizasyon bölümündeki otomatik giriş kapısının kontrol ve güvenliği için tasarlanmış olmalıdır.
2. Sistemde otomatik ana giriş kapısının bir yanına uygun şekilde konulacak 1 adet kameralı dış ünitenin zil butonuna basıldığında görüntülü diafonun zili çalacak ve operatör isterse kapıdaki kişiyle görüşme yapıp, görüntüsünü görebilmeli ve isterse kapı açma tuşuna basıp otomatik kapıyı açabilmelidir. Ayrıca kullanıcı istediği zaman diafondan kapının görüntüsünü izleyebilmelidir.
3. Görüntülü diafon sistemi hastane idaresinin istediği bölgeye yerleştirilecektir.
4. Sistemin montajı sırasında kablolama duvar içine kablo kanalı dönecek ve sıva üstü kablo kanalı kullanılmayacaktır. Tüm kırılan duvarlar firma tarafından eski haline getirilip uygun olarak boyanacaktır.
5. Sistemin tüm kablolama(elektrik bağlantıları, uygun sigortayla elektrik panosuna montajı,gerektiğinde elektrik prizi ve hattı konulması vb. gerekli tüm donanım) ve işçiliği üstlenici firma tarafından yapılacaktır.
6. Sistem anahtar teslim olmalı ve her türlü üretim ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantisi olmalı ve garanti belgeleri ve tüm kablolama ve devre şemaları verilmelidir.Ayrıca 10 yıl parça desteği sağlanmalıdır.
7. Sistemi oluşturan kameralı dış ünitenin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir;
8. Dahili monitör 7 inc, LCD dokunmatik ekran 1024x600 çözünürlükte olmalıdır.Ekran dokunmatik ve kapasitif olmalıdır.3 adet dahilli monitör verilmelidir.
9. Dahili monitörlerde POE (48V) desteği olmalıdır.
10. Monitörler kendi arasında sınırsız haberleşebilmelidir.
11. Dahili monitörlerde ve dış kapı ünitelerinde Türkçe yazılım olmalıdır.
12. Dahili monitörde istenildiğinde 4 adet kamerayı izleme imkanı olmalıdır.
13. Dahili monitörlerden zil ve alarm sesi seçme ,sesi açma kapama ve ses tonu ayarlanabilmelidir.
14. Aynı yere birden fazla dahili monitör eklenebilir,uygun yerlerde de 2 monitör kullanılabilmelidir.
15. Dış kapı ünitesinin dahili kamera çözünürlüğü en az 2 MP çözünürlükte ve gece görüş özellikli olmalıdır.
16. Dahili monitör WİFİ özellikte olmalıdı, istenildiğinde mevcutta ki kablosuz ağa bağlanabilmelidir.
17. Monitörlerin üzerinde dokunmatik ekrandan kontrol ve ayrıca cevapla ve kilit açma butonu bulunmalıdır.
18. Monitör ve zil paneli POE (48Volt) çalışabilmelidir.
19. Kablolama CAT6 UTP kablo olmalıdır.
20. Sistem switchleri POE olmalı ve uplinkler 1000mpbs olmalıdır.POE switchler metal kasalı, POE çıkışları 15 watt olmalıdır.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/10/2023 15:57:33

20235995 NO LU TEKLİF MEKTUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0305.000	DIAFON SİSTEMİ	ADET	1
--------------	----------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11891) DIAFON SİSTEMİ

Açıklama : Farklı Kaydet ile otomatik olarak oluşturuldu *DOĞUMHANE*

- Görüntülü diafon sistemi doğumhane bölümündeki otomatik giriş kapısının kontrol ve güvenliği için tasarlanmış olmalıdır.
- Sistemde otomatik ana giriş kapısının bir yanına uygun şekilde konulacak 1 adet kameralı dış ünitenin zil butonuna basıldığında görüntülü diafonun zili çalacak ve operatör isterse kapıdaki kişiyle görüşme yapıp, görüntüsünü görebilmeli ve isterse kapı açma tuşuna basıp otomatik kapıyı açabilmelidir. Ayrıca kullanıcı istediği zaman diafondan kapının görüntüsünü izleyebilmelidir.
- Görüntülü diafon sistemi hastane idaresinin istediği bölgeye yerleştirilecektir.
- Sistemin montajı sırasında kablolama duvar içine kablo kanalı döşenecek ve sıva üstü kablo kanalı kullanılmayacaktır. Tüm kırılan duvarlar firma tarafından eski haline getirilip uygun olarak boyanacaktır.
- Sistemin tüm kablolama(elektrik bağlantıları, uygun sigortayla elektrik panosuna montajı,gerektiğinde elektrik prizi ve hattı konulması vb. gerekli tüm donanım) ve işçiliği üstlenici firma tarafından yapılacaktır.
- Sistem anahtar teslim olmalı ve her türlü üretim ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantisi olmalı ve garanti belgeleri ve tüm kablolama ve devre şemaları verilmelidir.Ayrıca 10 yıl parça desteği sağlanmalıdır.
- Sistemi oluşturan kameralı dış ünitenin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir;
- Dahili monitör 4.3 inc, LCD ekran 640x480 çözünürlükte olmalıdır.Ekran üzerindeki tuşlar dokunmatik olmalıdır.2 adet dahilli monitör verilmelidir.
- Dahili monitörlerde POE (24V) desteği olmalıdır.
- Monitorler kendi arasında sınırsız haberleşebilmelidir.
- Dahili monitörlerde ve dış kapı ünitelerinde Türkçe yazılım olmalıdır.
- Dahili monitörde istenildiğinde 4 adet kamerayı izleme imkanı olmalıdır.
- Dahili monitörlerden zil ve alarm sesi seçme ,sesi açma kapama ve ses tonu ayarlanabilmelidir.
- Aynı yere birden fazla dahili monitör eklenebilir,uygun yerlerde de 2 monitor kullanılabilir.
- Dış kapı ünitesinin dahili kamera çözünürlüğü en az 1.3 MP çözünürlükte ve gece görüş özellikli olmalıdır.
- Dahili monitörlerin uzaktan kapı kilidi açma desteği olmalıdır.
- Monitörlerin üzerinde dokunmatik ekrandan kontrol ve ayrıca cevapla ve kilit açma butonu bulunmalıdır.
- Monitor ve zil paneli POE (24Volt) çalışabilmelidir.
- Kablolama CAT6 UTP kablo olmalıdır.

Naciye Ayan



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

17/10/2023 15:58:22

20235995 NO LU TEKLİF MEKTUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0305.000	DIAFON SİSTEMİ	ADET	3
--------------	----------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11800) DIAFON SİSTEMİ

Açıklama : ameliyathane için düzenlenmiş hali

1. Görüntülü diafon sistemi ameliyathane bölümündeki otomatik giriş kapısının kontrol ve güvenliği için tasarlanmış olmalıdır.
2. Sistemde otomatik ana giriş kapısının bir yanına uygun şekilde konulacak 1 adet kameralı dış ünitenin zil butonuna basıldığında görüntülü diafonun zili çalacak ve operatör isterse kapıdaki kişiyle görüşme yapıp, görüntüsünü görebilmeli ve isterse kapı açma tuşuna basıp otomatik kapıyı açabilmelidir. Ayrıca kullanıcı istediği zaman diafondan kapının görüntüsünü izleyebilmelidir.
3. Görüntülü diafon sistemi hastane idaresinin istediği bölgeye yerleştirilecektir.
4. Sistemin montajı sırasında kablolama duvar içine kablo kanalı döşenecek ve sıva üstü kablo kanalı kullanılmayacaktır. Tüm kırılan duvarlar firma tarafından eski haline getirilip uygun olarak boyanacaktır.
5. Sistemin tüm kablolama(elektrik bağlantıları, uygun sigortayla elektrik panosuna montajı,gerektiğinde elektrik prizi ve hattı konulması vb. gerekli tüm donanım) ve işçiliği üstlenici firma tarafından yapılacaktır.
6. Sistem anahtar teslim olmalı ve her türlü üretim ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantisi olmalı ve garanti belgeleri ve tüm kablolama ve devre şemaları verilmelidir.Ayrıca 10 yıl parça desteği sağlanmalıdır.
7. Sistemi oluşturan kameralı dış ünitenin teknik özellikleri aşağıdaki gibidir;
8. Dahili monitör 4.3 inc, LCD ekran 640x480 çözünürlükte olmalıdır.Ekran üzerindeki tuşlar dokunmatik olmalıdır.1 adet dahilli monitör verilmelidir.
9. Dahili monitörlerde POE (24V) desteği olmalıdır.
10. Monitorler kendi arasında sınırsız haberleşebilmelidir.
11. Dahili monitörlerde ve dış kapı ünitelerinde Türkçe yazılım olmalıdır.
12. Dahili monitörde istenildiğinde 4 adet kamerayı izleme imkanı olmalıdır.
13. Dahili monitörlerden zil ve alarm sesi seçme ,sesi açma kapama ve ses tonu ayarlanabilmelidir.
14. Aynı yere birden fazla dahili monitör eklenebilir,uygun yerlerde de 2 monitör kullanılabilmelidir.
15. Dış kapı ünitesinin dahili kamera çözünürlüğü en az 1.3 MP çözünürlükte ve gece görüş özellikli olmalıdır.
16. Dahili monitörlerin uzaktan kapı kilidi açma desteği olmalıdır.
17. Monitörlerin üzerinde dokunmatik ekrandan kontrol ve ayrıca cevapla ve kilit açma butonu bulunmalıdır.
18. Monitor ve zil paneli POE (24Volt) çalışabilmelidir.
19. Kablolama CAT6 UTP kablo olmalıdır.

Naciye Ayan