



**DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**Uygulama ve Araştırma Hastanesi**  
**Döner Sermaye İşletmesi**

04/12/2024 00:00:00

Teklif No: 20247401

**İLAN**

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI YAPIM İŞ **TEKLİF ALMA SURETİYLE**

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **06/12/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR**

**EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI** TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

**ALIM KONUSU**

**MİKTAR**

ALIM KONUSU	MİKTAR
1 AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)	1,00 ADET

\*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKLİF NO : 20247401

ÖDEME SÜRESİ : 90

NOT : 20247401 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : PINAR ARISOY

E\_MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

TEL :

1/2

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

561.0136.000	AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)	ADET	1
--------------	--	------	---

### 1. GENEL ÖZELLİKLER

### 2. DETAY JENERİK OZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12750) AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)

Açıklama : AHSAP KAPI YAPILMASI (KASASI İLE BİRLİKTE)

- Projesine göre tek kanatlı 1. sınıf çam kerestesinden, temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklardan yapılan çatki arasına 20/32 mmlik çitalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 5 mm kontrplak, prese etmek suretiyle imal edilmiş olmalıdır.
- Kapı genişliği 800-900 mm aralığında, kapı yüksekliği 210-215 cm aralığında olacaktır. Kapı net ölçüsü firma tarafından yerinde alınacaktır.
- Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 30x45 mm ölçülerinde fingerjointli köknar ağacı olacaktır.
- Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler kullanılacaktır.
- Kanat lambasız şekilde(Amerikan tip) imal edilmiş olmalıdır. İdarenin talebine göre sağ veya sol kapı olarak imal edilecektir.
- Kapı kilit açılmış olacaktır. Kapı kilit yeri idarenin göstereceği seviyeden açılacaktır. Kilit yeri 45 veya 35 numara silindirli gömme kilide göre açılacaktır.
- Kanat yan kenarlarına ve kasada görünen kısımlara seçilen renkte boya uygulaması yapılmış olarak teslim edilecektir.( İki kat astar üzerine son kat selülozik boya atılmalıdır)
- Mevcut renk kartelasından seçilen renklerle selülozik ve patina renk uygulaması yapılacaktır.
- Kapı yüzeyleri desensiz düz olacaktır. Kontrplak desenlerin görülmeyecektir. Boya sonrası yüzeyler pürüzsüz olacaktır.
- Kapıların montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Kapıların montajı için gerekli kol, kilit, menteşe,fitil vb.1.Sınıf olacaktır. Kapılar çalışır vaziyette teslim edilecektir.

A.T