



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20247526

İLAN

06/12/2024 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 10/12/2024 TARİHİ, SAAT 15:00

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ENERJİ SCADASI YILLIK PERİYODİK BAKIMI	1,00 ADET	zenon scada sistemi bakım onarım talebi

Marka/Model /Seri No : SICIL NO:
REFERANS NO:
DEMİRBAŞ ADI: SCADA ENERJİ ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ
MARKA-MODEL: ZENON SCADA COPADATA
SERİ NO:
Ayn No: 72697Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: -
BULUNDUĞU YER: 5.BLOK ECZANE SİSTEM ODASI
TEDARİKÇİ ADI:
ALIM FİYATI:
GARANTİ: H - (- 01/11/2015)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: -
GARANTÖR ADI:

Arıza No : 448773

TEKLİF NO 20247526
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20247526 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

06/12/2024 11:36:46

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0447.001 ENERJİ SCADASI YILLIK PERİYODİK BAKIMI	ADET	1
---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12732) ENERJİ SCADASI YILLIK PERİYODİK BAKIMI

Açıklama : ENERJİ SCADASI YILLIK PERİYODİK BAKIMI

1. Bu bakım onarım şartnamesi kapsamında yüklenicinin aşağıdaki işleri yapması beklenmektedir.
2. Scada workstatiton pc'nin genel bakımı ve windows güncellemeleri.
3. Scada üzerinde haberleşilen ekipmanlara ait haberleşme durumlarının kontrolü ve varsa düzeltilmesi.
Arızalı ekipman listelerinin çıkartılması
4. Parça gerektirmeden yapılacak sahadaki donanım kablolama düzeltmelerinin yapılarak sorunlu noktalar ile iletişimin sağlanması
5. İdarenin talep edeceği scada üzerindeki olası değişikliklerin yapılması

B.E