



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20235895

İLAN

13/10/2023 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/06/2024 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 BINA OTOMASYON (YONETİM) SİSTEMİ TAMIRI	1,00 ADET	ek patoloji ve ek acil klima santrali otomasyon sistemi çalışmıyor
Marka/Model /Seri No :	SICIL NO: REFERANS NO: DEMİRBAŞ ADI: EK PATOLOJİ KLİMA SANTRALİ MARKA-MODEL: SERİ NO: Ayn No: 63298Ozel Dno:7332 TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: 1.BLOK 1.KAT TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: GARANTİ: - (-) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI:.	
Arıza No :	417308	

TEKLİF NO 20235895

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20235895 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0335.001 BINA OTOMASYON (YONETIM) SISTEMI TAMIRI	ADET	1
--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11971) BINA OTOMASYON (YONETIM) SISTEMI TAMIRI

Açıklama : BINA OTOMASYON (YONETIM) SISTEMI TAMIRI

- Hastanemizde bulunan Automated Logic WEB CTRL bina Otomasyon (yönetim) yazılım sistemi firma tarafından Hastanemiz Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli kişiler ile sistem yerinde incelenerek arıza tespit edilerek raporlanacaktır. Parça gerektirmeyen durumda (yazılım vs.) yerinde giderilecektir. Yerinde yapılamayan arıza durumundan onarım süresini belirtecektir. İdare tarafından uygun görülürse müdahale edilecektir.
- Firma tamirat ya da malzeme ihtiyacı olduğu takdirde Kurumumuza yazılı olarak bildirilecek, onay verilmesi durumunda işlem yapılacaktır.
- Firma otomasyon sistemini devreye alma durumunda, Hastanemiz Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli yetkili kişiler ile birlikte yapacaktır.
- Firma tüm sistem bakımını yapacaktır.
- Firma tarafından yapılacak her türlü işlemler, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

A.Ş