



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

04/03/2024 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20241408

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/07/2024 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	VAKUM POMPASI KURU KANCALI SUSTURUCULU 300M3/H MM1322 AV	2,00	ADET
---	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20241408

NOT : 20241408 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : İLKER NAZLI

TEL : 4122409

E-MAIL : ilker.nazli@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

11837 VAKUM POMPASI KURU KANCALI SUSTURUCULU 300M3/H

1. Nominal pompalama hızı 300 m³/saat olacaktır.
2. Üstün basınç 150 hPa (mbar) olacaktır.
3. Nihai basınç (sürekli çalışma) 200 hPa (mbar) olacaktır.
4. Nominal motor gücü 6,0 kW olacaktır.
5. Nominal motor hızı 3000 dk⁻¹ olacaktır.
6. Gürültü seviyesi (ISO 2151) 77 dB(A) olacaktır.
7. Ağırlık yaklaşık 260 Kg olacaktır.
8. Yaklaşık Boyutları (U x G x Y) 1120 x 515 x 450 mm olacaktır.
9. Gaz girişi G 2" olacaktır.
10. Gaz çıkışı R 1/2" olacaktır.
11. Kuru ve temassız çalışma özelliğinde olacaktır.
12. Vakum pompasına montajı için cihazın bağlantı ayaklarına sehpa yapılacaktır. Sehpaların tasarımı transpalet girebilecek şekilde ölçülendirme yapılacaktır.
13. İdarenin göstereceği elektrik panosundan hat alarak vakum pompasının elektrik bağlantısını yapılacaktır. Kullanılacak kablo kesiti ve özellikleri elektrik atölyesi sorumlusu tarafından karar verilecektir. Kablo hattı ve güzergah yükleniciye yerinde gösterilecektir.
14. Varsa mevcut pompa yerinden yüklenici tarafından sökülecek, yeni vakum pompası tank, egzoz vb. tesisat bağlantıları yüklenici tarafından yerinde yapılacaktır. Her koşulda pompa çalışır vaziyette teslim edilecektir.
15. Pompanın çalışabilmesi için gerekli olan tüm sarf, yedek parça (filtre-susturucu- madeni yağ-bağlantı ekipmanları vb.) parçalar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
16. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır.

AH TANAZAL
Makine Teknikeri

A. Levent Y
Teknik Hizmetleri