



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20244495

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/08/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SALON TIPI KLİMA(AYAKLI KLİMA) - 48.000 BTU	1,00	ADET
---	---	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20244495

NOT : TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0657.000	SALON TIPI KLİMA(AYAKLI KLİMA) - 48.000 BTU	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9513) SALON TIPI KLİMA(AYAKLI KLİMA) - 48.000 BTU

Açıklama : SALON TIPI KLİMA(AYAKLI KLİMA) - 48.000 BTU

- Salon tipi klamanın soğutma kapasitesi min. 46.500 BTU/h, ısıtma kapasitesi min.50.000 BTU/h olmalıdır.
- Salon tipi klima trifaze, 380-415V/50Hz elektrik ile çalışabilir yapıda olmalıdır.
- Salon tip klima R410A soğutucu akışkan ile çalışıyor olmalıdır.
- Sistemin çalışma aralığı: soğutmada -15°C / 40°C, ısıtmada -15°C / 20°C dış ortam sıcaklıkları arasında olmalıdır.
- Salon tip klima hava soğutmalı kondenserli olmalıdır.
- Salon tip klima ortamın ihtiyacına göre ısıtma, soğutma, nem alma, fan ve otomatik konumda çalışabilecek yapıda olmalıdır.
- Salon tip klimada kumanda üzerinden kontrol edilebilen dikey otomatik salınım modu bulunmalıdır.
- Salon tip klima tüm fonksiyon ve sıcaklık değerlerinin gösterildiği bir kablosuz kumanda ile çalıştırılabilir.
- Salon tip klamanın iç ünite hava yönlendirme kanatları manuel olarak sağa sola ve otomatik olarak yukarı aşağı salınım yapabilir yapıda olmalıdır.
- Salon tip klamanın iç ünite fanı 3 ayrı seçenek ile çalışabilir.
- Sistemde otomatik defrost (dış üniteye buzlanmayı çözme) özelliği bulunmalıdır. Defrost devrede olduğunda kontrol paneli üzerinde ilgili simge ile belirtilmelidir.
- Ses seviyesi; İç ünite için 53 DB, Dış ünite 57 DB'den fazla olmamalıdır.
- Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
- Salon tip klima Eurovent sertifikasına sahip olmalıdır.
- Montaj için gerekli; bakır boru ve izolasyonu, iletişim kablosu, drenaj ve gerekli bütün montaj malzemelerinin temini yükleniciye aittir.
- Tesisat işlerinde bakır boru kullanılacaktır.
- Klima idarenin göstereceği yere takılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Klamanın montaj ve ilk çalıştırılması THM kontrolünde yapılmalıdır.
- Montaj esnasında mevcut tesis ve ekipmanlara verilebilecek hasarlar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Giderilmemesi durumunda İdarece giderilerek bedeli üzerinden Yükleniciden tahsil edilecektir.
- İç ünite drenaj hattının ucu uygun bir gidere bağlanacaktır.
- Cihazın tüm malzeme ve aksesuarları ile cihazdan beklenen tüm fonksiyonları yerine getirecek şekilde çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm nakliye, işçilik ve diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- Satıcı/Uygulamacı firma TSE standartlarına uygun montaj yaptığını ve hizmet verdiğini TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ ile belgelendirmelidir.
- Salon tip Klima en az 2 yıl garanti dahilinde olmalıdır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

24. İzmir Büyükşehir il sınırları içinde en az 5 adet yetkili servisi olmalıdır.
25. Yetkili servis arıza bildiriminden sonra 3 takvim günü içinde cihaza müdahale edecek ve en geç 30 takvim günü içinde bütün fonksiyonlarıyla cihazı çalışır hale getirecektir. Arızanın devam ettiği günler garanti süresinden sayılmayacak ve belirtilen süreyi aşan her gün için oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
26. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.

A.Ş