



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20244503

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/08/2024 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	MUTFAK METAN GAZ DEDKTOR ALARM SİSTEMİ	1,00	ADET
---	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20244503

NOT : TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR. TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1447.000	MUTFAK METAN GAZ DEDKTOR ALARM SİSTEMİ	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12367) MUTFAK METAN GAZ DEDKTOR ALARM SİSTEMİ

Açıklama : MUTFAK METAN GAZ DEDKTOR ALARM SİSTEMİ

- EKRANLI METAN DEDEKTÖRÜ, 4-20mA, RS485, Röle;
LCD Ekran: En az 128x64 geniş, parlak ve net ekran gaz değerleri ve ortam koşullarını içeren bilgilerin farklı açılardan kolaylıkla görünebilmesini sağlayan yapıda olacaktır.
- Dedektör kalibrasyonu, kalibrasyon gereksinimleri sağlandığında dedektör yazılımında kaydedilen ön ayar değerleri aracılığıyla otomatik olarak yapılabilir özellikte olmalıdır.
- Röle Kontrol: Röleler patlayıcı ortamda dedektörü açmaya gerek kalmadan dedektör ekranı üzerinden mıknatıs kullanılarak kolaylıkla test edilebilir özellikte olmalıdır.
- Alarm seviyeleri ve diğer parametreler dedektör ekranı üzerinden kolaylıkla ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- Test: Dedektör Test ile hedef gaza karşı tepkisi ve alarm durumlarını kontrol edebilir özellikte olmalıdır.
- Dedektör belirli aralıklarla otomatik olarak kendini test edebilir özellikte olmalıdır.
- Katalitik sensör,0-100 %100LEL
LCD ekran,
En az 2 alarm
1 Hata role çıkışı
4.20mA
RS485
Modbus RTU
24VDC
IP54
2xPG9 Girişli
ABS Plastik gövdeli olmalıdır.
- 8 Kanal Gaz Kontrol Paneli,8x4-20mA,IP65;
- 8 adet 4-20mA çıkış veren yanıcı, toksik veya oksijen gazı detektörünü izlemek için tasarlanmış olmalıdır.
- Her gaz dedektörü için alarm LED'leri ve alarm 1 ve alarm 2 seviyeleri için dahili buzzer bulunmalıdır.
- Alarm 1, Alarm 2 ve Arıza röleleri ile sesli / görsel alarmlar veya vanalar gibi harici cihazlar kontrol edilebilir özellikte olmalıdır.
- RS485 modülü ile harici cihazlar ile haberleşebilir özellikte olmalıdır.
- 12V 7A/7.2A Kuru tip akü ile verilmelidir.
- EN 60079-29-2 standardı gereği gaz dedektörlerinin 3-12 ay arasında kalibre edilmeleri gerekmektedir. Garanti kapsamı süresince yüklenici tarafından kalibrasyonlar ücretsiz yapılacaktır.

15. Mevcutta arızalı kullanılmayan sistem kumanda panosu dedektörler,sensörler,kablolar ve kablo kanalları ile birlikte Klipin,metal asma tavan üzerinden geçen sensör eski kabloları dahil tamamen sökülecektir. Yeni Kablolama sistemi asma tavan üzerinden olacak.Duvar'a montaj yapılacak sensör vb. kablo kanalı ve korumaları ile montajı yapılacaktır.Tüm montaj işlemleri ve kablolama sistemi yürürlükte bulunan standartlar çerçevesinde yapılacaktır.
16. Yüklenici montaj yapılacak yeri görecek ve iş hakkında bilgi alacak, Üretime montaja başlamadan önce idarenin yetkilendirdiği birimin gözetiminde tüm mahallerde sensör-dedektör takılacak alanları belirleyecek, bu doğrultuda idarenin onayından sonra işe başlayacaktır. Sistemin çalışabilmesi için gerekli olan tüm sarf,yedek parça vb. parçalar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
17. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanununun ilgili maddelerinde belirtmiş olduğu garanti kapsamında garantili olmalıdır.

A.T