



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20245446

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 10/09/2024 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KAMİL KOÇAK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

ALIM KONUSU MALZEMELER	MİKTAR
1 ELEKTRİK İC TESİSAT UYGUNLUK KONTROLÜ YAPILMASI HİZMETİ	1,00 ADET

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20245446

NOT : 20245446 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : PINAR ARISOY

TEL :

E-MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0523.000	ELEKTRİK İC TESİSAT UYGUNLUK KONTROLÜ YAPILMASI HİZMETİ	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12620) ELEKTRİK İC TESİSAT UYGUNLUK KONTROLÜ YAPILMASI HİZMETİ

Açıklama : ELEKTRİK İC TESİSAT UYGUNLUK KONTROLÜ YAPILMASI HİZMETİ

1. YETERLİLİKLER

- Periyodik kontrolü yapacak firma TÜRKAK ISO17020 Akreditasyonuna sahip olmalı ve Akreditasyon Kapsamında Elektrik Tesisatı (Topraklama, Elektrik Panosu, Termografik Muayene , Kaçak Akım Rölesi) bulunmalıdır.
- Kontrolü yapacak firmanın ve personelinin iş güvenliği evrakları, zimmet tutanakları, yetkinlik evrakları tam olacaktır.
- Ölçüm yapılan cihazlar Akredite Kalibrasyon Laboratuvarından kalibrasyonu yapılmış ve kalibrasyonun üzerinden 1 Yıl geçmemiş olmalıdır.

2. KONTROL KRİTERLERİ

- Tesisat genelinde Elektrik Dağıtım Panoları Kontrol edilir.
- Tesisat genelinde topraklama Ölçümleri Yapılır.
- Tesisat genelinde Kaçak Akım Rölesi testleri yapılır.
- Tesisat genelinde termografik ölçümler yapılır.
- Jeneratörlerin kontrolleri yapılır.
- Tesisat genelinde elektrik kabloları, kablo yolları kontrol edilir.
- Elektrik pano odaları mevzuata uygunluğu kontrol edilir.

3. RAPORLAMA

- Raporlarda cihaz bilgileri, cihaz kalibrasyon bilgileri, tesisle ilgili genel bilgiler, kontrol metodu (standart ve yönetmelikler) , kontrol uzmanı ve onaylayan kişi bilgileri, tesisat teknik bilgiler (tesisat tipi, enerji dağıtım şirketi gibi bilgiler bulunacaktır.
- Raporlar ıslak imzalı ya da e-imzalı olarak cihaz kalibrasyonları, akreditasyon kapsamı ve personel yetki belgeleri ile birlikte teslim edilecektir.

B.E