



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20256573

İLAN

30/10/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **07/11/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 UPS CİHAZLARI BAKIM ONARIMI (PARCA HARIC)	4,00 ADET	X
Marka/Model /Seri No : *		
Arıza No : *		

TEKLİF NO 20256573
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20256573 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ
E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0367.000	UPS CİHAZLARI BAKIM ONARIMI (PARÇA HARİC)	ADET	4
--------------	---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME

13360 KGK YILLIK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1. İŞİN KONUSU**
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde bulunan Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) sistemlerinin bakım, onarım ve iyileştirme işleri bu şartnamenin konusunu oluşturur. İşbu teknik şartname; sözleşmede yer alan hususların uygulanmasına yönelik teknik koşulları belirler. Amaç, KGK sisteminde meydana gelebilecek arıza durumlarını minimuma indirmek, arızaların en kısa sürede giderilmesini sağlamak ve sistem sürekliliğini temin etmektir.
- 2. KAPSAM**
Yüklenici, bu hizmet kapsamında hastane bünyesinde bulunan ve Ek-1 Tablo 1 ile Ek-2 Tablo 2'de listelenen KGK'ların periyodik bakımlarını, arıza giderme ve performans artırıcı iyileştirme faaliyetlerini yerine getirecektir. Hizmetin tamamı idare gözetiminde ve taşeron kullanılmadan gerçekleştirilecektir.
- 3. ÇALIŞMA PERİYODU VE MÜDAHALE SÜRESİ**
Periyodik bakım her üç ayda bir olmak üzere yılda dört (4) kez yapılacaktır. Arıza durumlarında yüklenici, idarenin yazılı veya sözlü bildiriminden itibaren en geç dört (4) saat içinde müdahale edecek ve arızayı en geç kırk sekiz (48) saat içinde giderecektir. Arıza sayısında sınırlama yoktur.
- 4. YÜKLENİCİ FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ**
 - Periyodik bakım planı hazırlanarak idare onayına sunulacaktır.
 - Tüm ölçüm cihazları kalibrasyon sertifikalı olacaktır. Bu sertifikalar her yıl yenilenerek idareye sunulacaktır.
 - Yedek parça fiyat listesi sözleşme öncesinde idareye sunulacak, olası değişiklikler idare onayı ile geçerli olacaktır.
 - Yeni temin edilecek akülerin üretim tarihi, kullanım tarihinden en fazla 6 ay öncesine ait olacaktır.
 - Yüklenici, bakım sonrası idare onayına sunulacak bakım rapor formatını sözleşme imzalanmadan önce idareye iletecektir.
- 5. BELGE VE YETERLİLİK ŞARTLARI**
Yüklenici firma; TS 12643 standardına göre düzenlenmiş, 'Kesintisiz Güç Kaynakları ve Elektronik Güç Sistemleri' kapsamını içeren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır.
KGK servis ve bakım işleri, üretici veya yetkili kuruluşlardan eğitim almış, bu eğitimi belgeleyen personel tarafından yapılacaktır. Yüklenici firmanın çalıştıracağı bakım personeli, KGK bakımı konusunda en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olacaktır.
- 6. PERSONEL VE İSG HÜKÜMLERİ**
 - Tüm personel, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlamış olacaktır.
 - Saha çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun şekilde yürütülecek, idarenin iş izin prosedürlerine ve saha güvenlik talimatlarına uyulacaktır.
 - Yüklenici, çalışma alanını iş bitiminde temiz ve güvenli bırakmakla yükümlüdür.
 - Yüklenici tarafından ibraz edilen SSK bildirimleri kişisel verilerin gizliliği gözetilerek KVKK'ya uygun şekilde sunulacaktır.
- 7. GARANTİ VE YEDEK PARÇALAR**
Tüm yedek parçalar ve aküler en az 2 yıl garantili olacaktır. Değiştirilen parçalar orijinal veya üretici muadili nitelikte olmalıdır. Yüklenici, sözleşme süresince yedek parça teminini 5 yıl boyunca garanti edecektir.
- 8. KONTROL, DENETİM VE CEZA HÜKÜMLERİ**
İdare, işi denetlemek üzere yetkilendirdiği personeli vasıtasıyla kontroller gerçekleştirecektir. Yüklenici, idarenin yazılı veya sözlü uyarılarına uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmemesi veya hizmet kalitesinin yetersiz bulunması durumunda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Birol ECE
Teknisyen



Levent M.ERCAN
Elektrik Mühendisi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
ARIZA/BAKIM İŞLERİ YAPILACAK OLAN UPS LİSTESİ

SIRA NO	UPS YERİ	UPS MARKA	UPS GÜCÜ (KVA)	MODEL-SERİ NO	DEMİRBAŞ NO
1-	D.E.Ü HASTANESİ 3.BLOK	MAKELSAN	160 KVA	BOXER-HF33160 13*3316055114AS00064	RF14001566
2-	D.E.Ü HASTANESİ KÖK MERKEZİ	MAKELSAN	6 KVA	PLUS 6000VA - 05AE/163	TC013020
3-	D.E.Ü HASTANESİ TRAFO B HÜCRE	MAKELSAN	6 KVA	PLUS 6000VA - 05AE/169	TC013018
4-	D.E.Ü HASTANESİ TRAFO A HÜCRE	MAKELSAN	6 KVA	PLUS 6000VA - 05AE/165	TC012988
5-	D.E.Ü HASTANESİ TRAFO C HÜCRE	MAKELSAN	6 KVA	PLUS 6000VA - 05AE/171	TC012991
6-	D.E.Ü HASTANESİ TRAFO B KABİN ANA MERKEZ	MESTERGUARD	500 KVA	SIII500MASTERGUARD- B243611	TC012579
7-	D.E.Ü HASTANESİ 1.BLOK	MASTERGUARD	100 KVA	MASTERGUARD 553100 – UMGR0522014	Ayn No: 640400
8-	D.E.Ü HASTANESİ İLHAN ONAT BİNASI	INFORM	15 KVA	INFORM-120P0247013	Ayn No: 700030
9-	5.BLOK UPS ODA MR1	SOCOME	160 KVA	GREENPOWER2.0- 17100387870001	71572

BİROL ECE
Teknisyen

Levent M.ERCA
Elektrik Mühendisi

EK-2

TABLO-2

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

10-	NÜKLEER TIP SPECT BT	RIELLO	120 KVA	MHE 120- MZ06UP206200001	71571
11-	RADYOLOJİ BT1	ENEL	120 KVA	ENPOWER D33-08/1950D	63388
12-	RADYOLOJİ ANJİYO2	ENEL	120 KVA	ENPOWER D33-08/1952D	63389
13-	MERKEZ LAB.26 NO.	POWERGUARD	6 KVA	UQ11-066 /160530-0505620065	MALDİTOF CİHAZ BESLEMESİ

Biol ECE
Tehnisyenevent M.ERCAN
Elektrik Mühendisi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
ARIZA/BAKIM İŞLERİ YAPILACAK OLAN UPS LİSTESİ

SIRA NO	UPS YERİ	UPS MARKA	UPS GÜCÜ (KVA)	MODEL-SERİ NO	DEMİRBAŞ NO
1-	D.E.Ü HASTANESİ 8.BLOK	TESCOM	100 KVA	XT-3100P-3100N05756	AA032653
2-	D.E.Ü HASTANESİ ÇOCUK HASTANESİ	TESCOM	80 KVA	XT380P 18P - 123080T0011	TC013006
3-	D.E.Ü HASTANESİ PREMATÜRE YOĞUN BAKIM	TESCOM	80 KVA	XT380P 18P - 083080T0020	64038
4-	D.E.Ü HASTANESİ 2.BLOK	TESCOM	60 KVA	DS-360HB -178762	RF19000517
5-	D.E.Ü HASTANESİ 5.BİNA	TESCOM	40 KVA	DS340 - 143040D131	RF14001482
6-	D.E.Ü HASTANESİ GETAT MERKEZİ	TESCOM	20 KVA	XT320P – 320N04697	TC013000
7-	D.E.Ü HASTANESİ KURUM HEKİMLİĞİ	TESCOM	6 KVA	XT-206 092006A0021	78556
8-	D.E.Ü HASTANESİ PATOLOJİ A.B.D	TESCOM	6 KVA	CL-106D 141000600065	RF 14000131
9-	D.E.Ü HASTANESİ PATOLOJİ A.B.D	TESCOM	6 KVA	CL-106D 141000600056	RF 14000132
10-	D.E.Ü HASTANESİ PATOLOJİ A.B.D	TESCOM	5 KVA	XA105 – 141005A0166	140001424

Bırol ECE
Teknisyen
Levent M.ERCAN
Elektrik Mühendisi

11-	D.E.Ü HASTANESİ RADYASYON ONK.A.B.D	TESCOM	120 KVA	XT-3120P 133120T0034	RF130001167
12-	D.E.Ü HASTANESİ RADYASYON ONK.A.B.D	TESCOM	120 KVA	XT-3120P 133120T0033	RF130001167
13-	D.E.Ü HASTANESİ RADYASYON ONK.A.B.D	TESCOM	120 KVA	DS2120H 183120DH0039	RF18002553
14-	HEMŞİRELİK PANO ODASI	TESCOM	10 KVA	XT310P / 310N03041	TC 012990

Bırol ECE
Teknisyen
Levent M.ERCAN
Elektrik Mühendis