



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257762

İLAN

18/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **18/12/2025 TARİHİ, SAAT 17:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 VIDALI BASINCLİ HAVA KOMPRESORU 3000 SAAT BAKIMI	3,00 ADET	VİDALAI HAVA KOMRESÖRÜ 3000 SAAT BAKIM KİTİ (DALGAKIRAN TİDY 50 MODEL 37KW) / VİDALAI HAVA KOMRESÖRÜ 3000 SAAT BAKIM KİTİ (DALGAKIRAN TİDY 50 MODEL 37KW) / VİDALAI HAVA KOMRESÖRÜ 3000 SAAT BAKIM KİTİ (DALGAKIRAN TİDY 50 MODEL 37KW)

Marka/Model /Seri No : SICIL NO:
REFERANS NO:
DEMİRBAŞ ADI: VİDALI HAVA KOMRESÖRÜ
MARKA-MODEL: DALGAKIRAN tidy5005/2023
SERİ NO: VD033874
Ayn No: 92520Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: -
BULUNDUĞU YER:
TEDARİKÇİ ADI:
ALIM FİYATI:
GARANTİ: - (-)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: -
GARANTÖR ADI: / SICIL NO:
REFERANS NO:
DEMİRBAŞ ADI: VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ
MARKA-MODEL: DALGAKIRAN tidy5005/2023
SERİ NO: VD033876
Ayn No: 92521Ozel Dno:

TEKLİF NO 20257762
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : VIDALI BASINCLİ HAVA KOMPRESORU 3000 SAAT BAKIMI
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257762

İLAN

18/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **18/12/2025 TARİHİ, SAAT 17:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

TKKY NOTU:
ZİMMET: -
BULUNDUĞU YER:
TEDARİKÇİ ADI:
ALIM FİYATI:
GARANTİ: - (-)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: -
GARANTÖR ADI: / SICIL NO:
REFERANS NO:
DEMİRBAŞ ADI: VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ
MARKA-MODEL: DALGAKIRAN tidy5001/2023
SERİ NO: VD030712
Ayn No: 92522Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: -
BULUNDUĞU YER:
TEDARİKÇİ ADI:
ALIM FİYATI:
GARANTİ: - (-)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: -
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 475467 / 475468 / 475469

TEKLİF NO 20257762
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : VIDALI BASINCLİ HAVA KOMPRESORU 3000 SAAT BAKIMI
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0489.001 VIDALI BASINCLI HAVA KOMPRESORU 3000 SAAT BAKIMI	ADET	3
---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13367) VIDALI BASINCLI HAVA KOMPRESORU 3000 SAAT BAKIMI

Açıklama : VIDALI BASINCLI HAVA KOMPRESORU 3000 SAAT BAKIMI

1. Bu şartname, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Gaz Atölyesi envanterinde bulunan DALGAKIRAN TIDY 50 marka, 05/2023 imal yılı, 10 bar / 5.4 m³/dk kapasiteli, 37 kW / 400 V / 3 Faz / PE özellikli vidalı hava kompresörünün 3000 saat periyodik bakım hizmeti için yapılacak işlemleri, değiştirilecek parçaları ve uygulanacak kalite standartlarını kapsar.
2. Periyodik bakımın amacı, kompresörün çalışma verimliliğini korumak, olası arızaların önüne geçmek, cihaz ömrünü uzatmak ve üretici teknik kriterlerine uygun çalışmasını sağlamaktır.
3. Kompresör Bilgileri

Marka/Model: DALGAKIRAN TIDY 50

İmal Yılı: 05/2023

Basınç: 10 bar

Kapasite: 5.4 m³/dk

4. Güç: 37 kW / 400V / 3 Faz / PE
Bakımda Yapılacak İşlemler

Kompresörün genel kontrolü ve çalışma saatlerinin doğrulanması

Elektrik bağlantılarının ve kontaktörlerin kontrolü, değişmesi gereklisi ise ayrı bir servis formu ile teknik hizmetler müdürlüğüne bildirilecektir.

Yağ seviyesinin kontrolü, eski yağın boşaltılması ve yeni yağın eklenmesi

Hava, yağ ve panel filtrelerinin değişimi

Hortum ve bağlantı noktalarının kontrolü, değişmesi gereklisi ise ayrı bir servis formu ile teknik hizmetler müdürlüğüne bildirilecektir.

Motor Rulman Gresleme özelliğinde ise gresleme yapılmalı

Tüm pnömatik hatların kaçak testinin yapılması

Cihazın test çalışması ve basınç kontrolü

Üretici ve yetkili servisin önermiş olduğu bakım ve kontrollerinin yapılması

Bakım sonrası servis formu ve test raporunun teslim edilmesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. **3000 Saat Bakımında Değişirilecek Parçalar ve Sarf Malzemeleri ve Gerekli Kontroller**
Panel Filtre Değişimi
Hava Filtre Değişimi
Yağ filtresi Değişimi
Pnematik Hortum Çap....
Pnematik Hortum Çap...
Oring
Yağ SMART OİL 3000 20LT 18,5 Kg
6. Bakım işlemleri yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır.
7. Kullanılacak tüm yedek parçalar orijinal ürünler olmalıdır.
Yüklenici, herhangi bir bakım, onarım veya revizyon işlemi için kompresörü sahaden almak zorunda kaldığı durumlarda, kompresörün sahada bulunmayacağı toplam süre 4 (dört) saati aşacak ise, söz konusu süre boyunca çalışır durumda ve asıl kompresörle eş değer teknik özelliklere sahip bir ikame kompresörü tesis etmek, çalıştırmak ve işletmekle yükümlüdür. İkame ekipmanın temini, kurulumu ve çalışır hale gelmesi Yüklenici'ye aittir.
8. Bakım işlemi sonrası yapılan işçilik ve kullanılan yedek parçalar için en az 6 ay garanti verilmelidir.

A.T