



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257339

İLAN

04/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **08/12/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ATIK SU ONLEM TESİSİ TAMIRI	1,00 ADET	Cihaz Çalışmamakta
Marka/Model /Seri No : X		
Arıza No : X		

TEKLİF NO 20257339
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20257339 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0518.000 ATIK SU ONLEM TESISI TAMIRI	ADET	1
--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13449) ATIK SU ONLEM TESISI TAMIRI

Açıklama : ATIK SU ONLEM TESISI TAMIRI

1. Bu şartnamenin amacı, Atık Su Arıtma Tesisi'nin kesintisiz, verimli, çevre mevzuatına uygun şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli bakım, onarım yapılmasını kapsamaktadır.
2. Mekanik, elektrik, otomasyon bileşenlerinin bakımı,arıza müdahaleleri,arıtma sistemine ait arızalı ekipman ve sarf malzeme temini,hususlarını kapsar.
3. Tesis bakım ve onarım hizmetini üstlenen firma atık su arıtma tesisi ve tüm yardımcı birimleri (pompa istasyonları, blower, ızgara, çamur susuzlaştırma vb.)tesisteki ekipmanların verimli çalışmasını sağlamak amacıyla detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde idareye bildirdikten sonra yapılan bakım ve önleyici işlemleri yerine getirmelidir.
4. BAKIM FAALİYETLERİ
 - 4.1. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde düzenlediği teknik servis arıza tespit formunda belirtilecek ve ayrıca fiyat teklifi ile birlikte hastane idaresine ibraz etmelidir.
5. Pompaların, blowerların, redüktörlerin periyodik yağlama ve bakımının yapılması,gerekli ise değişiminin yapılması.
6. Izgara, kum tutucu, çamur pompası gibi ekipmanların temizlik ve kontrolü.
7. Gerekli durumlarda firma tarafından yedek parça değişimi.
8. Elektrik panoları, motor koruma sistemleri, kablo bağlantılarının kontrolü.
9. SCADA ve PLC sistemlerinin yazılım/bağlantı kontrolü.
10. Seviye sensörleri, debimetre ve diğer otomasyon elemanlarının test edilmesi.
11. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) onarım yapılan cihaz ve/veya yedek parça değişimi yapılan malzemeler için en az 6(altı) aylık garanti taahhütnamesi verecektir.
12. Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
13. Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
14. Atık su arıtma sisteminin onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu teslim edilecektir.
15. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
16. Bakım işlemi sonrası yapılan işçilik ve kullanılan yedek parçalar için en az 6 ay garanti verilmelidir.

A.Y