



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20251335

İLAN

06/03/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **10/03/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 HAVA PERDESİ TAMIRI	1,00 ADET	başhekimlik girişindeki hava perdeleri yetersizliği
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 200007569 REFERANS NO: RF20007569 DEMİRBAŞ ADI: HAVA PERDESİ (OLEFINİ / KEH 26) MARKA-MODEL: OLEFINİ KEH26 SERİ NO: 21kWKEH26071218-14C Ayn No: 85324Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: BORA ANGIN - 08/06/2023 BULUNDUĞU YER: POLİKLİNİK İDARESİ(HASTANE İDARESİ) TEDARİKÇİ ADI: ERBINAY İNŞAAT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. ALIM FİYATI: 21830 GARANTİ: H - (22/12/2020 - 22/12/2022) FATURA: - KESİN KABUL NO: 2020 - 10237 GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 405473		

TEKLİF NO 20251335
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20251335 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : PINAR ARISOY
E_MAIL pinar.arisoy@deu.edu.tr
TEL : 4122406

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0272.001 HAVA PERDESİ TAMIRI	ADET	1
----------------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12875) HAVA PERDESİ TAMIRI

Açıklama : HAVA PERDESİ TAMIRI

- Hastanemizde bulunan hava perdesi tamir, bakım ve onarım işini kapsamaktadır.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini cihazın bulunduğu alanda yapacaktır.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise firma tarafından teslim tutanağı düzenlenecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
- İhtiyaç duyulan bakım onarım hizmeti için cihazın montaj ve demontaj işlemi firmaya aittir. Yapılan işlemler sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya ilgili birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.

A.Ş