



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20251377

İLAN

07/03/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **10/03/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI	1,00 ADET	4. blok çatı ameliyathane ısıtma ana hat patlak
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: REFERANS NO: TC 004635/TC 004636 DEMİRBAŞ ADI: KS-L1 HİJYENİK KLİMA SANTRALİ 3.MODÜL AML. MARKA-MODEL: WOLF VAN: KG160 10.000 M3/H, RDH-E2-0450, 7,5 KW / ASP: KG160, 9000 M3/H, TLZ450W, 3 KW SERİ NO: VAN:564191/06 / ASP:564191/02 Ayn No: 63257Ozel Dno:7284 TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: 4. BLOK ÇATI KATI KAYIŞ ASP:9,5X1600X2, VAN:17X1650X2 TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: GARANTİ: - (-) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 459075		

TEKLİF NO 20251377
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20251377 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : PINAR ARISOY
E_MAIL pinar.arisoy@deu.edu.tr
TEL : 4122406

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0371.001 ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI	ADET	1
---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12890) ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI

Açıklama : ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI

- Hastanemiz 4. blok ısıtma hattı ana boru kaynak yapılma işini kapsamaktadır.
- Hat üzerindeki boru tesisatının idarenin gösterdiği kısımların yenilenerek çap ve kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır.
- Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak, bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L;Z ve U parçaları konacak borular maksada uygun kılıflar (izolasyon) içerisinden geçirilecektir.
- İzolasyon temiz, düzgün ve birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır
- Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu, ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.
- Gerekli tüm işgüvenliği ve gerekli önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.
- Firma teklif vermeden önce yeri görecektir ve iş hakkında bilgi alacaktır.

A.Y