



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20252140

İLAN

14/04/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **18/04/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI	1,00 ADET	3.bina yan tarafta sıcak su patlaması

Marka/Model /Seri No :

Arıza No : 460001

TEKLİF NO 20252140

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20252140 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : PINAR ARISOY

E_MAIL pinar.arisoy@deu.edu.tr

TEL : 4122406

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

14/04/2025 10:38:44

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0371.001 ON IZOLASYONLU CELIK BORU TAMIRI	ADET	1
---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12948) ON IZOLASYONLU CELIK BORU TAMIRI

Açıklama : ON IZOLASYONLU CELIK BORU TAMIRI

- Doğu cephesi termal seconder hattı bina girişi her iki hattın flanşı ve contasının bağlantısının yenilenmesi işini kapsamaktadır.
- Değişim için gerekli tüm kazı ve kazı sonrası geri kapatılması işi yükleniciye aittir.
- İdarenin uygun gördüğü zaman diliminde işlem yapılacaktır.
- Kaçak tekrarı olması durumunda en az 1 yıl yüklenici işi bedelsiz tekrar yapacaktır.
- Gerekli tüm iş güvenliği firma tarafından alınacaktır.

A.Y