



Teklif No: 20253365

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/06/2025 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SICAKLIK TAKIP SİSTEMİ (MERKEZİ ORTAMDENETLEME VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ)	1,00	ADET
---	---	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 30 GÜN

TEKLİF NO : 20253365

NOT : -- MUTFAK İÇİN --- TEKLİFLERDE MARKA MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1335.000	SICAKLIK TAKIP SİSTEMİ (MERKEZİ ORTAMDENETLEME VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ)	ADET	1
--------------	---	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12963) SICAKLIK TAKIP SİSTEMİ (MERKEZİ ORTAMDENETLEME VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ)

Açıklama : SICAKLIK TAKIP SİSTEMİ (MERKEZİ ORTAMDENETLEME VE UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ)

1. AMAÇ VE KAPSAM

- 1.1. Söz konusu Ortam Denetleme ve Uzaktan İzleme Sistemi; Kurumunuzun Mutfak alanında bulunan soğuk odalar, kuru gıda depoları ve pişirme alanının mevcut merkezi yapıda izleme ve denetlenmesini sağlamak amacıyla kurulacaktır. Teklif edilecek sistem Bilgi İşlem, Eczane Market ve Soğuk alanlarda mevcutta var olan merkezi yönetim ve izleme yazılımına entegre olmalıdır.

2. LİSANSLAMA

- 2.1. Önerilecek sistemin lisanslaması modül (cihaz) sayısı bazında olmalı ve kullanıcı sayısına göre değişmemelidir.
- 2.2. Varolan sistem kapasitesi dahilinde sisteme eklemeler yapılması durumunda ayrıca ek lisans ücreti istenmeyecektir.

3. MERKEZİ YÖNETİM, İZLEME VE RAPORLAMA YAZILIMI

- 3.1. Yazılım, daha sonra kurumun farklı lokasyonlarındaki genişlemelerine bağlı olarak ilgili odalara konumlandırılabilir tüm ortam denetleme modül, sensör, IP Kamera, Geçiş Kontrol Sistemi ve SNMP cihazlarının (klima, ups, pdu, analizör vb) merkezi bir konsoldan denetimini ve izlenebilmesini sağlayabilmelidir.
- 3.2. Yazılım, yönetim ve izleme kolaylığı sağlamak amacıyla Web tabanlı olmalı ve yaygın kullanılan tarayıcılar üzerinden rahatlıkla erişilebilmelidir.
- 3.3. Yazılım, SNMP ve Modbus iletişimi ile her türlü çevresel cihazdan (klima, ups, pdu, analizör vb) veri alabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
- 3.4. Yazılım, ek lisanslama yöntemiyle sisteme uyumlu olan Geçiş kontrol sistemi cihazları ve IP kameraları birbirinden bağımsız olarak istenilen adette eklemeye uygun olmalıdır.
- 3.5. Yazılım üzerinde tanımlı tüm modül ve sensörler istenildiğinde pasife alınabilmelidir.
- 3.6. Yazılım ek lisanslama yöntemiyle Switch, Router, Modem, Firewall gibi Ağ cihazlarının bağlantı durumlarını izleyebilmeli ve erişilemediği durumlarda alarm üretebilmelidir.
- 3.7. Yazılım üzerinde tanımlı olan her sensöre özel isim verilebilmelidir.
- 3.8. Yazılımın Snmp trap ve Syslog bildirim gönderebilme desteği olmalıdır.
- 3.9. Yazılım sistemin sağlıklı çalıştığına dair günlük periyotlarda otomatik olarak e-posta bildirimi gönderebilmelidir.
- 3.10. Yazılım üzerinden digital olan bütün sensörler için üçer seviye alt ve üst eşik olmak üzere toplamda 6 adet eşik değeri tanımlanabilmeli ve her eşik seviyesi için üst üste kaç kere gözlenmesi gerektiğine dair sınırlar tanımlanabilmelidir.
- 3.11. Sisteme Tanımlı her sensör için ayrı ayrı bildirimler (e-posta, sms, çağrı, snmp trap, syslog) seçilebilmelidir.
- 3.12. Yazılım, alarmların yetkililere ulaştırılması amacı ile kullanıcılara gönderilebilen sesli ve görüntülü uyarı, e-posta, sms ve telefon ile arama gibi uyarıları türlerinin hangilerinin kimlere gönderileceğine dair ayar ekranı bulunmalıdır.
- 3.13. Kullanıcılar bildirim türü olarak sistem olayı veya ortam olayı olarak istediğini seçebilmelidir.
- 3.14. Oluşan alarmlar için tekrar bildirim gönderme parametresi değiştirilebilmelidir.

- 3.15. Sistemde oluşan herhangi bir olay istenirse tanımlanan süre sonuna kadar dondurulabilmeli, bu sayede bildirimlerin tekrar gönderilmesi önlenebilmelidir.
- 3.16. Sisteme tanımlı her site, alan ve cihaz için birincil ve ikincil bildirim kişileri seçilebilmeli ve ikincil bildirim süresi değiştirilebilmelidir. Bu sayede bir olay oluştuğunda ilgili personele hemen bildirim giderken yönetici seviyesindeki bir kişiye ise olay belirlenen süre devam ederse bildirim gönderilmesi sağlanmış olur.
- 3.17. Bildirim türleri için mesai saati kavramı olmalıdır, bu sayede sms ve arama bildirimlerinin isteğe bağlı olarak sadece mesai saati dışında gelmesi sağlanmış olur.
- 3.18. Yazılıma tanımlı olan ve röle çıkışı olan ortam izleme modüllerinin röle konumları yönetim yazılım üzerinden kolayca değiştirilebilmelidir.
- 3.19. Kullanıcıya, hiyerarşiye uygun olarak kullanıcı tanımlanabilmelidir, bu sayede kullanıcı sadece kendi lokasyonundaki alarmları izleyebilir ve bildirimlerini alabilmelidir.
- 3.20. Her kullanıcıya ayrı ayrı izleme ve bildirim yetkileri verilebilmelidir.
- 3.21. Kullanıcılar geçici olarak pasif duruma alınabilmeli ve bildirim gönderiminin durdurulması sağlanmalıdır.
- 3.22. Kullanıcı bir lokasyondan olay oluştuğu anda bildirim alabileceği gibi belli bir süre geçtikten sonra da alabilmelidir.
- 3.23. Web tarayıcısı üzerinden seçilen sensörler için belirtilen zaman aralıklarından tablo ve grafik raporu oluşturabilmeli ve istenilmesi durumunda pdf olarak dışa aktarılabilirdir.
- 3.24. Oluşturulan grafik raporları üzerinde uyarı, alarm ve kritik eşik değerleri ilgili renklerde gösterilmelidir.
- 3.25. Sistem, kullanıcı ve yetkisine bağlı olarak istenilen periyotlarda (günlük, haftalık, aylık) otomatik raporlar oluşturabilmeli ve bunu pdf formatında mail ile gönderebilmelidir.
- 3.26. Otomatik raporlarda, o süre zarfına ait; olay durumları (olay türü, başlangıç, bitiş tarihleri), istatistik verileri (minimum, ortalama, maksimum değerler) bulunmalıdır.
4. MOBİL UYGULAMA YAZILIMI
 - 4.1. Mobil Uygulama Android ve IOS marketlerden kolayca indirilebilir olmalıdır.
 - 4.2. Uygulama üzerinde bulunan ağaç yapısı sayesinde site, alan ve cihaz seviyesinde alarmlar tek ekranda görüntülenebilmelidir.
 - 4.3. Ağaç üzerinden ilgili site, alan ve cihaza tıklayarak geçiş yapılabilirdir.
 - 4.4. İlgili cihazın seçilmesi durumunda cihaza ait bütün sensör parametreleri anlık olarak gösterilebilmeli ve alarm durumlarında rengi değişmelidir.
 - 4.5. İlgili sensörün seçilmesi durumunda bir bar üzerinden 6 seviyeli eşik değerleri gösterilmeli ve belirli periyotlara ait (24 saat ve 1 Haftalık) minimum ortama ve maksimum değerler gösterilebilmelidir.
5. ORTAM DENETLEME MODÜLÜ
 - 5.1. Ortam Denetleme Modülleri sistem kabinlerinin içerisine yerleştirilebilecek şekilde standart 1U ölçüsünde rack tipi olmalıdır.
 - 5.2. Modül üzerinde ayarların ve ölçüm değerlerinin izlenebildiği bir LCD ekranı bulunmalıdır.
 - 5.3. Modül üzerinde network ayarlarının sağlanabilmesi için bir buton bulunmalıdır.
 - 5.4. Web tarayıcı ile modüle bağlı sensör değerleri anlık olarak gösterilebilmelidir.
 - 5.5. Web arayüzü üzerinden sensör konfigürasyonu yapılabilirdir.
 - 5.6. Modül üzerinde bulunan her digital sensör portuna istenilen tipte sensör (Sıcaklık, Sıcaklık-Nem ve Hava kalitesi) bağlanabilmelidir.
 - 5.7. Sıcaklık Nem ve Hava kalitesi sensörleri standart RJ-45 konnektörü ile doğrudan cihaza bağlanabilmelidir.
 - 5.8. Manyetik kapı kontağı, arıza kontakları ve su sensörleri çevirici veya çoklayıcı gerektirmeden doğrudan cihaza bağlanabilmelidir.

- 5.9. Voltaj ve Frekans ölçümleri kabinetlerde bulunan PDU lar üzerinden C13-C14 güç kablosu ile ara birim gerekmeden doğrudan cihaza bağlantı yapılarak ölçümler alınabilmelidir.
- 5.10. HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP protokollerini desteklemelidir.
- 5.11. Cihazın üreticisine ait ISO 9001/18001/27001, CE, TSE-HYB kalite belgelerine sahip olmalıdır.
- 5.12. Ortam denetleme modülleri ortama ait en az aşağıda belirtilen parametrelere ve hassasiyete sahip olmalıdır:
- 5.13. Sıcaklık : - 40 °C, +70 °C aralığında en fazla 0,5 °C hassasiyet ve 0,1 çözünürlüğünde,
- 5.14. Nem : %0 - %100 RH bağıl nem, % 1,8 hassasiyet, 1 RH çözünürlüğünde,
- 5.15. Çiğ Noktası (Yoğuşma) : 0 °C, +70 °C aralığında, 2 °C hassasiyetle,
- 5.16. Hava Kalitesi : Metan, Karbonmonoksit, Hidrojen, İzobütan, Etanol, 1-10 ppm,
- 5.17. Su Algılama Denetimi : var / yok,
- 5.18. Röle: 16 Amper, 3500 Watt gücünde,
- 5.19. Şebeke / UPS Elektrik Voltajı : 0 - 285 V. aralığında, % 1 hassasiyetle,
- 5.20. Şebeke / UPS Frekansı : 0 - 100 Hz., 1 Hz. hassasiyetle,
- 5.21. Topraklama voltajı : 0-30 V. Aralığında %1 hassasiyetle,
- 5.22. Redundancy özelliği : Cihazın çift besleme özelliği ile farklı enerji kaynağından Ups A/B veya şebeke üzerinden çalışmaya devam eder.
6. MERKEZİ SMS ve ARAMA MODÜLÜ
- 6.1. Merkezi SMS ve Arama modülü ile yönetim yazılımı birbirinin çalışmasını denetlemelidir, yönetim yazılımı çalışmadığı durumlarda merkezi Sms ve arama modülü bu durumu bilgilendirebilmelidir.
- 6.2. Cihazın Ethernet girişi bulunmalıdır. Bu sayede GSM sinyali olmayan veya sunucuya doğrudan bir bağlantı istenilmeyen durumlarda cihaz, bilgisayar ve ortam izleme cihazından bağımsız farklı bir odaya veya lokasyona konumlandırılarak network üzerinden iletişimi sağlanabilmelidir.
- 6.3. Cihaz üzerinde geniş LCD ekran bulunmalı ve buradan Network bilgileri, Pil durumu, Yazılım bağlantı durumu ve Operatör sinyal kalitesi gibi detaylar görülebilmelidir.
- 6.4. Cihaz mail, sms ve arama fonksiyonlarını kurumun sağlayacağı sim kart ve abonelik paketi üzerinden yapacaktır.
- 6.5. Elektrik kesintilerinde dahili pil ile 8 saat? e kadar mail, sms ve arama fonksiyonlarını gerçekleştirebilmelidir.
7. OPSİYONEL BİLEŞENLER VE ENTEGRASYON YETENEĞİ
- 7.1. Sisteme sonradan aşağıda belirtilen bileşenlerin eklenmesi talep edilmesi durumunda, mevcut altyapı ile tam uyumlu olacak şekilde entegrasyonun sağlanabilir olması gerekmektedir:
- 7.2. IP Kamera ve ilgili lisansları
- 7.3. 2D Katmanlı İzleme Modülü
- 7.4. Tek Hat Enerji İzleme Modülü
8. SENSÖR PARAMETRE VE GEREKSİNİMLERİ
- 8.1. 2 adet ortam denetleme modülü,
- 8.2. 17 adet Sıcaklık ve Nem Sensörü
- 8.3. 8 adet Hava Kalitesi Sensörü

- 8.4. Merkezi İzleme, Yönetim ve Raporlama yazılımı lisansları
- 8.5. Merkezi SMS ve Arama Modülü
- 8.6. Güncellemeler ve gerektiğinde hızlı servis amaçlı 2 Yıllık Destek Paketi hizmeti,
- 8.7. Kablolama dahil olacak şekilde anahtar teslim kurulum hizmeti ve Kullanıcı eğitimleri

9. GARANTİ, BAKIM ve DESTEK

- 9.1. Cihaz her türlü imalat ve montaj hatasına karşı 2 (iki) yıl Garantili olmalıdır. Garanti sonrasında en az 8 yıl süresince ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti firmaca sağlanabilmelidir. Garanti süresince olası arıza bildirimlerine firma tarafından en kısa sürede müdahale edilmeli ve arıza en kısa sürede giderilmelidir.
- 9.2. Satıcı firma garanti sonu 8 yıl geçerli yıllık bakım ücretini: yedek parça hariç ve dahil olmak üzere TL cinsinden teklifle belirteceklerdir. Bu teklif cihazın toplam bedelinin yedek parça dahil % 6'sını,yedek parça hariç % 3'ünü geçemez. Cihazın toplam bedeli, alım fiyatı üzerinden (Yİ-ÜFE) Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksine göre hesaplanacaktır.
- 9.3. Garanti süresi boyunca mevcut yazılımla ilgili olası yükseltmeler (update) firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır.Garanti süresince arıza bildirimine müteakip sisteme müdahale edilmeli ve arıza en geç 15 gün içerisinde giderilmiş olmalıdır.
- 10. Cihaz muayene kabulü gerçekleştirildikten sonra gösterilen alana kurulmalı ve çalışır durumda teslim edilmelidir. Firma , cihaz ve aksesuarlarını ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Cihazın montajı için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
- 11. Kabul ve muayene sırasında firmadan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğin de gerekli personel veya düzeneği firma ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayene de oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
- 12. İş sırasında doğabilecek her türlü kaza ve zarardan yüklenici firma sorumludur.

H.A