



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253910

İLAN

30/06/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **04/07/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

#### MAL / HİZMET

#### MİKTAR

#### İSTEK NEDENİ

|   |                                  |           |                                         |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1 | MAZOTLU YANGIN JENERATORU TAMIRI | 1,00 ADET | hidrafor dizel motoru kablo yenilenmesi |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|

**Marka/Model /Seri No :** SICIL NO:  
REFERANS NO:  
DEMİRBAŞ ADI: MAZOTLU JENERATÖR  
MARKA-MODEL: ıdea idj100dp  
SERİ NO:  
Ayn No: 92801Ozel Dno:  
TKKY NOTU:  
ZİMMET: -  
BULUNDUĞU YER:  
TEDARİKÇİ ADI:  
ALIM FİYATI:  
GARANTİ: - ( - )  
FATURA: -  
KESİN KABUL NO: -  
GARANTÖR ADI:.

**Arıza No :** 465387

**TEKLİF NO** 20253910

**ÖDEME SÜRESİ** 90

**NOT** : 20253910 NO LU TEKLİF MEKTUBU

**MÜRACAT** : PINAR ARISOY

**E\_MAIL** pinar.arisoy@deu.edu.tr

**TEL** : 4122406

**NOT :** Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS\_0023

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

|                                               |      |   |
|-----------------------------------------------|------|---|
| 542.0498.001 MAZOTLU YANGIN JENERATORU TAMIRI | ADET | 1 |
|-----------------------------------------------|------|---|

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

#### 2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13166) MAZOTLU YANGIN JENERATORU TAMIRI

Açıklama : MAZOTLU YANGIN JENERATORU TAMIRI

1. Hastanemizde bulunan mazotlu yangın pompası tamir, bakım ve onarım işini kapsamaktadır.
2. Firma tarafından arıza tespiti cihazın bulunduğu mahalde yapacaktır.
3. Mazotlu yangın pompası ile ilgili arızalı parçaların tamir, bakım ve onarım işi yapılacaktır. Arızalı parçaların tedariki ve yenisiyle değişimi iş kapsamında firma tarafından yapılacak ve ek ücret talep edilmeyecektir.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihazın kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
6. Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. İşlemi sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.
9. İşlem sırasında yapılacak demontaj ve montajı yüklenici firma tarafından iş kapsamında yapılacaktır.
10. İşlem süresince gerekli tüm ekipmanlar (alet, ekipman, cihaz vb.), firma tarafından temin edilecek ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
11. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.

A.Ş