



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253337

İLAN

04/06/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **10/06/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 JENERATOR YAKIT POMPASI REVİZYONU	1,00 ADET	Arızalanan Teksan Marka Jeneratörün Bosch Marka Yakıt Jeneratörü Tamiri
Marka/Model /Seri No : TC009076		
Arıza No : 457374		

TEKLİF NO 20253337

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : 20253337 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0510.000 JENERATOR YAKIT POMPASI REVIZYONU	ADET	1
--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13088) JENERATOR YAKIT POMPASI REVIZYONU

Açıklama : JENERATOR YAKIT POMPASI REVIZYONU

- İş kapsamında hastanemiz A kabin trafo merkezinde bulunan Teksan marka 880 kva jeneratörün yakıt pompası tamiri işlemi yapılacaktır.
- Firma 7 takvim günü içerisinde yakıt pompasının sökülüp tamir edilmesinden,tekrar yerine montajından ve jeneratörün sorunsuz olarak çalıştırılmasından sorumludur.
- Firma yakıt pompasının sorunsuz çalışır olduğunu Teknik hizmetler müdürlüğü personeli nezaretinde jeneratörün test çalışmasını yaparak gösterecektir.
- Yakıt pompası jeneratöre montajı yapıldığı tarihten itibaren en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
- Onarım esnasında meydana gelebilecek kazalardan tamamen yüklenici firma sorumludur.Bu nedenle yüklenici firma gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- Yüklenici firma onarım sırasında oluşacak her türlü arıza ve hasardan sorumlu olacak,verilen zarar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.

B.E