



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254050

İLAN

10/07/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 14/07/2025 TARİHİ, SAAT 11:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 VRV KLİMA TAMIRI	1,00 ADET	İdare bina bodrum kat soğutma sistemi arızalı
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: REFERANS NO: ADRES EA- DEMİRBAŞ ADI: VRV DIŞ ÜNİTESİ SU SOĞUTMALI TİPİ 7,5 KW MARKA-MODEL: İDARİ BİNA -01.KAT BODRUM DAIKIN RWEYQ10TAY1B SERİ NO: 24640400235U Ayn No: 72698Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: 1.BLOK KAZAN DAİRESİ (İDARİ BİNA BODRUM KAT) TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: GARANTİ: H - (- 15/02/2018) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 467278		

TEKLİF NO 20254050
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20254050 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ
E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0349.001 VRV KLİMA TAMIRI	ADET	1
-------------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13118) VRV KLİMA TAMIRI

Açıklama : VRV KLİMA TAMIRI

- Hastanemizde bulunan arızalı VRV klima iç ünite tamiri yapılacaktır.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini yerinde yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise firma tarafından teslim tutanağı düzenlenecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya İlgili Birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
- Firma tarafından yapılacak tamirat için kullanılacak yedek parça ve her türlü alet ve edevat firma tarafından temin edilecektir. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya ilgili Birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.

