



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254456

İLAN

29/07/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/07/2025 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 SOĞUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI	1,00 ADET	ameliyathane 4 nolu soğutma grubu 3. kompresör alçak basınç (LOP) arızası veriyor soğutma yapmıyor
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: REFERANS NO: ZFE0100068 R 134 A DEMİRBAŞ ADI: SU SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUBU 4 NOLU EER 5,11 GÜÇ 275 KW 3 DEVRE MARKA-MODEL: RHOS 1406 KW Z-FLOW HE TCHVBZ 31401 SERİ NO: RH00111945 Ayn No: 63670Ozel Dno:7726 TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: 3.BLOK KAZAN DAİREİ 4. BLOĞU BESLEYEN SOĞUTMA GRUPLARI TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: 400000 GARANTİ: H - (- 15/12/2018) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 468035		

TEKLİF NO 20254456
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : SOĞUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0150.001	SOGUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI	ADET	1
--------------	------------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13167) SOGUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI

Açıklama : SOGUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI

- Hastanemizde bulunan su soğutma grubu tamir, bakım ve onarım işini kapsamaktadır.
- Firma tarafından arıza tespiti cihazın bulunduğu mahalde yapacaktır.
- Su soğutma grubu ile ilgili arızalı parçaların tamir, bakım ve onarım işi yapılacaktır. Arızalı parçaların tedariki ve yenisiyle değişimi iş kapsamında firma tarafından yapılacak ve ek ücret talep edilmeyecektir.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihazın kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
- Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- İşlemi sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.
- İşlem sırasında yapılacak demontaj ve montajı yüklenici firma tarafından iş kapsamında yapılacaktır.
- İşlem süresince gerekli tüm ekipmanlar (alet, ekipman, cihaz vb.), firma tarafından temin edilecek ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

A.Ş.