



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20253963

İLAN

03/07/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **09/07/2025 TARİHİ, SAAT 11:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 SOĞUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI	1,00 ADET	su soğutma grubu sigorta attırıyor çalışmıyor
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: REFERANS NO: R134A DEMİRBAŞ ADI: SU SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUBU EER 5,05 GÜÇ:166 KW MARKA-MODEL: RHOSS 839 KW TCHVBZ 2841 HE SERİ NO: RHC3FNOTCL36001 Ayn No: 63542Ozel Dno:7599 TKKY NOTU: ZİMMET: LEVENT YAZICI - BULUNDUĞU YER: ONKOLOJİ HASTANESİ TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: 281500 GARANTİ: H - (- 15/12/2015) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 466195		

TEKLİF NO 20253963
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20253963 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ
E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0150.001	SOGUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI	ADET	1
--------------	------------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13167) SOGUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI

Açıklama : SOGUTMA SİSTEMİ CİHAZ BAKIMI

1. Hastanemizde bulunan su soğutma grubu tamir, bakım ve onarım işini kapsamaktadır.
2. Firma tarafından arıza tespiti cihazın bulunduğu mahalde yapacaktır.
3. Su soğutma grubu ile ilgili arızalı parçaların tamir, bakım ve onarım işi yapılacaktır. Arızalı parçaların tedariki ve yenisiyle değişimi iş kapsamında firma tarafından yapılacak ve ek ücret talep edilmeyecektir.
4. İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihazın kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
5. İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
6. Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
9. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
10. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
11. İşlemi sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.
12. İşlem sırasında yapılacak demontaj ve montajı yüklenici firma tarafından iş kapsamında yapılacaktır.
13. İşlem süresince gerekli tüm ekipmanlar (alet, ekipman, cihaz vb.), firma tarafından temin edilecek ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

A.Ş