



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20254933

İLAN

14/08/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/08/2025 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 SPECK POMPA TAMIRI (TIP : P30/43-130D)	1,00 ADET	buhar jeneratörü speak pompa su kaçağı ve yağına su karışımı
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: REFERANS NO: DEMİRBAŞ ADI: BUHAR JENERATÖRÜ MARKA-MODEL: ALBA D04-1000 SERİ NO: D0411210124 Ayn No: 89089Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: 4.BLOK STRERİL JENERATÖR ODASI TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: GARANTİ: H - (- 01/07/2024) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 469745		

TEKLİF NO 20254933
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20254933 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0478.001	SPECK POMPA TAMIRI (TIP : P30/43-130D)	ADET	1
--------------	--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13231) SPECK POMPA TAMIRI (TIP : P30/43-130D)

Açıklama : SPECK POMPA TAMIRI (TIP : P30/43-130D)

1. Buhar jeneratöründe kullanılmak üzere P30/43-130D tip speck pompaya uyumlu tamir kiti olacaktır.
2. Takılacak tamir kiti pompa gücü 3,5/2,9 kw devir 900/750 1/min, debi 26,9/22,5 l/min uyumlu olacaktır.
3. Firma tarafından montaj yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

A.Ş