



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255312

İLAN

29/08/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **05/09/2025 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 SOGUK ODA TAMIRI	1,00 ADET	Mutfak 2 numaralı soğuk oda arızalı
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: REFERANS NO: DEMİRBAŞ ADI: SOĞUK HAVA DEPOSU 2 MARKA-MODEL: 05.BLOK -1.KAT SEBZE HAZIRLIKFRIGO BLOCK -18 C,22 M3 FSP6270 TE-HZ, SERI NO: 1107020015 Ayn No: 64216Ozel Dno:6914 TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: MUTFAK YENİ ODA DONDURULMUŞ SEBZE ODASI TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: GARANTİ: H - (- 13/01/2014) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 470992		

TEKLİF NO 20255312
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : SOGUK ODA TAMIRI
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

543.0111.001 SOGUK ODA TAMIRI	ADET	1
-------------------------------	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13257) SOGUK ODA TAMIRI

Açıklama : SOGUK ODA TAMIRI

1. Uygulama Araştırma Hastanesi mutfak ünitesinde bulunan 2 no'lu -18 C soğuk oda tamiri işidir.
2. Et soğuk oda -18 C olmalıdır.Cihazın tüm kontrolleri yapılarak gerekli işlemler yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3. Tüm işlemler idarenin kontrolünde ve uygun gördüğü zaman diliminde yapılacaktır.
4. Gerekli tüm sarf malzeme (digital ,kompresör,fan,dryer,kapı vb) ve gerekli ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecektir.
5. Cihaz tamiri sonrası en az 6 ay garanti kapsamında olacaktır.
6. Tüm iş güvenliği yüklenici tarafından alınmalıdır.
7. Arıza tespiti yerinde yapılmadan teklif verilmeyecektir.

A.Y