



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255745

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 22/09/2025 TARİHİ, SAAT 00:00 'E/A KADAR

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	IC ORTAM HAVA KALİTESİ VE HAVA DEĞİŞİM ORANI OLCULMESİ	1,00	ADET
---	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: GÜN

TEKLİF NO : 20255745

NOT : 20255745 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : PINAR ARISOY

TEL : 4122406

E-MAIL : pinar.arisoy@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0284.000	İC ORTAM HAVA KALİTESİ VE HAVA DEĞİŞİM ORANI OLCULMESİ	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(12562) İC ORTAM HAVA KALİTESİ VE HAVA DEĞİŞİM ORANI OLCULMESİ

Açıklama : İC ORTAM HAVA KALİTESİ VE HAVA DEĞİŞİM ORANI OLCULMESİ

1. Mahallerin hava değişim katsayılarının hesaplanması ve raporlanması .ASHRAE 62-1989, 2001 ve 2004 Standardında belirlenen kabul edilebilir iç hava kalitesi "İçinde, bilinen kirleticilerin, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenmiş zararlı konsantrasyonlar seviyeleri" ölçümleri yapılacaktır.
2. Ölçüm kapsamda alanlarda İç ortamdaki sıcaklık (T), bağıl nem (BN), hava değişim katsayısı değerlendirilmesi yapılacaktır.
3. Testler standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kullanılacak ölçüm cihazlarının mutlaka kalibrasyon sertifikası olacaktır.
4. Ölçüm yapan teknik personelin , ölçümü konusunda uluslararası akredite olmuş bir kuruluştan sertifika almış olmalıdır.
5. Test firması TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olacaktır. Test firması özellikle TÜRKAK tarafından TS EN 17025 standardı uyarınca akredite edilmiş olacaktır.
6. Ölçüm yapılan cihaza kalibrasyon raporunu veren firma/kuruluşa ait akredite/yeterlilik belge fotokopisi bulunacaktır.
7. Yüklenici firma iş kapsamında İŞGÜM, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından ölçüm/analiz yeterlilik belgesi ile akreditasyon kurumunca onaylı akreditasyon sertifikasının onaylı fotokopilerini İdareye ibraz/teslim edecektir.
8. Ölçüm yapılan bağımsız mahaller için test raporları ayrı ayrı dosyalanarak 2 şer adet olarak verilecektir. Dosya sayfa numaralı fihristli olacaktır. Raporların tamamı CD ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. Her bir rapor ekinde kaşeli/onaylı;
 - 8.1. Üzerinde ölçüm yapılan tarih, ölçüm cihazı marka/modeli ve ölçüm oranlarının yazılı olduğu ölçüm cihazı sonuç raporu çıktı fotokopisi, Ölçüm sonuçlarının orjinal termal yazıcı çıktıları,
 - 8.2. Firmanın akreditasyon sertifikası ve sertifika kapsamını gösterir belge fotokopisi,
 - 8.3. Ölçüm yapılan cihaza ait kalibrasyon raporu,
 - 8.4. Ölçüm yapılan cihaza kalibrasyon raporunu veren firma/kuruluşa ait akredite/yeterlilik belge fotokopisi,
 - 8.5. Dosya ön sayfasında Mahal listeleri fihristi bulunacaktır.
 - 8.6. Ölçüm yapılan alanların giriş kapısına 8x16 cm (+/- 2) büyüklüğünde etiket yapıştırılacaktır. Etiket içerisinde test yapan firma bilgileri(adı, akreditasyon numarası), Test yapılan standart, Test geçerlilik tarihi yer alacaktır.
9. Yapılacak olan sözleşmeye müteakip Yüklenici, İdare tarafından onaylanan iş programına göre ölçümleri gerçekleştirecektir.
10. Test yapılacak alanlarda teleskopik , masa üzeri menfer ve tüm emiş noktaları ölçülerek mahaldeki ölçüm alanları adreslendirilerek projendirilöş şekilde idareye teslim edilecektir. Mahal listesi aşağıda verilmiştir.
 - 10.1. Patoloji Mahal Listesi: Makroskopi Lab., Makroskopi Doku Arşiv Odası, Makroskopi Depo, Sitoloji Lab., Moleküler Patoloji (İmmünohistokimya) Lab., Histoteknik Lab. Teslimat Odası.

A.T