



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20255377

İLAN

03/09/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 04/09/2025 TARİHİ, SAAT 09:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI	1,00 ADET	Radyonüklid ve getat merkezi ısıtma hattı boru patlak su akıntısı var
Marka/Model /Seri No : SICIL NO: REFERANS NO: DEMİRBAŞ ADI: RADYONÜKLİT KLİMA SANTRALİ MARKA-MODEL: SERİ NO: Ayn No: 63288Ozel Dno:7321 TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: İYOT MERKEZİ MATBAA TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: GARANTİ: - (-) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI:.		
Arıza No : 472478		

TEKLİF NO 20255377
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : 20255377 NO LU TEKLİF MEKTUBU
MÜRACAT : NUR NAZİKE DEMİRBAŞ
E_MAIL nurnazike.demirbas@deu.edu.tr
TEL :

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0371.001 ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI	ADET	1
---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13277) ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI

Açıklama : ON İZOLASYONLU CELİK BORU TAMIRI

- Hastanemiz getat ve radyonüklid merkezi ısıtma hattı ana boru kaynak yapılması işini kapsamaktadır.
- Hat üzerindeki boru tesisatının idarenin gösterdiği kısımların yenilenerek kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru çapı, boru ve montaj malzemesi kullanılacaktır.
- Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak, bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L;Z ve U parçaları konacak borular maksada uygun kılıflar (izolasyon) içerisinden geçirilecektir.
- İzolasyon temiz, düzgün ve birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır
- Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu, ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.
- Gerekli tüm işgüvenliği ve gerekli önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.
- Firma teklif vermeden önce yeri görecektir ve iş hakkında bilgi alacaktır.

A.Ş