



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202632

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 09/01/2026 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SICAK SU - SOGUK SU SEBEKE HATTI YENİLENMESİ ISI	1,00	ADET
---	--	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 202632

NOT : 202632 NO LU TEKLİF MEKTUBU

İLGİLİ KİŞİ : CEREN KURT

TEL : 4122412

E-MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

507.0016.000	SICAK SU - SOGUK SU SEBEKE HATTI YENİLENMESİ İSİ	ADET	1
--------------	--	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13607) SICAK SU - SOGUK SU SEBEKE HATTI YENİLENMESİ İSİ

Açıklama : SICAK SU - SOGUK SU SEBEKE HATTI YENİLENMESİ İSİ

- Hastanemiz sterilizasyon ünitesinde bulunan soğuk su , sıcak su ve sirkülasyon hattındaki borularının yenilenmesi işi , 5.blk ve 1. blk bulunan sıcak su,soğuk su,sirkülasyon hattı kollektörü ve kollektöre bağlı tüm vanalar yenisi ile değişecektir.Tıbbi gaz biriminde bulunan sıcak su hattı kaçak tamiri yapılacaktır.
- Boru tamiri için gerekli tüm sarf malzemeler ve bu iş yapılırken zarar gören tavan plakası değişimi firma tarafından yapılacaktır.
- Firmanın yapacağı tadilat işlemi, Teknik Hizmetler Müdürlüğünün ve/veya birim sorumlusu/yardımcısı veya ilgili görevlendirilen kişilerin bilgisi ve gözetiminde yapılacaktır.
- Gerekli görülen sarf malzeme temini firma tarafından yapılacaktır.İdarenin onayı alınarak işe başlanacak ve kısmi kabul yapılmayacaktır.
- Firma işi sırasında çalışma alanı çevresinde yaya ve araç trafiği ile ilgili (idarenin de onayladığı) tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Doğabilecek her türlü (can ve mal kaybı dahil) sorumluluk firmaya aittir. Çevre güvenliği yetersizliğinde, Hastane idaresi tarafından çalışmaya izin verilmeyecektir.

A.Y