



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 202644

İLAN

06/01/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/01/2026 TARİHİ, SAAT 00:00

'E KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 BUHAR JENERATORU YANMA AYARI YAPILMASI	1,00 ADET	Sterilizasyon İçin
Marka/Model /Seri No : *		
Arıza No : *		

TEKLİF NO 202644

ÖDEME SÜRESİ

NOT : 202644 NO LU TEKLİF MEKTUBU

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0394.000 BUHAR JENERATORU YANMA AYARI YAPILMASI	ADET	1
---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13595) BUHAR JENERATORU YANMA AYARI YAPILMASI

Açıklama : BUHAR JENERATORU YANMA AYARI YAPILMASI

1. Buhar jeneratörü bakımı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
2. Buhar jeneratörünün yanma ayarları yapılacaktır.
3. Baca gazı analizi yapılarak analiz raporu idareye teslim edilecektir.
4. Buhar jeneratörünün kapasitesine uygun buhar üretilip üretilmediği test edilecektir. Test idarenin gözetiminde yapılacaktır.
5. Buhar jeneratörünün sempantinlerinin iç temizliği(kireç tortusu), ve dış temizliği(duman, is, kurum vs) yapılacaktır.
6. Besi suyu pompasının bakımı yapılacaktır.
7. Buhar jeneratörü 8 bar basıçta 1000 m3/h buhar üretecek şekilde ayarlanacaktır.
8. Buhar Jeneratörün üzerindeki Jeneratör buhar hatlarına(besi suyu pompasından sonra) takılı bulunan vana, ventil, çek-valf, kondestoplar vs. flanşlı bağlantı ile monte edilmiş vanalar ile değiştirilecektir. Borulama kaynaklı birleştirme olmalıdır. Dışli bağlantılı olmamalıdır. Kullanılacak olan tüp ekipmanlar buhar için üretilmiş olmalı ve PN 25 sınıfı olmalıdır.
9. Emniyet vanası flanşlı, kazan çıkış borusu çapında olacak şekilde değiştirilecektir. Tesisatı içinde su kalmayacak şekilde yapılmalıdır. Emniyet vanasının açılması ile dışarı çıkan buhar su oluşturacağı için sarsıntılı çalışacak olduğundan boru tesisatları ankastre olarak tespit edilecektir.
10. Jeneratör mevcut bir platform üzerine monte edilecektir. Buhar jeneratörü teknik merkezdeki yerine monte edilecek, mevcut elektrik, su, yakıt, baca sistemlerine bağlantıları yapılacak, devreye alınacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Buhar jeneratörünün düzenli çalışması için elektrik, su gaz, baca bağlantılarına ilave takılması gereken tüm ekipmanlar firma tarafından takılacaktır.
11. Kazan üzerindeki tüm ekipmanların testleri yapılacaktır. Arızalı olan ekipmanlar değiştirilecektir.
12. Firma bakım fiyatı ve değişmesi gerek parça fiyatlarını liste olarak verecektir. Bakım fiyatı haricindeki buhar jeneratörü üzerinde değişmesi gereken parçalar liste halinde verilecektir. Değişen parçalar 2(iki) yıl garantili olacaktır.

A.Y