



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20257584

İLAN

12/12/2025 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

14/01/2026 TARİHİ, SAAT

14:00

'E KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 YANGIN ALGILAMA VE SONDURME SİSTEMİ BAKIM ONARIMI (PARÇA HARİC)	4,00 ADET	2026 Yılı İçin
Marka/Model /Seri No : *		
Arıza No : *		

TEKLİF NO 20257584

ÖDEME SÜRESİ 60

NOT : YANGIN ALGILAMA VE SONDURME SİSTEMİ HİZMET ALIM

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

09/01/2026 09:26:45

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0385.000	YANGIN ALGILAMA VE SONDURME SİSTEMİ BAKIM ONARIMI (PARÇA HARIC)	ADET	4
--------------	---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SÖNDÜRME (FM200 GAZLI) SİSTEMLERİ PARÇA HARİÇ
BAKIM-ONARIM ANLAŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1. Tanım: Bu teknik şartname Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yangın algılama ve ihbar -söndürme sistemlerinin parça hariç bakım-onarım hizmetleri anlaşmasının tanımları.

1.2. Firmanın görevlendireceği personel yükleniceği bakım ve onarım iş emleri EK-1'de verilen ve EK-1a ve EK-1b'de konum belirtilen detaylı listede yer alan tüm Sistemleri, alt sistemleri ve/veya donanımları bir bütün olarak kapsar. Firmanın görevlendireceği personel aşağıda tanımlanmış bu onarım ve bakım işlerini sözleşme ekindeki EK-2'ye uygun olarak idarenin görevlendirdiği sorumlunun gözetiminde istenen periyotlarda önceden planlayarak ve onerdığı bu çerçevede bakım yapacaktır. Sistem sorumlusu dışında bildirilen sorunlar ve/veya arızalar dışı kate alınmayacaktır.

Firma EK-1'de belirtilen malzeme ve cihazların yanı sıra bunların kullanıldığı tüm sistemler ile ilgili gerekli güncelleme ve ilgili idareyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

Firma, her cihaz için Koruyucu Bakımda yapacak olduğu bakımların içeriğini belirten detaylı "Check-list"leri hale dosyası ile birlikte verecektir.

Koruyucu Bakım: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını artırmak, arıza olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla yapılır. Firma personeli tarafından sistemlerin yapısını uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (montaj etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür. Gerektiğinde sistemlerin kalibrasyonu, koruyucu ve düzeltici bakım işlemlerinden her biridir. Yapılan bakım sonucu her bir cihaz için bakım Kontrol Listesi (Check-list) verilecektir. Firma görevli personeli bu işlem sonunda EK-2 formunu düzenleyecektir. İdarenin görevlendirdiği sistem sorumlusu, her cihaz için Koruyucu Bakımda firma personeline yapacağı bakımların içeriğini belirten detaylı "Check-list"leri Firma personeline bildirecek ve hazırlatacaktır. Yapılan kalibrasyonların, sertifikaların düzenlenecek ve Kullanıcı birim ile THM'ne ayrı ayrı düzenlenerek teslim edilecektir. Kalibrasyon gerekmeyen cihazların her bir için firma onaylı olarak, kalibrasyona ihtiyacı olmadığını gösteren belge düzenlenecektir.

Onarım (Arıza Bakımı): Sistemlerin tümünün ve/veya bir parçasının teknik prospektüslerinde belirtilen performans ve/veya fonksiyonlardan bir veya bir kaçını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve/veya bir hatanın veya eksikliğin ortaya çıkması durumunda; sistemlerin performans ve fonksiyonlarının istenilen/gereken düzeye gelmesi için firmanın görevlendireceği personelin yapacağı ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (montaj etmeyi) ve tamamlamayı, donanımın güncellenmesini de kapsayan, sistemlerin tümü fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken her türlü işlemdir.

Kedir Parça, Sistemler)de arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışması için değiştirilmesi durumu olan değişimi gerektiğinde ücretli idare tarafından gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra ödenecek her türlü parçayı ifade eder.

Malzeme: Sistemlerin bakım ve onarımı sırasında bakım için gerekli olan hastane idaresinin temini edeceği her tür sarf, bakım, temizlik ve koruyucu malzemeyi kapsar.

1.3. Bakım; Firma personeli tarafından idarenin görevlendirdiği sorumlunun bilgisi ve yönlendirilmesi ile EK-2'de belirtilen dönem ve takvime uygun olarak yapılacaktır. Anlaşma Periyodundaki her türlü bilgi EK-2'deki iş akışına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Firma personelinin yaptığı her bakım için bakımı yapan sorumlu kişinin düzenleyeceği, bakım tarih ve başlayış bitiş saatlerinin yer aldığı bir servis raporu tutacaktır. Tutulan rapor Sistem Sorumlusu, Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve İdareye onaylatıldıktan sonra, birer kopyasını Sistem Sorumlusuna, Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne ve İdare'ye teslim edilecektir. Sistem sorumlusu firmanın görevlendirdiği personele hangi aylarda Koruyucu Bakım 1 ve Koruyucu Bakım 2'yi yapacağını EK-2 de listeleyecektir.

1.4. Periyodik Bakımlar İdare'nin onayı ile normal çalışma saatleri içinde (08.00 - 18.00) "resmi tatil ve hafta sonları hariç olmak üzere" Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nün bilgisi ve idarenin görevlendirdiği sorumlunun gözetiminde yapılacaktır. Firma'nın görevlendirdiği personelin normal çalışma saatleri (08.00-18.00) dışındaki zamanlarda, ayrıca resmi tatil ve hafta sonları dahil olmak üzere arızalar için görevlendirilmesi veya çağırılması halinde ulaşımı veya ulaşımı giderten firma tarafından karşılanacaktır. Firma görevli personeli 7 gün 24 saat ulaşılabilir durumda olmak zorundadır.

1.5. Teknik Hizmetler Biriminin ve/veya icare idarenin görevlendirdiği sorumlunun bilgisi olmadan yapılan ya da takvimi değiştirilen (Bkz. Madde 1.1) bakımlarda İş Yapılmamış Kabul edilir.

İmza
Endüstri

1.6. Onarım işlemlerinin, Firma personeli tarafından yapılması için gereken süre, anza bildiriminin sistem sorumlusu tarafından arızanın sisteme girilmesinden sonra ve idare tarafından sözlü veya yazılı olarak (faks, email, telefon vb.) çekilde firmaya bildirildiği saatte başlar, buna istinaden firma personeli arızaya mesai saatlerinde hastane sistem sorumlusunun yönlendirmesiyle hemen müdahale eder, en geç 8 (sekiz) saat içerisinde müdahale edilmiş olması gerekir. Anza firmaya bildirdikten sonra 24 saat içerisinde giderilmiş olmalıdır.

1.7. Firmanın görevlendirdiği personelin bakım ve onarımları zamanında yapılabilmesi için, sözleşme imza tarihinde faaliyette bulunan, "tam yetkili" bir teknik servisi olması zorunludur. Firmanın görevlendirdiği personelin nitelikleri sözleşme EK-2'ye uygun olarak listelenilerek ihale dosyası ile birlikte verilecektir. Bu listede daabilececek değişiklikler idareye 2 hafta önceden yazılı olarak bildirilecektir. Bildirim yapılmaması ve listede belirtilen kişileri **Madde 1.6'te** belirtilen sürede ulaşılamaması halinde çalışılmayan zaman başlatılacaktır. Görevli personelin yıllık izin, hastalık, vb zorunlu hallerde hastanede bulunmadığı normal mesai sürelerinde işlerin aksaması için firma başka bir personelini görevlendirecektir, Firmanın izmir

1.8. Bakım ve Onarım işlerinin yapılması için, sözleşme süresi sonuna kadar, Firma mutlaka yetkili konumda koordinasyondan teknik bir personeli hastanede sürekli görevlendirecektir. Sözleşme kapsamındaki sistemlerin bakım ve onarımında bu teknik eleman çalışacaktır. Firma teknik personeli; mesai saatleri içinde ve dışında sürekli çağrılabilircek şekilde hizmet verecektir. Yapılacak işç göze elemanın adı, adresi, tel ve faks numaraları listede ayrıca belirtilecektir. Firma tarafından çalıştırılan ve listede yer alan Teknik elemanın sistem için yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerini Temsilci Firma tarafından verilmiş bir belge (eğitim sertifikası v.b.) ile EK-3'de belgeçmeleri zorunludur. Firma mesai saatleri dışında oluşacak arızanın bildirileceği en az 2 (iki) kişilik personel listesini ve telefon no'larını ve fax'larını İdareye/Teknik Hizmetler Müdürlüğüne verecektir. Bu listedeki kişilere ulaşılamadığı idare tarafından en az 3 (üç) kişiyle saptandığı takdirde arıza bildirilmiş sayılacaktır.

1.9. Yuklenici firma periyodik bakım ve arızaları kendi hünyesi haricinde başka herhangi bir firmaya ve/veya firma elemanına yaptıramaz(Taşere edemez.) Bakım ve anza personeli en az 3(ÜÇ) yıl bu firmada sigortalı çalıştığına dair belgeleri idareye teslim edecektir. Firma en az 4(dört) yıldır Maviik teknik servis hizmeti sağladığını belgelemesidir. Firmanın Ege Bölgesinde yerleşik yetkili teknik servisi bulunmalıdır.

1.10. İdare, Firma'dan sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesini isteyebilir.

1.11. Firma mümkün olduğunca sorumlu elemanı değiştirmeyecektir. Ancak EK-3'e uygun olarak verilen listede herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, idare'ye bir hafta içinde değişiklik yazılı olarak bildirilecektir. Görevli personelin yıllık izin, hastalık vb. zorunlu hallerde hastanede bulunmadığı normal mesai sürelerinde işlerin aksaması için Firma başka bir personel ni görevlendirecektir.

1.12. Sistemler günde 24 saat, haftada yedi gün (resmî tatil günleri ve hafta sonları dahil) kesintisiz çalıştırılacaktır. Aksi durumda madde 1.6'daki tanımlanan **Çalışılmayan zaman** için cezai müeyyideler uygulanır.

Firmanın hastanede görevlendirdiği personel tarafından alt sistem, donanım, ve/veya bağlı sistemlerdeki herhangi bir arıza veya bakım nedeniyle sözleşmede yer alan sistemler için çalışılmayan zaman sayısının, kesintisiz 7 günü geçmesi, fasatlı toplam 25 günü geçmesi halinde cezai müeyyideler uygulanır.

1.13. Firmanın görevlendirdiği teknik personel, sözleşmede yer alan sistemlerin tütüne yapılan bakımlar için EK-2'de örneği verilen Bakım Cetvelini ve/veya Servis Raporu düzenleyerek gerekli imzaları attırdıktan sonra, sistem sorumlusuna, İdare'ye ve Teknik Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecektir. Firmanın görevlendirdiği teknik personel EK-1 de tanımlı tüm oliaazların EK-2'de belirtilen periyodik bakımlarını yapıldıktan sonra bakım bedel ödenir. Bakım cetvelinin ve/veya Servis Raporunun teslim edilmemesi süreler içindeki aylarda İdare, Firmanın görevlendirdiği teknik personelinin bakım yapmadığını varsayarak ödeme yapmayacaktır. Sözleşme süresi içinde, iki defa belirttiği periyotlarda, bakım günü ve süresinde bakım yapılmadığı takdirde, İdare sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.

1.14. Sözleşme süresi içinde,

- Yanlış işçilik/montaj/bakımdan kaynaklanan nedenlerle ve/veya
- Firmanın görevlendirdiği teknik personel tarafından periyodik olarak yapılması gereken kontrol, bakım ve onarımların yapılmaması (bakım ve onarım cetvelini ve idare'ni yaptığı denetleme sonuçları dikkate alınacaktır)ve/veya
- Firmadan satın alınan Orijinal yada muadili olmayan / Yanlış / kalitesiz / arızalı / ucuz / kullanılmış / yersiz / yetersiz edelle yedek parça ve malzeme (yedek parça faturaları dikkate alınacaktır) kullanımı ve/veya
- Firmanın görevlendirdiği teknik personel tarafından Yanlış / kalitesiz / arızalı / ucuz / yersiz / yetersiz işçilik ve/veya
- Firmanın görevlendirdiği teknik personel tarafından yapılan Orijinal değerlerinin altında, yetersiz ayaatınma

1.23. Mevcut sistemde hâlihazırda enerji üreten ancak aktif veya pasif elemanlar ile haberleşmeyen, sinyal aktarmı yapmayan tüm cihazlar ve dahili yazılımlar Bakımcı Firma sorumluluğunda arızaları giderilecek, ihtiyaç durumunda yazılımlar ücretsiz güncellenecek ve çalışır hâle getirilecektir.

1.24. İlk bakım öncesi mevcut cihazlardan aktif olmayan veya arızalı olan arızalı Bakımcı Firma tarafından Hastane İdaresine yazılı olarak bildirilecektir ve arızaları bakım onarım anlaşması kapsamında giderilecektir.

Bakımda yapılacak arızalar Yangın Alarm Panelleri ve Grafik İzleme Yazılımı Testleri;

- Besleme sistemlerini ve besleme kartlarının testleri yapılacaktır
- Akülerin test edilmesi
- Akü voltajları ölçülecek
- Akü şarj akımları ölçülecek
- Akü yük testi yapılacak
- Besleme kartlarını test edilecek
- Aküden çalışma durumu test edilecek
- Akü natası konumu test edilecek
- Panel besleme voltajları kontrol edilecek
- Kontrol panelinin görsel kontrolü yapılacak
- Kontrol panelinin iç temizliği yapılacak
- Kontrol paneli testleri yapılacak
- Kontrol konsolu LED ve gösterge testleri yapılacak
- Panel üzerinden algılama aktivasyonu simülasyonu yapılacak
- Panel üzerinden kontrol aktivasyonu simülasyonu yapılacak
- Santralden hata ürettilerek alarmlarla panel fonksiyonlarının kontrolü yapılacak
- Panel üzerinden dedektör devreden çıkarılması ve devreye alınması yapılacak
- Panel üzerinden kontrol birimi devreye alınması ve çıkarılması işlemi yapılacak
- Tarih ve saat kontrolü yapılacak
- Panel dışı hafızası kontrolü yapılacak
- Supervisor grafik izleme yazılımı ile santraller arası bağlantı ve haberleşme kontrolü yapılacak (Supervisor grafik izleme yazılımı varsa)
- Yeni kullanıcılara panel başında eğitim verilecek
- Yangın Alarm Sistemleri Sahha Elemanları Testleri
- Dedektörlerin rasyonel olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Tüm dedektörlerin santral üzerinden kırıltık verilerek sınır değer üzerinde olanlarının temizliklerinin yapılacaktır
- Sistemin alarm sırasındaki davranışı test edilecektir
- Yangın ihbar butonlarının ve sirenlerin işlevlerini yerine getirip getirmediği test edilecektir
- Bakım veya arızanın giderilmesi sırasında herhangi bir parçanın değişmesi gerek yorsa ancak İŞVEREN'den yazılı onay alındıktan sonra bu değişiklik gerçekleştirilerek tutura edilecektir.
- Bakım ve/veya onarım sırasında hastanenin ilgili teknik personeli de hazır olacaktır
- Bakım sırasında gerekli olabilecek her türlü iskele, merdiven, emniyet gereçlerinin temini ve kurulması işi alan firma tarafından sağlanacaktır.

Yazılım
Erdül

- Bakım çalışması sırasında, tesisin bütünlüğünün sürekli ve güvenli bir korunma altında tutulması esastır. "Yangın Güvenliğinin Sürekliliği" ilkesi için hiçbir aşamada göz ardı edilmeyecektir.

1.25 Yüklenici yapılacak tüm çalışmalar sırasında iş güvenliği ile ilgili tüm kurallara uymak ve gerekli tüm önlemleri almak zorundadır.

- **YÜKLENİCİ aşağıdaki belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır.**
- *Hizmet Yeterlilik Belgesi, "TS13345 Yetkili Servisler-Yangın Söndürme Sistemleri ve Donanımları"*
- TSE veya yetkili uluslararası tanınırlığı olan bir kuruluştan alınmış *TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi*
- Yüklenici Firmaların kurumumuzda bulunan Maxlogic&Maxigard marka cihazlara ait yetkili firma olduğuna dair belge ve ya firma bünyesinde çalışan teknik personelinin yetkili firmadan eğitim aldığına dair belge

Naciye
Endüstriyel

1.4.15
N.301 DİBEK

EK – 1a/b
DEÜ BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ İŞ PLANI

İlgili : DEÜ Hastanesi
Sistem Sorumlusu:

SİSTEM (LER) BAKIM PROGRAMI

Sıra No	Ana Sistemi Adı	Cihazların Adı	Demirbaş/ Cihaz Kayıt No	Yeri	Cihaz Aderi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi	Yapılacak İşler)
1	Yangın algılama ve ilkar sistemi	Mavi ML-1731	Ayn No: 63725	Çocuk Hastanesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
2	Yangın algılama ve ilkar sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 53495	İhtifaz Onat Binası	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
3	Yangın algılama ve ilkar sistemi	Mavi ML-1238	Ayn No: 63717	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
4	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63713	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
5	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63714	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
6	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63715	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
7	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63716	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
8	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63717	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
9	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-172	Ayn No: 63718	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
10	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63719	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
11	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63720	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
12	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63721	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
13	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63722	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
14	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63723	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
15	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fir200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63724	İhtifaz Bina 3 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
16	Yangın algılama ve ilkar sistemi	Mavi ML-1731	Ayn No: 53726	3 blok 5 kat Nöroloji servisi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
17	Yangın algılama ve ilkar sistemi	Mavi ML-1731	Ayn No: 63727	3 blok 4 kat Genel Cerrah - Çocuk İhtifaz	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İLKAR SÖNDÜRME SİSTEMİ ERI FARÇA HARIÇ BAKIM ANLAŞIMASI 2026

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihazların Adı	Demirbaş/ Cihaz Kayıt No	Yeni	Cihaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi	Yapılacak İşler
18	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63728	3. Blok 2. kat katip damar geçişi cihazı	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
19	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63729	Redyaasyon cihazı	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
20	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63729	Uzakdan Enginliğin	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
21	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1232	Ayn No: 72413	2. Blok 1. kat FTR-Kat F	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
22	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1232	Ayn No: 72414	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
23	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72415	8. Blok 1. kat mürakkı polk.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
24	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1232	Ayn No: 72416	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
25	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72417	1. Blok 2. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
26	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1232	Ayn No: 72418	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
27	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72419	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
28	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72420	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
29	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72421	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
30	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72422	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
31	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72423	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
32	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72424	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
33	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72425	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
34	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72426	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
35	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72427	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
36	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 72428	3. Blok 3. kat Anelemler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İHAZ SİSTEMİ İÇİ PARÇA HARİCİ BAKIM ANLAŞMASI 2026

İmza

Yeni

Cihaz Adedi

Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)

Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi

Yapılacak İşler

İmza

Yeni

Cihaz Adedi

Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)

Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi

Yapılacak İşler

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihazların Adı	Demirbaşı Cihaz Kayıt No	Yeri	Cihaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarih/Dönemi	Yapılacak İşler
37	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1232 N	Ayn No: 88641	Çocuk Y.a	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
38	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1232 N	Ayn No: 88642	Patlama 1.blok zemin kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
39	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1232 N	Ayn No: 88643	Patlama 1.blok bodrum 1. kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
40	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1232 N	Ayn No: 88644	2.blok 1.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
41	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88645	2.blok 1.kat Entansiyon -dahilivel	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
42	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88646	2.blok 4.kat Genel cepheler	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
43	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88647	2.blok 3.kat Havuz -MRŞ	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
44	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88648	2.blok 2.kat Tüneling-kha	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
45	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88649	2.blok 1.kat oturma	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
46	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88650	2.blok zemin kat vip-pishiyatı	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
47	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1271 N	Ayn No: 88651	2.blok bodrum kat Kazan dairesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
48	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88652	1.blok 6.kat Oniz alanlar-destisiz	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
49	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88653	3.blok 3.kat denizaltı	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
50	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88654	3.blok zemin kat Hemodyaliz-ten Denkası	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
51	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88655	1.blok bodrum kat Kazan dairesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
52	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88656	4.blok 2.kat Ateşliyathane 2	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
53	Yangın algılama ve ihbar sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88657	4.blok 1.kat Ateşliyathane 1	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

Naciye AYAN
Endüstri Mühendisi

İ. Gül DİDEK

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihazların Adı	Demirbaş Cihaz Kayıt No	Veri	Çıkaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi	Yapılacak İşlet
54	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88658	4. Blok zemin kat merkezi lab.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
55	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1232.N	Ayn No: 88651	4. Blok bodrum kat Endüskopi ve gündüz hastanesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
56	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1232.N	Ayn No: 88652	4. Blok 2. Kat emel zayıf	1	2 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
57	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88654	5. Blok 2. Kat Korane y.b	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
58	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1232.N	Ayn No: 88656	5. Blok 1. Kat AYB-DYB	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
59	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88659	5. Blok 2. Kat Katan dairesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
60	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1232.N	Ayn No: 88670	5. Blok bodrum kat Kütüphane	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
61	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88671	5. Blok 2. Kat Katan dairesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
62	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88673	5. Blok 2. Kat Kütüphane	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
63	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88675	5. Blok bodrum kat Kan alması -ft. ayakta	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
64	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88676	7. Blok 1. Kat Endüskopi-geşir	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
65	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88678	7. Blok zemin kat Acil tıbbi odası has.	-	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
66	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88680	9. Blok 3. Kat Genel zayıf	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
67	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88681	8. Blok 2. Kat Kadın doğum	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
68	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88685	8. Blok zemin kat Jinek-MES od.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
69	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88686	8. Blok bodrum kat Romatoloji-uzgus terrahin-geçirilen od.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
70	Yangın algılama ve ilaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88690	9-10. Blok bodrum kat Başvurma	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İLAZ SİSTEMLERİ PARÇA YAR Q BAKIM ANLAŞIMASI 2026

Naciye AYDIN
Endüstri Mühendisi

K. Zül DİBEK

71	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88659	9-10 blok zemin kat Rektör Ofis	1	3 ayda 1	PERİYODİK BAKIM&ONARIM
72	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88663	11 BLOK 3 KAT Kandiyolu-1 Kışla pol.	1	3 ayda 1	PERİYODİK BAKIM&ONARIM
73	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88665	11 BLOK 2 KAT Dermatoloji Çukuk Coraklı	1	3 ayda 1	PERİYODİK BAKIM&ONARIM

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz/Bakım Adı	Deminbaş Cihaz Kayıt No	Yeri	Cihaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Önerisi	Yapılacak İş(ler)
74	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88674	11 blok 1 kat Güv. Ofis	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
75	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88677	11 blok zemin kat Çukuk polisyarı Enişkin pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
76	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88679	11 blok bodrum kat Çukuk pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
77	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88682	11 blok 2. Kat Ar. İda. Ofis	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
78	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88684	Taş kırma kağıdı koridor	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
79	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88687	Sihna güncel tedavi krematoryu	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
80	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88688	Gebit	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
81	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88689	Aile Etkinliği	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
82	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88690	İş sahəsi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
83	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88691	Eski ankarlı binası Çukuk	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
84	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88692	Mekânlik atelye giriş	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
85	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88693	Çukuk mekân	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
86	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88694	Trafik A Çuk	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
87	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88695	Trafik B Çuk	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
88	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML 1231 N	Ayn No: 88696	Trafik C Çuk	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SÖNDÜRME SİSTEMLERİ PARÇA FİYATİ BAKIM ANLAŞMASI 2024

Naciye AYAN
Endüstri Mühendisi

1.000 DİREK

89	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 63709	Gerektiği takdirde	1	3 ayda 1	PERİYODİK BAKIM&ONARIM
90	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 63709	Gözlemleri	1	3 ayda 1	PERİYODİK BAKIM&ONARIM
91	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 63704	Kardiyojoli servisi	1	3 ayda 1	PERİYODİK BAKIM&ONARIM
92	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 63707	Mevki T. nacehi	1	3 ayda 1	PERİYODİK BAKIM&ONARIM

EK - 2/a (BAKIM CETVELİ)

AY/DÖNEM:

Sıra No	Ana Sistem Adı	Çihazın/ajantın Adı	Cihazın No	Yeri	Çihaz Adedi	Ölçüm Tarihi ve Başlama-Bitiş Saati	Yapılan İş (ler)	Faaliyet Sorumlusu Adı Soyadı - Unvanı - İmza
01	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63725	Çocuk Hastanesi	1			
02	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63706	İlhan Özalp Binası	1			
03	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63712	İçerideki giriş	1			
04	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63713	İçerideki giriş	1			
05	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63714	İçerideki giriş	1			
06	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63715	İçerideki giriş	1			
07	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63716	İçerideki giriş	1			
08	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63717	İçerideki giriş	1			
09	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63718	İçerideki giriş	1			
10	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63719	İçerideki giriş	1			
11	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63720	İçerideki giriş	1			
12	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63721	İçerideki giriş	1			
13	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63722	İçerideki giriş	1			
14	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63723	İçerideki giriş	1			
15	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63724	İçerideki giriş	1			

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SÖNDÜRME SİSTEMLERİ PARÇA HARİTİ BAKIM ANLAŞMASI 2026

35	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1231	SN: 8072610025	7. BLOK 2. KAT Plastik çatıdan hava arko dji lok.	1		
36	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1235 N	SN: 210238010009	3.8/MA DNKOLEJİ	1		

Sıra No	Alarm Sistemi Adı	Çihaz (Alarm Adı)	Demirbaş No	Yen	Çihaz Adedi	Bakım Tarih ve Başlama-Bitiş Saati	Yapılan İş (ler)	Firma Sorumlusu Adı Soyadı - Ünvanı - İmza
37	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1232 N	Ayn No: 88641	Çocuk Y B	1			
38	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1232 N	Ayn No: 88642	Patoloji 1 blok zemin kat	1			
39	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1232 N	Ayn No: 88643	Patoloji 1 blok bodrum -1 kat	1			
40	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1222 N	Ayn No: 88644	2 blok 5 kat	1			
41	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88645	2 blok 5 kat Enfeksiyon dahiliye 1	1			
42	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88646	2 blok 4 kat Genel cerrahi	1			
43	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88647	2 blok 2 kat Plastik NRS	1			
44	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88648	2 blok 2 kat Uroloji-Kbu	1			
45	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88649	2 blok 1 kat Onkoloji	1			
46	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88650	2 blok zemin kat Yip-pediatri	1			
47	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88651	2 blok bodrum kat Kazan daireleri	1			
48	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88652	3 blok 6 kat Orta alanlar-asansör	1			
49	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1232 N	Ayn No: 88653	3 blok 5 kat derin-akutop	1			
50	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88654	3 blok zemin kat Hemodiyaliz-kar daireleri	1			
51	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88655	5 blok bodrum kat Kazan daireleri	1			
52	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231 N	Ayn No: 88656	4 blok 2 kat Ameliyathane 2	1			

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SÖNDÜRME SİSTEMİ FİRMA PARÇA HİZMETİ BAĞIMLI ANLAŞMASI 2025

NACI'YA AYRILAN
ENDEKSİ MİLLİYETİ

300 DİBEK

53	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88657		4 blok 1 kat Ametiye Hane 1	1	
54	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88658		4 blok zemin kat mekân 8b	1	
55	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88661		4 blok bodrum kat Endoskopi ve pirdiz hastanesi	1	
56	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88662		4 blok 2. Kat sterilizasyon	1	
57	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88664		5 blok 2. Kat Koroner v.b	1	
58	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88666		5 blok 1. Kat AYB DVB	1	
59	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88668		5 blok zemin kat radyoloji	1	
60	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88670		5 blok bodrum kat Mutfak-Ezane	1	
61	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88671		5 blok 2. Kat Kazan daire	1	
62	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88673		5 blok 1. Kat Entresyon dol.	1	
63	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88675		5 blok bodrum kat Kameralı fit avanta	1	
64	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88676		7 blok 1. Kat Çocuk odası gastro	1	
65	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88678		7 blok zemin kat Nefes odası-huys	1	
66	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88680		8 blok 3. kat Genel cerrahi	1	
67	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88681		8 blok 2. kat Kazan Çözümleri	1	
68	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88685		8 blok zemin kat Üroloji MBS dol.	1	
69	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88686		8 blok bodrum kat Ameliyathane cerrahi odayı dol.	1	
70	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88686		9. 10. blok bodrum kat laboratuvar	1	
71	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88689		9. 10. blok zemin kat Röntgen	1	
72	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88693		11 BLOK 3. KAT Kardiyo-ve KBB pol.	1	
73	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88695		11 BLOK 2. KAT Dermatoloji-Cocuk Cerrahi	1	
74	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88694		11 blok 1. kat Genel dol.	1	
75	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88697		11 blok zemin kat Çocuk polikliniği-Çocuk pra.	1	
76	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88699		11. Blok bodrum kat Ortopedi dol.	1	
77	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88682		11. blok 2. Kat	1	

YANGIN ALGILAMA VE İHAZ-SONDURMA SİSTEMLERİ PARÇASI BAKIM ANLAŞIM NO: 2026

Acıy Ayan
Endüstriyel

Not DİBEK

78	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88684	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
79	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88687	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
80	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88688	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
81	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88689	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
82	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88690	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
83	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88691	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
84	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88692	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
85	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88693	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
86	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88694	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
87	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88695	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
88	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88696	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
89	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88699	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
90	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88703	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
91	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88704	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	
92	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88707	Aynı kişi	Taş kırma kırıntı	1	

Naciye AYAN
Endüstriyel Mühendislik

1. Sınıf DİBEK

FİRMA TEKNİK PERSONEL VE ALTYAPI LİSTESİ

Sıra No	Adı Soyadı - Unvanı	Telefon Numarası	Cep Telefon Numarası	Sorumlu Olduğu İş/Sistem	Sürekli Bulunacağı Yer - Firma
01					
02					

(Gerektiğinde satır ekleyiniz.)

1. Firma tarafından görevlendirilen teknik personelin üretici Firma onaylı teknik servis eğitim ve yeterlik sertifikası işare'ye yazılı belge olarak sunulacaktır.
2. Bu listelerdeki değişiklikler bir hafta içinde idare ' ye bildirilecektir.

Naciye
Endüstri Mühendisi

K. Mut DİDEK

EK – 4

TAMİR SONRASI TEKRAR KULLANILABİLİR YEDEK PARÇA LİSTESİ

Sıra No	İlgili Sistem-Cihaz	Yedek Parça Adı	Yedek Parça Kodu ve Seri No	Adet	İndirimli Fiyatı	Garanti Süresi

(Gerektiğinde satır ekleyiniz.)

Naciye ARIKAN
Endüstri Müdürlüğü

KASIM DİDEK

EK-6A

DEU BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ MINİMUM ZORUNLU YEDEK PARÇA

Sıra No	İlgili Sistem-Cihaz	Kullanılabilecek Yedek Parça Adı	Yedek Parça Kodu ve Seri No	Adet	Fiyatı	Garanti Süresi

(Gerektiğinde satır ekleyiniz.)

- Yedek parça ve malzeme listesi üretici Firma onaylı olarak idare' ye verilecektir. Yedek parça garanti süresi bir yıldan az olamaz. Kocu değişen ya da üretimden kaldırılan yedek parça ve malzemeler bir hafta içerisinde idareye bildirilecektir.
- Tamir sonrası tekrar kullanılabılır yedek parçalar için ayrıca üretici Firma onaylı fiyat verilecektir, bu yedek parçaları Firma ' ya ait olacaktır.

Üretici Firma Onayı

SARF MALZEME LİSTESİ

Sıra No	İlgili Sistem-Cihaz	Sarf Malzeme Adı	Toplam sayı	Fiyatı

Naciye AYAN
Endüstri Mühendisi

R. Sui DİBEK

EK-7



T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BÜYÜK ARIZA TALEP FORMU

.../.../20...

CİHAZIN ADI	
DEMİRBAŞ NO	
MARKASI	
MODELİ	
SERİ NO	
DURUMU	
ATI OLDUĞU YER	
ARIZA NO	
TALEP NEDENİ	
EK BELGELER	

TALEP EDEN
Finan. Yetkilisi

ONAY
Teknik Hizmetler Müdürü

ONAY
Başhekimlik

Naciye
Endüstriyel Mühendisi

K. Gül DİDEK