



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263568

İLAN

22/06/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/06/2026 TARİHİ, SAAT 14:00**

E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 BUHAR JENERATORU TAMIRI	1,00 ADET	1 HAFTADIR ÇAMAŞIRHANEDA BUHAR SORUNU YASAMAKTAYIZ HALEN BUHAR 0.1 SAATEDİR BU NEDENLE YIKAMA VE KURUTMA YAPAMAMAKTAYIZ ACİLEN BU SORUNUN COZULMESINI TALEP EDİYORUZ.

**Marka/Model /Seri No :** SICIL NO:  
REFERANS NO:  
DEMİRBAŞ ADI: BUHAR JENERATÖRÜ  
MARKA-MODEL: ALBA D04-1000  
SERI NO: D0411210124  
Ayn No: 89089Ozel Dno:  
TKKY NOTU:  
ZİMMET: -  
BULUNDUĞU YER: 4.BLOK STRERİL JENERATÖR ODASI  
TEDARİKÇİ ADI:  
ALIM FİYATI:  
GARANTİ: H - ( - 01/07/2024)  
FATURA: -  
KESİN KABUL NO: -  
GARANTÖR ADI:.

**Arıza No :** 490705

TEKLİF NO 20263568

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : BUHAR JENERATORU TAMIRI

MÜRACAT : CEREN KURT

E\_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

**NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS\_0023

# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0056.001 BUHAR JENERATORU TAMIRI	ADET	1
--------------------------------------	------	---

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

#### 2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14229) BUHAR JENERATORU TAMIRI

Açıklama : BUHAR JENERATORU TAMIRI

- Hastanemizde bulunan buhar jeneratörü tamir, bakım ve onarım işini kapsamaktadır.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini cihazın bulunduğu alanda yapacaktır.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
- İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
- Buhar jeneratörünün kapasitesine uygun buhar üretip üretmediği test edilecektir. Test idarenin gözetiminde yapılacaktır.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemini gerçekleştirecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.

A.Ş