



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263286

İLAN

10/06/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,
TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/06/2026 TARİHİ, SAAT 10:00
KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA
GİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

| MAL / HİZMET | MİKTAR | İSTEK NEDENİ |
|------------------------------------|-----------|---|
| VRV KLİMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI | 2,00 ADET | -1 kan alma hemşire bölümü klima çalışmıyor / FTR Tedavi Polk FLUO Marka VRF Arızalı |
| Marka/Model /Seri No : | | SICIL NO: REFERANS NO: DEMİRBAŞ ADI: DX BATARYALI KLİMA SANTRALİ KAN ALMA MARKA-MODEL: MİDEA MDV-450(16)W/DRN1(B) SERİ NO: Ayn No: 63422Ozel Dno:7485 TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: 6.BLOK ÇATI TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: GARANTİ: - (-) FATURA: - KESİN KABUL NO: - GARANTÖR ADI: / SICIL NO: REFERANS NO: ADRES EA-DIŞ DEMİRBAŞ ADI: VRV DIŞ ÜNİTESİ HAVA SOĞUTMALI TİPİ 45 KW MARKA-MODEL: 06.BLOK ÇATI FLUO FMV-450WM/B-X SERİ NO: 663229967271 Ayn No: 70131Ozel Dno: TKKY NOTU: ZİMMET: - BULUNDUĞU YER: 06.BLOK ÇATI TEDARİKÇİ ADI: ALIM FİYATI: |

TEKLİF NO : 20263286
ÖDEME SÜRESİ : 90
NOT : VRV KLİMA SİSTEMLERİ
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263286

İLAN

10/06/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 15/06/2026 TARİHİ, SAAT 10:00

KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA GİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

GARANTİ: H - (- 01/08/2019)

FATURA: -

KESİN KABUL NO: -

GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 490378 / 483567

TEKLİF NO 20263286

ÖDEME SÜRESİ 90

NOT : VRV KLİMA SİSTEMLERİ

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL : ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

10/06/2026 12:41:03

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

| | | |
|---|------|---|
| 542.0511.001 VRV KLİMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI | ADET | 2 |
|---|------|---|

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14245) VRV KLİMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI

Açıklama : VRV KLİMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI

- Hastanemizde bulunan arızalı VRV tamiri yapılacaktır.
- İstekli firma cihazın arıza tespitini yerinde yapacaktır. Arıza tespiti için cihazın firmaya gönderilmesi zorunlu olduğu durumda ise firma tarafından teslim tutanağı düzenlenecektir. Arıza tespiti amaçlı cihaz firmaya ayrıca kargoyla gönderilmez.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihaz üzerinde inceleme yapmak isterse; cihazın kullanıcı personeli veya İlgili Birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.
- İstekli firma; inceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapılmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
- Firma tarafından yapılacak tamirat için kullanılacak yedek parça ve her türlü alet ve edevat firma tarafından temin edilecektir. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalıdır. Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
- Yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
- Yüklenici firma, tamir sonrası teslimat aşamasında cihazın tüm fonksiyonlarının çalıştığını, kullanıcı personel veya ilgili Birimin görevlendireceği personele kontrol ettirerek teslimat işlemi gerçekleştirecektir.
- Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
- Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı (sarf malzemeleri ve kullanıcı kaynaklı hasarlar hariç) en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.

A.Ş

(14243) VRV KLİMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI

Açıklama : VRV KLİMA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIMI

- Hastanemizde bulunanDX bataryalı klima santrali ve klimanın tamir, bakım ve onarım işini kapsamaktadır.
- Firma tarafından arıza tespiti cihazın bulunduğu mahalde yapacaktır.
- Klima ile ilgili arızalı parçaların tamir, bakım (iç-dış ünite serpantin ve filtre kimyasal ile temizliği) ve onarım işi yapılacaktır. Arızalı parçaların tedariki ve yenisiyle değişimi iş kapsamında firma tarafından yapılacak ve ek ücret talep edilmeyecektir.
- İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihazın kullanıcı personeli veya ilgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

5. İstekli firma; İnceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.
6. Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.
7. İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.
9. Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütname vereceklerdir.
10. Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.
11. İşlemi sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.
12. İşlem sırasında yapılacak demontaj ve montajı yüklenici firma tarafından iş kapsamında yapılacaktır.
13. İşlem süresince gerekli tüm ekipmanlar (alet, ekipman, cihaz vb.), firma tarafından temin edilecek ve bunun için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

A.Ş