



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

### Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20263311

İLAN

11/06/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

**TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/06/2026 TARİHİ, SAAT 09:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 HAVA SOGUTMALI SOGUTMA GRUBU TAMIRI	1,00 ADET	evsel atık depo alanı klima açılınca sigorta atıyor

**Marka/Model /Seri No :** SICIL NO:  
REFERANS NO: İMAL YILI 2007  
DEMİRBAŞ ADI: SOĞUK HAVA DEPOSU EVSEL  
MARKA-MODEL: Z KAT PROFROID 0 °C, 420 M<sup>3</sup> SPLİT TİP, SCA-MTZ125-ZE, 26000 KCAL/H,  
R404 A, SOĞUTMA SÜRESİ=12 SAAT  
SERİ NO: 109934/143/17066  
Ayn No: 63691Ozel Dno:7746  
TKKY NOTU:  
ZİMMET: -  
BULUNDUĞU YER: KATI ATIK(ÇÖP) MERKEZİ  
TEDARİKÇİ ADI:  
ALIM FİYATI:  
GARANTİ: - (-)  
FATURA: -  
KESİN KABUL NO: -  
GARANTÖR ADI:.  
**Arıza No :** 489321

**TEKLİF NO** 20263311  
**ÖDEME SÜRESİ** 90  
**NOT** : HAVA SOGUTMALI SOGUTMA GRUBU TAMIRI  
**MÜRACAT** : CEREN KURT  
**E\_MAIL** : ceren.kurt@deu.edu.tr  
**TEL** : 4122412

**NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.**

FORM NO: MYS\_0023



# DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

## Uygulama ve Araştırma Hastanesi

11/06/2026 10:07:39

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0147.001 HAVA SOGUTMALI SOGUTMA GRUBU TAMIRI	ADET	1
--	------	---

#### 1. GENEL ÖZELLİKLER

#### 2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14244) HAVA SOGUTMALI SOGUTMA GRUBU TAMIRI

Açıklama : HAVA SOGUTMALI SOGUTMA GRUBU TAMIRI

1. Uygulama Araştırma Hastanesi çöp merkezi evsel atık ünitesinde bulunan +2/8 C soğuk oda tamiri işidir.
2. Soğuk oda +2/8 C aralığında olmalıdır. Cihazın tüm kontrolleri yapılarak gerekli işlemler yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3. Tüm işlemler idarenin kontrolünde ve uygun gördüğü zaman diliminde yapılacaktır.
4. Gerekli tüm sarf malzeme (digital ,kompresör,fan,dryer vb. ) ve gerekli ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecektir.
5. Cihaz tamiri sonrası en az 6 ay garanti kapsamında olacaktır.
6. Tüm iş güvenliği yüklenici tarafından alınmalıdır.
7. Arıza tespiti yerinde yapılmadan teklif verilmeyecektir.

A.Ş