



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20264195

İLAN

16/07/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/07/2026 TARİHİ, SAAT 10:00

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET

MİKTAR

İSTEK NEDENİ

1	HAVA SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUBU TAMIRI	1,00 ADET	çöp merkezi tıbbi atık soğutma grubu arızalı
---	-------------------------------------	-----------	--

Marka/Model /Seri No :

SICIL NO:
REFERANS NO: İMAL YILI 2007
DEMİRBAŞ ADI: SOĞUK HAVA DEPOSU ENFEKTE
MARKA-MODEL: Z KAT ALARKO O °C, 243 M³ SPLİT TİP, SCH-MTZ160-ZE, 22460 KCAL/H, R404 A,
SOĞUTMA SÜRESİ=12 SAAT
SERİ NO: 109934/143/17065
Ayn No: 63692Ozel Dno:7747
TKKY NOTU:
ZİMMET: -
BULUNDUĞU YER: KATI ATIK(ÇÖP) MERKEZİ
TEDARİKÇİ ADI:
ALIM FİYATI:
GARANTİ: - (-)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: -
GARANTÖR ADI:.
Arıza No : 494002

TEKLİF NO 20264195
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : HAVA SOĞUTMALI SOĞUTMA GRUBU TAMIRI
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0147.001 HAVA SOGUTMALI SOGUTMA GRUBU TAMIRI	ADET	1
--	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14244) HAVA SOGUTMALI SOGUTMA GRUBU TAMIRI

Açıklama : HAVA SOGUTMALI SOGUTMA GRUBU TAMIRI

1. Uygulama Araştırma Hastanesi çöp merkezi evsel atık ünitesinde bulunan +2/8 C soğuk oda tamiri işidir.
2. Soğuk oda +2/8 C aralığında olmalıdır. Cihazın tüm kontrolleri yapılarak gerekli işlemler yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3. Tüm işlemler idarenin kontrolünde ve uygun gördüğü zaman diliminde yapılacaktır.
4. Gerekli tüm sarf malzeme (digital ,kompresör,fan,dryer vb.) ve gerekli ekipmanlar yüklenici tarafından temin edilecektir.
5. Cihaz tamiri sonrası en az 6 ay garanti kapsamında olacaktır.
6. Tüm iş güvenliği yüklenici tarafından alınmalıdır.
7. Arıza tespiti yerinde yapılmadan teklif verilmeyecektir.

A.Ş