



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265000

İLAN

10/08/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,

TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **14/08/2026 TARİHİ, SAAT 10:00**

'E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRIYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
1 YANGIN SONDURME HIDROFOR SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI	1,00 ADET	Etna Marka Yangın Söndürme Sistemi Bakımı Ve Test İşlemi Yapılması
Marka/Model /Seri No : ETNA MARKA YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM		
Arıza No : 493622		

TEKLİF NO 20265000
ÖDEME SÜRESİ 90
NOT : YANGIN SONDURME HIDROFOR SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI
MÜRACAT : CEREN KURT
E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr
TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0538.000	YANGIN SONDURME HIDROFOR SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI	ADET	1
--------------	---	------	---

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(11897) YANGIN SONDURME HIDROFOR SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI

Açıklama : YANGIN SONDURME HIDROFOR SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI

1. Hastanemiz bünyesinde bulunan yangın deposu için kullanıma hazır yangın hidrant pompalarının devreye alınması işi.
2. Bir adet dizel pompa,bir adet elektrikli pompa,bir adet jakej pompa bulunmakta tüm sistem çalışır vaziyette idare teslim edilecektir.
3. Yangın yönetmeliğine uygun çalışma şartları sağlanacak şekilde ve eksiksiz teslim edilecektir.
4. Mevcut sistemin yetkili servisi tarafından devreye alınarak tutanaklanacaktır.
5. Gerekli iş güveniği firma tarafından alınacaktır.

A.Ş