



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20265522

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/09/2026 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ELDEN GETİRMELERİ VEYA

İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

KADRİYE SOYLU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	NEM ALMA CİHAZI	4,00	ADET
---	-----------------	------	------

ÖDEME SÜRESİ: 90 GÜN

TEKLİF NO : 20265522

NOT : TEKLİFLERDE MARKA-MODEL BELİRTİLMELİDİR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.1244.000	NEM ALMA CİHAZI	ADET	4
--------------	-----------------	------	---

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13520) NEM ALMA CİHAZI

Açıklama : NEM ALMA CİHAZI

1. Nem alma cihazı yerde ayaklı, duvar veya tavan tipi olacaktır.
2. 230 V (50 Hz) ile çalışmalıdır. Güç tüketimi en çok 500 W olmalıdır.
3. Nem ve küf mantarı oluşumuna karşı etkin koruma sağlamalıdır. Filtre sistemi olmalıdır.
4. Cihaz ayarlanabilir bir higrostataya sahip olmalıdır. Tank dolduğunda cihaz tekrar otomatik olarak kapanmalıdır. İçine yerleştirilen sensör hava nemini doğru olarak tespit edebilmesi için, cihaz kapanana kadar bir fan sürekli olarak çalışmalıdır veya zaman ayarlı olarak kapanmalıdır.
5. Kullanıcıya oda neminin kolay ve rahatça ayarlanmasını ve/veya görülmesini sağlayan dijital ekranı olmalıdır.
6. Kademeli fan seçimi olmalı dijital göstergesi olmalı.
7. Hava debisi: en az 180 m³/saat, Nem alma kapasitesi(30 C ve %80 Bağıl Nemde) minimum.: 35-40 lt/ 24 h saat olmalıdır.
8. Ses seviyesimaksimum : 47 dB (A) olmalıdır.
9. Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35°C . Çalışma aralığı, nem: %30 - %80 bağıl nem olmalıdır.
10. Soğutucu gaz olarak yeni nesil soğutucu akışkan gaz kullanılmış olmalıdır.
11. Üretici CE kalite belgesi olmalıdır.
12. Cihaz yaklaşık ölçüleri en çok 425x665x310 mm olmalıdır. Daha büyük ölçüler için, kullanım yeri boyutları da göz önüne alınarak uygunluk verilebilir.
13. Üretici firma, akredite edilmiş bağımsız kuruluşlardan aldığı ISO9001:2000 ve/veya SO14001 ve/veya OHSAS18001 sertifikalarını belgelendirmelidirler
14. Satıcı/Uygulamacı firma TSE standartlarına uygun montaj yaptığını ve hizmet verdiğini TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ ile belgelendirmelidir
15. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az 2 yıl geçerli GARANTİ BELGESİ verecektir
16. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Servis Manueli ve Kullanma Talimatı verecektir. Ayrıca Teknik Servislerine ait iletişim bilgilerini, Örnek Servis İstek Formlarını, Garanti sonrası kullanılmak üzere doldurulmamış Örnek Servis Bakım Sözleşmesini ve hangi zaman aralıklarında bakım yapılması gerektiğine ait bilgi ve belgeleri verecektir.
17. En az 1 adet tam yetkili servisi, Teknik Servis Şubesi Bulunmalıdır
18. Yetkili servis arıza bildiriminden sonra 3 takvim günü içinde cihaza müdahale edecek ve en geç 30 takvim günü içinde bütün fonksiyonlarıyla cihazı çalışır hale getirecektir. Arızanın devam ettiği günler garanti süresinden sayılmayacak ve belirtilen süreyi aşan her gün için oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır
19. Belirtmeyen hususlarda Tüketicuyu Koruma Kanunu Hükümleri geçerli olacaktır.

A.Ş