



Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20221854

28/03/2022 00:00:00

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

01/04/2022 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DOGALGAZ KACAK DEDEKTORU KALIBRASYONU	16,00	ADET
---	---------------------------------------	-------	------

Teklif No : 20221854

Ödeme Süresi :

Not : ÖDEME VADESİ 180 GÜN

İLGİLİ KİŞİ : MELİKE ÖZYAMAN

TEL : 4122412

E-MAIL : melike.kucukel@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

20221854 NO LU TEKLİF MEKTUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

511.0294.000	DOGALGAZ KACAK DEDEKTÖRÜ KALİBRASYONU	ADET	16
--------------	---------------------------------------	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(10260) DOGALGAZ KACAK DEDEKTÖRÜ KALİBRASYONU

Açıklama :

1. Kalibrasyon işlemleri hastanemizde bulunan Sabit Gaz Dedektörleri için geçerlidir.
2. Gaz dedektörlerinin kalibrasyonları TS EN 60079-29-2 standardına göre yapılmalıdır.
3. Gaz dedektörü kalibrasyonları herhangi bir marka üreticisi tarafından yapılmayacaksa, yapacak firmanın sahada işlem yapılacak her bir marka için kalibrasyon yetki sertifikası ve eğitim sertifikası bulunmalıdır.
4. Kalibrasyon sertifikasında kullanılan tüp seri no mutlaka bulunmalıdır.
5. Kalibrasyon yapacak firma kalibrasyon yapılacak cihazlarda hangi parametrelerin ölçüleceği, hangi test cihazının kullanılacağını ve örnek kalibrasyon sertifikalarını işe başlamadan önce ibraz edecektir.
6. Kalibrasyon yapılan bütün cihazların "Kalibrasyon Sertifikaları" ile firmaya ait "Kalibrasyon Test Cihazlarının Kalibrasyon Sertifikaları" iş bitimi itibarıyla 15 gün içerisinde teslim edilecektir.
7. Kalibrasyon ölçümünden geçen her bir cihaz için özel sertifika ve test sayfası ayrı ayrı sunulacaktır.
8. Kalibrasyon referans test cihazlarının (Kalibratörlerin), Akrediteli bir kurum tarafından izlenebilirliği olan geçerli tarihli sertifikaları sunulacaktır. Firma TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olacaktır.
9. Firma kalibre ettiği her bir cihaz için TÜRKAK standartlarına uygun şekilde kalibrasyon etiketi tanzim edecektir.
10. Yüklenici işe başlamadan önce personelinin can güvenliğini sağlayacak ve tüm emniyet tedbirlerini alacaktır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna uyacak olup, uymadığı takdirde oluşacak maddi ve manevi hasardan yüklenici sorumlu olacaktır.
11. Firma kalibrasyonu yapılan cihazları liste halinde hastaneye sunacaktır. Listede bulunan cihazların marka, model, künye numarası, bulunduğu yer yazılmalıdır.
12. Her türlü yol, konaklama, yemek vb. giderler ilgili firma tarafından karşılanacak olup, bunlarla ilgili kurumdan/idareden kesinlikle bir ek ücret talep edilmeyecektir.
13. Kalibrasyon işlemleri ve çalışmaları mesai saatleri içinde sorumlu personel eşliğinde yapılacaktır. Mesai saatleri dışında yapılması gereken kalibrasyon işlemleri Hastane idaresinin uygun gördüğü zamanda ve görevli personel eşliğinde yapılacaktır.
14. Kalibrasyon cihazlarının, kalibre tarihi etiketlenmesi, sertifikaları, bir sonraki kalibre tarihi, vb., bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.
15. Kalibrasyonları mahallinde yapılamayan cihazların transferleri hastane yönetiminin yazılı izni alınarak yapılacaktır.
16. Firma, kalibrasyonu yapılacak olan cihazların transferi sırasında transfer ücreti, cihazın arızalanması, düşme, kırılma vb. gibi olayların tamamından sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasar ücretsiz telafi edilecektir.

AKIN ŞEMSİT