



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20228393

İLAN

21/12/2022 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ,
TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 26/12/2022 TARİHİ, SAAT 00:00
KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA
AŞAĞIDAKİ NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

ALİ ÖZSOY

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

MAL / HİZMET	MİKTAR	İSTEK NEDENİ
YANGIN ALGILAMA VE SONDURME SİSTEMİ BAKIM ONARIMI (PARÇA HARİC)	1,00 ADET	2023 Yılı İçin
Marka/Model /Seri No : MAVİLİ		
Arıza No : 389961		

TEKLİF NO 20228393
ÖDEME SÜRESİ
NOT : 20228393 ÖDEME VADESİ 90 GÜNDÜR
MÜRACAT : İLKER NAZLI
E_MAIL ilker.nazli@deu.edu.tr
TEL : 4122412
FAX : (0 232) 412 24 27 – 412 21 93

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDÜRME (FM200 GAZLI) SİSTEMLERİ PARÇA HARIÇ
BAKIM-ONARIM ANLAŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1. Tanım: Bu teknik şartname Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yangın algılama ve ihbar –söndürme sistemlerinin parça hariç bakım-onarım hizmetleri anlaşmasını tanımlar.

1.2. Firmanın görevlendireceği personel yükleneceği bakım ve onarım işlemleri EK-1’de verilen ve EK-1a ve EK-1b’de konum belirten detaylı listede yer alan tüm Sistemleri, alt sistemleri ve/veya donanımları bir bütün olarak kapsar. Firmanın görevlendireceği personel aşağıda tarif edilen bu onarım ve bakım işlerini sözleşme ekindeki EK-2’ye uygun olarak idarenin görevlendirdiği sorumlunun gözetiminde istenen periodlarda önceden planlayarak ve önerdiği bu çerçevede bakım yapacaktır. Sistem sorumlusu dışında bildirilen sorunlar ve/veya arızalar dikkate alınmayacaktır.

Firma EK-1’de belirtilen malzeme ve cihazların yanı sıra bunların kullanıldığı tüm sistemler ile ilgili gerekli güncellemeleri ilgili idareyi bilgilendirmekle yükümlüdür.

Firma, her cihaz için Koruyucu Bakımda yapacak olduğu bakımların içeriğini belirten detaylı “Check-list”leri ihale dosyası ile birlikte verecektir.

Koruyucu Bakım: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını artırmak, arıza olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla yapılır. Firma personeli tarafından sistemlerin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür. Gerektiğinde sistemlerin kalibrasyonu, koruyucu ve düzeltici bakım işlemlerinden her biridir. Yapılan bakım sonucu her bir cihaz için bakım Kontrol Listesi (Check-list) verilecektir. Firma görevli personeli bu işlem sonunda EK-2 formunu düzenleyecektir. İdarenin görevlendirdiği sistem sorumlusu, her cihaz için Koruyucu Bakımda firma personeline yaptıracak olduğu bakımların içeriğini belirten detaylı “Check-list”leri Firma personeline bildirecek ve hazırlatacaktır. Yapılan kalibrasyonların, sertifikaları düzenlenecek ve Kullanıcı birim ile THM’ne ayrı ayrı düzenlenerek teslim edilecektir. Kalibrasyon gerekmeyen cihazların her biri için firma onaylı olarak, Kalibrasyona ihtiyacı olmadığını gösteren belge düzenlenecektir.

Onarım (Arıza Bakımı): Sistemlerin tümünün ve/veya bir parçasının teknik prospektüslerinde belirtilen performans ve/veya fonksiyonlardan bir veya bir kaçını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve/veya bir hatanın veya eksikliğin ortaya çıkması durumunda; sistemlerin performans ve fonksiyonlarının istenen/gereken düzeye gelmesi için firmanın görevlendireceği personelin yapacağı ve gerektiğinde parça değiştirmeyi (monte etmeyi) ve tamamlamayı, donanımın güncellenmesini de kapsayan, sistemlerin tam fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken her türlü işlemdir.


Yedek Parça: Sistem(ler)de arızanın giderilmesi, performansın artırılması, tam kapasite çalışması için değiştirilmesi zorunlu olan, değişimi gerektiğinde ücreti idare tarafından gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra ödenecek her türlü parçayı ifade eder.

Malzeme: Sistemlerin bakım ve onarımı sırasında bakım için gerekli olan hastane idaresinin temin edeceği her tür sarf, bakım, temizlik ve koruyucu malzemeyi kapsar.

1.3. Bakım; Firma personeli tarafından idarenin görevlendirdiği sorumlunun bilgisi ve yönlendirilmesi ile EK-2’de belirtilen dönem ve takvime uygun olarak yapılacaktır. Anlaşma Periyodundaki her türlü bilgi EK-2’deki iş akışına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Firma personelinin yaptığı her bakım için bakımı yapan sorumlu kişinin düzenleyeceği, bakım tarih ve başlayış bitiş saatlerinin yer aldığı bir servis raporu tutacaktır. Tutulan rapor Sistem Sorumlusu, Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve İdareye onaylatıldıktan sonra, birer kopyasını Sistem Sorumlusuna, Teknik Hizmetler Müdürlüğü’ne ve İdare’ye teslim edilecektir. Sistem sorumlusu firmanın görevlendirdiği personele hangi aylarda Koruyucu Bakım 1 ve Koruyucu Bakım 2’yi yapacağını EK-2 de listeleyecektir.

1.4. Periyodik Bakımlar İdare’nin onayı ile normal çalışma saatleri içinde (08.00 – 18.00) “resmi tatil ve hafta sonları hariç olmak üzere” Teknik Hizmetler Müdürlüğü’nün bilgisi ve idarenin görevlendirdiği sorumlunun gözetiminde yapılacaktır. Firma’nın görevlendirdiği personelin normal çalışma saatleri (08.00-18.00) dışındaki zamanlarda, ayrıca resmi tatil ve hafta sonları dahil olmak üzere arızalar için görevlendirilmesi veya çağırılması halinde ulaşımı veya ulaşım giderleri firma tarafından karşılanacaktır. Firma görevli personeli 7 gün 24 saat ulaşılabilir durumda olmak zorundadır.

1.5. Teknik Hizmetler Biriminin ve/veya idare idarenin görevlendirdiği sorumlunun bilgisi olmadan yapılan ya da takvimi değiştirilen (Bkz. Madde 1.1) bakımlarda İş Yapılmamış Kabul edilir.


Mesut DİBEK



1.6. Onarım işlemlerinin, Firma personeli tarafından başlatılması için gereken süre, arıza bildiriminin sistem sorumlusu tarafından arızanın sisteme girilmesinden sonra ve İdare tarafından sözlü veya yazılı olarak(faks, email, telefon vb.) şekilde firmaya bildirildiği saatte başlar, buna istinaden firma personeli arızaya mesai saatlerinde hastane sistem sorumlusunun yönlendirmesiyle hemen müdahale eder, en geç 8 (sekiz) saat içerisinde müdahale edilmiş olması gerekir. Arıza firmaya bildirildikten sonra 24 saat içerisinde giderilmiş olmalıdır.

1.7. Firmanın görevlendirdiği personelin bakım ve onarımları zamanında yapabilmesi için, sözleşme imza tarihinde faaliyette bulunan, "tam yetkili" bir teknik servisi olması zorunludur. Firmanın görevlendirdiği personelin nitelikleri sözleşme EK-3'e uygun olarak listelenilerek ihale dosyası ile birlikte verecektir. Bu listede olabilecek değişiklikler idareye 2 hafta önceden yazılı olarak bildirilecektir. Bildirim yapılmaması ve listede belirtilen kişilere **Madde 1.6'**te belirtilen sürede ulaşılamaması halinde çalışılmayan zaman başlatılacaktır. Görevli personelin yıllık izin, hastalık, vb zorunlu hallerle hastanede bulunmadığı normal mesai sürelerinde işlerin aksamaması için Firma başka bir personeli görevlendirecektir.

1.8. Bakım ve Onarım işlerinin yapılması için, sözleşme süresi sonuna kadar, Firma mutlaka yetkili konumda koordinasyondan teknik bir personel görevlendirecektir. Sözleşme kapsamındaki sistemlerin bakım ve onarımda bu teknik eleman çalışacaktır. Firma teknik personeli; mesai saatleri içinde ve dışında sürekli çağrılacak şekilde hizmet verecektir. Yaptırılacak işe göre elemanın adı, adresi, tel ve faks numaraları listede ayrıca belirtilecektir. Firma tarafından çalıştırılan ve listede yer alan Teknik elemanın sistem için yeterli teknik eğitimi aldıklarını ve yetkilendirildiklerini Temsilci Firma tarafından verilmiş bir belge (eğitim sertifikası v.b.) ile EK-3'de belgelemeleri zorunludur. Firma mesai saatleri dışında oluşacak arızanın bildirileceği en az 2 (iki) kişilik personel listesini ve telefon no'larını ve fax'larını İdareye/Teknik Hizmetler Müdürlüğüne verecektir. Bu listedeki kişilere ulaşılamadığı idare tarafından en az 3 (üç) kişiyle saptandığı takdirde arıza bildirilmiş sayılacaktır.

1.9. İdare, Firma'dan sözleşme süresi içinde herhangi bir zamanda, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesini isteyebilir.

1.10. Firma mümkün olduğunca sorumlu elemanı değiştirmeyecektir. Ancak EK-3'e uygun olarak verilen listede herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, İdare'ye bir hafta içinde değişiklik yazılı olarak bildirilecektir. Görevli personelin yıllık izin, hastalık vb. zorunlu hallerle hastanede bulunmadığı normal mesai sürelerinde işlerin aksamaması için Firma başka bir personeli görevlendirecektir.

1.11. Sistemler günde 24 saat, haftada yedi gün (resmi tatil günleri ve hafta sonları dahil) kesintisiz çalıştırılacaktır. Aksi durumda madde 1.6'daki tanımlanan **Çalışılmayan zaman** için cezai müeyyideler uygulanır.

Firmanın hastanede görevlendirdiği personel tarafından alt sistem, donanım, ve/veya bağlı sistemlerdeki her hangi bir arıza veya bakım nedeniyle sözleşmede yer alan sistemler için çalışılmayan zaman sayısının, kesintisiz 7 günü geçmesi, fasıllı toplam 25 günü geçmesi halinde cezai müeyyideler uygulanır.

1.12. Firmanın görevlendirdiği teknik personel, sözleşmede yer alan sistemlerin tümüne yapılan bakımlar için EK-2'de örneği verilen Bakım Cetvelini ve/veya Servis Raporu düzenleyerek gerekli imzaları attırdıktan sonra, sistem sorumlusuna, İdareye ve Teknik Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecektir. Firmanın görevlendirdiği teknik personel EK-1 de tanımlı tüm cihazların EK-2'de belirtilen periyodik bakımlarını yaptıktan sonra bakım bedeli ödenir. Bakım cetvelinin ve/veya Servis Raporunun teslim edilmediği süreler içindeki aylarda İdare, Firmanın görevlendirdiği teknik personelinin bakım yapmadığını varsayarak ödeme yapmayacaktır. Sözleşme süresi içinde, iki defa belirttiği periyotlarda, takvim günü ve süresinde Bakım yapılmadığı takdirde, İdare sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.

1.13. Sözleşme süresi içinde,

- Yanlış işçilik/montaj/bakımdan kaynaklanan nedenlerle ve/veya
- Firmanın görevlendirdiği teknik personel tarafından periyodik olarak yapılması gereken kontrol, bakım ve onarımların yapılmaması (bakım ve onarım cetvelleri ve İdare'nin yaptığı denetleme sonuçları dikkate alınacaktır)ve/veya
- Firmadan satın alınan Orijinal yada muadili olmayan / Yanlış / kalitesiz / arızalı / ucuz / kullanılmış /yersiz / yetersiz adette yedek parça ve malzeme (yedek parça faturaları dikkate alınacaktır) kullanımı ve/veya
- Firmanın görevlendirdiği teknik personel tarafından Yanlış / kalitesiz / arızalı / ucuz / yersiz / yetersiz işçilik ve/veya
- Firmanın görevlendirdiği teknik personel tarafından yapılan Orijinal değerlerinin altında, yetersiz ayarlanma
- Firmanın görevlendirdiği teknik personel tarafından yapılan sistemin Tüm fonksiyonlarını yerine getirmeden çalışması

Firmanın verdiği teknik hizmet veya sattığı donanım sonucu arızalanan ve çalıştırılmayan, randıman alınamayan, tam fonksiyonlu çalışmayan, yada eksik parçalı donanımlara ve/veya sistemlere ait, parçaların yenileri, Firma tarafından

Mehmet DİBEK

[Signature]

ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değiştirme süresi için, yukarıda verilen büyük onarım süreleri ile ilgili çalışmayan gün maddeleri aynen uygulanır.

1.14. Firma, bakım ve onarım hizmetlerini verebilmek için teknik eleman desteğini, ve diğer hususları İdare'nin işletme zararlarına yol açmayacak veya bu zararları asgariye indirecek şekilde sağlayacağını taahhüt edecektir.

1.15. İdare bakım ve onarım sırasında Firmanın görevlendirdiği teknik elemanın Sözleşme kapsamındaki Sistemlere girme yetkisi verecek ve çalışma sahası sağlayacaktır.

1.16. Firmanın görevlendirdiği teknik personel bakım onarım işleri ve periyodik kontrolleri yapmak, sisteme gerekli müdahaleleri etmek için normal çalışma saatleri (08.00-18.00) içinde hastane içinde ulaşılabilir idarenin belirleyeceği mahalde bulunacaktır.

1.17. Cihazlar bakım ve onarım sonrasında iç ve dış temizliği yapılarak teslim edilmelidir. Firmanın görevlendirdiği personelin hazırlaması istenen tüm raporlamalar, servis formları ve bakım-kontrol cetvelleri vb.dokümanlar hastane tarafından tayin edilen sistem yetkilisinin kontrolünde olacaktır.

1.18. Firmanın yüklendiği bakım ve onarım işlemleri EK-1'de detayları verilen tüm Sistem(ler)i, alt sistem(ler)i ve/veya donanım(lar)ı bir bütün olarak tutanakla teslim alacaktır. Firma cihazlarda gördüğü eksiklikleri tutanakta belirleyecektir. Bundan sonra oluşabilecek tüm eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

1.19. İdarenin isteğine bağlı olarak firma periyodik bakımların dışında, performansın artırılması için ek bakım isteyebilir. EK-1 de tanımlanan sistem(ler)in takvim yılı içinde bakım ve onarım işleri için (yetkili servis belgesi aranacaktır / Son 2 yıl içinde tanımlı sisteme(ler) e bakım onarım yaptığına dair referans listesi aranacaktır). Bu şartname kapanımında yapılacak tüm bakım ve onarım işleri, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Bakımcı Firma, mevcut sistemi detaylı olarak inceleyerek durum tespiti yapmak ve sistemin "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'e uygun halde tutulması amacıyla çözüm önerilerini İdareye bildirmekle yükümlüdür. Bakımcı Firma, bakım ve onarımlar esnasında her türlü iş yeri, iş ve işçi sağlığı güvenliği izin gerekli emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Arıza durumlarında ve periyodik bakımlarda Bakımcı Firma kendi teknik personelinin iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygun kişisel koruyucu donanımlarını sağlamak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliğine uygun çalıştırılmayan/çalışmayan personele bakım yaptırılmayacaktır. Bu sebepten doğabilecek her türlü sorumluluk Bakımcı Firmaya aittir.

1.20. Bakımcı Firma ile şartname maddelerini içeren sözleşme yapılacak, sözleşme süresi boyunca tüm sistem ve bileşenlerine belirtilen periyotlarda periyodik bakım yapılacaktır. İşe başlama tarihi itibarıyla mevcut olan cihazlar için bakım ve onarım sırasında kullanılan her türlü alet, ayar cihazı, araç, gereç bakımcı firma tarafından temin edilecektir. Sisteme ilaveler yapıldığı takdirde, kurulum işlemi sonrası ilave edilen sistemin tüm bakım onarımı, her türlü alet, ayar cihazı, araç, gereç Bakımcı Firma tarafından temin edilecektir.

Bakımcı Firma, periyodik bakımlara ve arızalara şartnamede belirtilen süre ve dönem içerisinde gelmezse, şartnamede belirtilen sürede arızayı gideremezse, durum Hastane idaresince tutanakla tespit edilecek ve Hastane idaresi konusunda uzman başka bir firmayı bakım yapması veya arızaya gidermesi için Hastaneye davet edebilecektir. Bu kapsamda yapılacak her türlü bakım onarım ücretleri Bakımcı Firmanın hakedişinden kesilecek, Hastane İdaresi Bakımcı Firmaya herhangi bir bedel ödemeyecektir.

Bakımcı Firma, periyodik koruyucu bakım ve genel kontrol hizmetlerini günlük mesai saatleri içinde çalışmayı aksatmayacak şekilde yapacaktır. (Eğer enerjiyi kesmek gerekirse bakım onarım işlemleri idarenin uygunluk verdiği zamanlarda yapılacaktır). Arıza mesai saatleri içerisinde giderilmemiş ise mesai saatleri dışında da arızaya giderene kadar çalışmaya devam edilecektir. İdare; acil olaylar, tatil ve resmi tatil günleri, vb. durumlarda da Bakımcı Firmadan mesai saatleri dışında (ücretsiz olarak) hizmet talep edebilecektir.

1.21. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurulu bulunan MAXLOGIC marka akıllı adresli Yangın Algılama ve İhbar Sistemine ait tüm bileşenlerine (yangın ihbar panelleri ve bunlara ait network panelleri izleme -, optik duman detektörleri, ısı detektörleri, kombine detektörler, gaz paneli ve detektörleri, butonlar, sirenler, kablolar, vb.) Sözleşme süresince 3 (üç) ayda bir olmak üzere yılda 4 (dört) defa periyodik bakım, arıza giderimi, yazılım güncellemeleri (ücretsiz), mevcut sisteme dahil olacak tüm yangın aktif cihazlarının yangın paneline tanıtılması, yangın çıkış kapılarında mevcut ve/veya sonradan takılacak olan manyetik tutucuların yangın alarm sistemine dahil edilmesi ve onarım işlemleri, merkezi bilgisayar yazılımına entegre edilmesi vb. işler yapılacaktır.

1.22. Mevcut sistemde hâlihazırda enerjili olan ancak aktif veya pasif elemanlar ile haberleşmeyen, sinyalaktarımı yapmayan tüm donanımlar ve dahili yazılımlar Bakımcı Firma sorumluluğunda arızaları giderilecek, ihtiyaç durumunda yazılımlar ücretsiz güncellenecek ve çalışır hale getirilecektir.

1.23. İlk bakım öncesi mevcut cihazlardan aktif olmayan veya arızalı olanlar Bakımcı Firma tarafından Hastane İdaresine yazılı olarak bildirilecektir ve arızaları bakım onarım anlaşması kapsamında giderilecektir.

Bakımda yapılacaklar: Yangın Alarm Panelleri ve Grafik İzleme Yazılımı Testleri;

- Besleme sistemlerin ve besleme kartlarının testleri yapılacaktır
- Akülerin test edilmesi
- Akü voltajları ölçülecek
- Akü şarj akımları ölçülecek
- Akü yük testi yapılacak
- Besleme kartlarını test edilecek
- Aküden çalışma durumu test edilecek
- Akü hatası konumu test edilecek
- Panel besleme voltajları kontrol edilecek
- Kontrol panelinin görsel kontrolü yapılacak
- Kontrol panelinin iç temizliği yapılacak
- Kontrol paneli testleri yapılacak
- Kontrol konsolu LED ve gösterge testleri yapılacak
- Panel üzerinden algılama aktivasyonu simülasyonu yapılacak
- Panel üzerinden kontrol aktivasyonu simülasyonu yapılacak
- Sahadan hata üretilerek alarmlarla panel fonksiyonlarının kontrolü yapılacak
- Panel üzerinden dedektör devreden çıkarılması ve devreye alınması yapılacak
- Panel üzerinden kontrol birimi devreye alınması ve çıkarılması işlemi yapılacak
- Tarih ve saat kontrolü yapılacak
- Panel olay hafızası kontrolü yapılacak
- Supervisör grafik izleme yazılımı ile santraller arası bağlantı ve haberleşme kontrolü yapılacak (Supervisör grafik izleme yazılımı varsa)
- Yeni kullanıcılara panel başında eğitim verilecek
- Yangın Alarm Sistemleri Saha Elemanları Testleri;
- Dedektörlerin rasyonel olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Tüm dedektörlerin santral üzerinden kirlilik verileri alınarak, sınır değer üzerinde olanlarının temizliklerinin yapılacaktır.
- Sistemin alarm sırasındaki davranışı test edilecektir.
- Yangın ihbar butonlarının ve sirenlerin işlevlerini yerine getirip getirmediği test edilecektir.
- Bakım veya arızanın giderilmesi sırasında herhangi bir parçanın değişmesi gerekiyorsa ancak İŞVEREN' den yazılı onay alındıktan sonra bu değişiklik gerçekleştirilerek fatura edilecektir.
- Bakım ve/veya onarım sırasında hastanenin ilgili teknik personeli de hazır olacaktır.
- Bakım sırasında gerekli olabilecek her türlü iskele, merdiven, emniyet gereçlerinin temini ve kurulması işi alan firma tarafından sağlanacaktır.
- Bakım çalışması sırasında, tesisin bütünlüğünün sürekli ve güvenilir bir koruma altında tutulması esastır. "Yangın Güvenliğinin Sürekliliği" ilkesi işin hiçbir aşamasında göz ardı edilmeyecektir.

- YÜKLENİCİ aşağıdaki belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır.
- Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,
- TS13345 Yetkili Servisler-Yangın Söndürme Sistemleri ve Donanımları-Kurallar Standardına uygun hizmet kapsam veren: Yangın Dedektörü, Yangın Alarm Cihazı, Sabit Yangın Söndürme Sistemleri
- TSE veya yetkili uluslararası tanınırlığı olan bir kuruluştan alınmış TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi, Yetkili teknik çalışanına ait distribütör veya üreticiden eğitim aldıklarına dair belge, (Maxlogic&MaviGard

EK – 1a/b
DEÜ BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ İŞ PLANI

İlgili : DEÜ Hastanesi
Sistem Sorumlusu :

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz(lar)ın Adı	Demirbaş/ Cihaz Kayıt No	Yeri	Cihaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi	Yapılacak İş(ler)
1	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63725	Çocuk Hastanesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
2	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63496	İlhan Onat Binası	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
3	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1238	Ayn No: 63712	İdari bina giriş	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
4	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63713	İdari bina 3.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
5	Yangın algılama ve söndürme sistemi m200)	Mavi ML-322	Ayn No: 63714	İdari bina 3.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
6	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63715	İdari bina 3.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
7	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63716	İdari bina 3.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
8	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63717	İdari bina 3.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
9	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63718	İdari bina 3.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
10	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63719	İdari bina 3.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
11	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63720	İdari bina arşiv sol kısım	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
12	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63721	İdari bina arşiv sol kısım	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
13	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63722	İdari bina arşiv sağ kısım	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
14	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63723	İdari bina arşiv sağ kısım	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
15	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavi ML-322	Ayn No: 63724	İdari bina 3.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
16	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63726	3.blok 5.kat Nöroloji servisi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
17	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231	Ayn No: 63727	3.blok 4.kat Genel Cerrahi-cocuk psikiyatri servisi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SÖNDÜRME SİSTEMLERİ PARÇA HARİTİ BAKIM ANLAŞMASI 2023

Mesut DİBEK

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz(lar)ın Adı	Demirbaş/ Cihaz Kayıt No	Yeri	Cihaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi	Yapılacak İş(ler)
18	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63728	3.blok 2.kat kalp damar göğüs cerrahi-geriatri	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
19	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63729	Radyasyon onkolojisi Sekreterlik deski	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
20	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-22102	Ayn No: 70057	6.blok -1.kat FTR	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
21	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232	Ayn No: 72433	7.blok -1.kat FTR-KALP DAMAR	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
22	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 72434	7.blok 3.kat Anestezi-ışıtme konuşma	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
23	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 72435	8.blok 1.kat nöroloji polk.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
24	Yangın algılama ve ikaz sistemi	MAXLOGIC ML-1235-N	Ayn No: 47078	3.bina onkoloji hastanesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
25	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 72438	1.blok zemin kat ana giriş danışma	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
26	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232	Ayn No: 72439	3.blok özel kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
27	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 72440	3.blok 3.kat göğüs servisi deski	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
28	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 72441	3.blok 1.kat kadın doğum-çocuk cerrahi servisi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
29	Yangın algılama ve ikaz sistemi	SİSTEM KONTROL PC	255.2.1/17/5222	Güvenlik sistem odası	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
30	Yangın algılama ve ikaz sistemi	maxlogic ML-1232		Acil servis	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
31	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1231.N	SN:8120410003	1.BLOK 4.KAT	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
32	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1231.N	SN:8120410012	1.BLOK 5.KAT	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
33	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1232.N	SN:9042510002	1.BLOK 6.KAT	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
34	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1232.N	SN:8050810003	4.BLOK -1.KAT YETİŞKİN ACİL	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
35	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1231	SN:6072610025	7.BLOK 2.KAT Plastik cerrahi -tıbbi onkoloji pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
36	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1235.N	SN:210208010009	3.BINA ONKOLOJİ	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDÜRME SİSTEMLERİ PARÇA HARİÇ BAKIM ANLAŞMASI 2023



Mesut DİBEK

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz(lar)ın Adı	Demirbaş/ Cihaz Kayıt No	Yeri	Cihaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi	Yapılacak İş(ler)
37	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88641	Çocuk Y.B	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
38	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88642	Patoloji 1.blok zemin kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
39	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88643	Patoloji 1.blok bodrum -1 kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
40	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88644	2.blok 6.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
41	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88645	2.blok 5.kat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
42	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88646	Enfeksiyon -dahiliye1	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
43	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88647	2.blok 4.kat Genel cerrahi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
44	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88648	2.blok 3.kat Plastik -NRŞ	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
45	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88649	2.blok 2.kat Uroloji-Kbb	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
46	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88650	2.blok 1.kat ortopedi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
47	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88651	2.blok zemin kat Vip-psikiyatri	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
48	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88652	2.blok bodrum kat Kazan dairesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
49	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88653	3.blok 6.kat Orta alanlar-asansör	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
50	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88654	3.blok 5.kat dermatoloji	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
51	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88655	3.blok zemin kat Hemodiyaliz-kan bankası	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
52	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88656	3.blok bodrum kat Kazan dairesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
53	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88657	4.blok 2.kat Ameliyathane 2	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
				4.blok 1.kat Ameliyathane 1	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDÜRME SİSTEMLERİ PARÇA HARİÇ BAKIM ANLAŞMASI 2023


Mesut DİBEK

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz(lar)ın Adı	Demirbaş/ Cihaz Kayıt No	Yeri	Cihaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi	Yapılacak İş(ler)
54	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88658	4.blok zemin kat merkez lab.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
55	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88661	4.blok bodrum kat Endoskopi ve gündüz hastanesi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
56	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88662	4.blok -2. Kat sterilizasyon	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
57	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88664	5.blok 2. Kat Koroner y.b	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
58	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88666	5.blok 1. Kat AYB-DYB	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
59	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88668	5.blok zemin Kat radyoloji	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
60	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88670	5.blok bodrum Kat Mutfak-Eczane	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
61	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88671	5.blok -2. Kat Kazan daire	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
62	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88673	6.blok 1. Kat Enfeksiyon pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
63	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88675	6.blok bodrum Kat Kan alma -ftr avakta	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
64	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88676	7.blok 1.kat Endokrinoloji-gastro	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
65	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88678	7.blok zemin kat Nefroloji-göğüs hast.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
66	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88680	8.blok 3.kat Genel cerrahi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
67	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88681	8.blok 2.kat Kadın doğum	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
68	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88685	8.blok zemin kat Uroloji-NRŞ pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
69	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88686	8.blok bodrum kat Romatoloji-göğüs cerrahi-geriatri pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
70	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88660	9-10.blok bodrum kat taşkıma	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
71	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88659	9-10.blok zemin kat Nükleer tıp	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
72	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88663	11.BLOK 3.KAT Kardiyoloji-Kbb pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
73	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88665	11.BLOK 2.KAT Dermatoloji-Çocuk Cerrahi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDURME SİSTEMLERİ PARÇA HARİÇ BAKIM ANLAŞMASI 2023

Mesut DİBEK

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz(lar)ın Adı	Demirbaş/ Cihaz Kayıt No	Yeri	Cihaz Adedi	Gerekli Bakım Periyodu (ay/gün)	Planlanan Bakım Tarihi/Dönemi	Yapılacak İş(ler)
74	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88674	11.blok 1.kat Göz pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
75	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88677	11.blok zemin kat Çocuk psikiyatrisi-Erişkin psi.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
76	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88679	11.blok bodrum kat Ortopedi pol.	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
77	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88682	11.blok -2. Kat Ambar depo	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
78	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1233.N	Ayn No: 88684	Taş kırma karıştı koridor	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
79	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1234.N	Ayn No: 88687	5.bina gündüz tedavi kemoterapi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
80	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88688	Getat	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
81	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88689	Aile hekimliği	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
82	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88690	İş sağlığı	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
83	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1235.N	Ayn No: 88691	Eski onkoloji binası m.kayhan	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
84	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88692	Mekanik atelye girişi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
85	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88693	Atık merkezi	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
86	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88694	Trafo A Giriş	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
87	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88697	Trafo B Giriş	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM
88	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavi ML-1231.N	Ayn No: 88696	Trafo C Giriş	1	3 ayda 1		PERİYODİK BAKIM&ONARIM

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDURME SİSTEMLERİ PARÇA HARİÇ BAKIM ANLAŞMASI 2023


Mesut DiBEK

AY/DÖNEM:

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz(lar)ın Adı	Demirbaş No	Yeri	Cihaz Adedi	Bakım Tarihi ve Başlama-Bitiş Saati	Yapılan İş (ler)	Firma Sorumlusu Adı Soyadı - Unvanı - İmza
01	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63725	Çocuk Hastanesi	1			
02	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63496	İlhan Onat Binası	1			
03	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63712	İdari bina giriş	1			
04	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63713	İdari bina 3.kat	1			
05	Yangın algılama ve söndürme sistemi (m200)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63714	İdari bina 3.kat	1			
06	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63715	İdari bina 3.kat	1			
07	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63716	İdari bina 3.kat	1			
08	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63717	İdari bina 3.kat	1			
09	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63718	İdari bina 3.kat	1			
10	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63719	İdari bina 3.kat	1			
11	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63720	İdari bina arşiv sol kısım	1			
12	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63721	İdari bina arşiv sol kısım	1			
13	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63722	İdari bina arşiv sağ kısım	1			
14	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63723	İdari bina arşiv sağ kısım	1			
15	Yangın algılama ve söndürme sistemi (fm200 gazlı)	Mavili ML-1231	Ayn No: 63724	İdari bina 3.kat	1			
16	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63726	3.blok 5.kat Nöroloji servisi	1			
17	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63727	3.blok 4.kat Genel Cerrahi - çocuk psi.servisi	1			
18	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63728	3.blok 2.kat kalp damar göğüs cerrahi-geriatri	1			
19	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 63729	Radyasyon onkolojisi	1			
20	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-22102	Ayn No: 70057	Sekreterlik deski 6.blok -1.kat FTR	1			
21	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232	Ayn No: 72433	7.blok -1.kat FTR-K.DAMAR	1			

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SÖNDÜRME SİSTEMLERİ PARÇA HARIÇ BAKIM ANLAŞMASI 2023

Mesut DİBEK

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz(lar)ın Adı	Demirbaş No	Yeri	Cihaz Adedi	Bakım Tarihi ve Başlama-Bitiş Saati	Yapılan İş (ler)	Firma Sorumlusu Adı, Soyadı - Unvanı - İmza
22	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 72434	7.blok 3.kat Anestezi-İşitme konuşma	1			
23	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231	Ayn No: 72435	8.blok 1.kat nöroloji polk.	1			
24	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1235-N	Ayn No: 47078	3.bina onkoloji hastanesi	1			
25	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 72438	1.blok zemin kat ana giriş danışma	1			
26	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232	Ayn No: 72439	3.blok özel kat	1			
27	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 72440	3.blok 3.kat göğüs servisi desk	1			
28	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 72441	3.blok 1.kat kadın doğum-çocuk cerrahi servisi	1			
29	Merkezi izlem bilgisayar yazılımı ve donanımı	Bilgisayar	RF12002158	Güvenlik sistemi odası	1			
30	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232		Acil servis	1			
31	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1231.N	SN:8120410003	1.BLOK 4.KAT	1			
32	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1231.N	SN:8120410012	1.BLOK 5.KAT	1			
33	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	SN:9042510002	1.BLOK 6.KAT	1			
34	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1232.N	SN:8050810003	4.BLOK -1.KAT YETİŞKİN ACİL	1			
35	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1231	SN:6072610025	7.BLOK 2.KAT Plastik cerrahi - tıbbi onkoloji pol.	1			
36	Yangın algılama ve ikaz sistemi	ML-1235.N	SN:210208010009	3.BİNA ONKOLOJİ	1			

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDÜRME SİSTEMLERİ PARÇA HARİÇ BAKIM ANLAŞMASI 2023



Mesut DİBEK

Sıra No	Ana Sistem Adı	Cihaz(lar)ın Adı	Demirbaş No	Yeri	Cihaz Adedi	Bakım Tarihi ve Başlama-Bitiş Saati	Yapılan İş (ler)	Firma Sorumlusu Adı Soyadı - Unvanı - İmza
37	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88641	Çocuk Y.B	1			
38	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88642	Patoloji 1.blok zemin kat	1			
39	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88643	Patoloji 1.blok bodrum -1 kat	1			
40	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88644	2.blok 6.kat	1			
41	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88645	2.blok 5.kat	1			
42	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88646	Enfeksiyon -dahiliye 1	1			
43	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88647	Genel cerrahi	1			
44	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88648	2.blok 3.kat	1			
45	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88649	Plastik -NRS	1			
46	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88650	2.blok 2.kat Üroloji-Kbb	1			
47	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88651	2.blok 1.kat ortopedi	1			
48	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88652	2.blok zemin kat	1			
49	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88653	Vip-psikiyatri	1			
50	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88654	2.blok bodrum kat	1			
51	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88655	Kazan daireesi	1			
52	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88656	3.blok 6.kat	1			
53	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88657	Orta alanlar-asansör	1			
54	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88658	3.blok 5.kat dermatoloji	1			
55	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88661	3.blok zemin kat	1			
56	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88662	Hemodiyaliz-kan bankası	1			
57	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88664	3.blok bodrum kat	1			
58	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88666	Kazan daireesi	1			
59	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88668	4.blok 2.kat	1			
60	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1232.N	Ayn No: 88670	Ameliyathane 2	1			
61	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88671	Ameliyathane 1	1			
				4.blok zemin kat merkez lab.	1			
				4.blok bodrum kat	1			
				Endoskopi ve gündüz hastanesi	1			
				4.blok -2. Kat	1			
				sterilizasyon	1			
				5.blok 2. Kat	1			
				Koroner y.b	1			
				5.blok 1. Kat	1			
				AYB-DYB	1			
				5.blok zemin Kat	1			
				radiyoloji	1			
				5.blok bodrum Kat	1			
				Mutfak-Eczane	1			
				5.blok -2. Kat	1			
				Kazan daireesi	1			

Mesut DİBEK

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDURME SİSTEMLERİ PARÇA HARİC BAKIM ANLAŞIMASI 2023

62	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88673	6.blok 1. Kat Enfeksiyon pol.	1
63	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88675	6.blok bodrum kat Kan alma -ftr ayakta	1
64	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88676	7.blok 1.kat Endokrinoloji-gastro	1
65	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88678	7.blok zemin kat Nefroloji-göğüs hast.	1
66	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88680	8.blok 3.kat Genel cerrahi	1
67	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88681	8.blok 2.kat Kadın doğum	1
68	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88685	8.blok zemin kat Üroloji-NRŞ pol.	1
69	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88686	8.blok bodrum kat Romatoloji-göğüs cerrahi-geriatri pol.	1
70	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88660	9-10.blok bodrum kat taşıma	1
71	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88659	9-10.blok zemin kat Nükleer tıp	1
72	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88663	11.BLOK 3.KAT Kardioloji-Kbb pol.	1
73	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88665	11.BLOK 2.KAT Dermatoloji-Çocuk Cerrahi	1
74	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88674	11.blok 1.kat Göz pol.	1
75	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88677	11.blok zemin kat Çocuk psikiyatrisi-Erşkin psi.	1
76	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88679	11.blok bodrum kat Ortopedi pol.	1
77	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88682	11.blok -2. Kat Ambar depo	1
78	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1233.N	Ayn No: 88684	Taş kırma karşısı koridor	1
79	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1234.N	Ayn No: 88687	5.bina gündüz tedavi kemoterapi	1
80	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88688	Getat	1
81	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88689	Aile hekimliği	1
82	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88690	İş sağlığı	1
83	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1235.N	Ayn No: 88691	Eski onkoloji binası m.kayhan	1
84	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88692	Mekanik atelye girişi	1
85	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88693	Atık merkezi	1
86	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88694	Trafo A Giriş	1
87	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88697	Trafo B Giriş	1
88	Yangın algılama ve ikaz sistemi	Mavili ML-1231.N	Ayn No: 88696	Trafo C Giriş	1

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDURME SİSTEMLERİ PARÇA HARIÇ BAKIM ANLAŞMASI 2023

Mesut DİBEK

EK - 3

FİRMA TEKNİK PERSONEL VE ALTYAPI LİSTESİ

Sıra No	Adı Soyadı-Unvanı	Telefon Numarası	Cep Telefon Numarası	Sorumlu Olduğu İş/Sistem	Sürekli Bulunacağı Yer - Firma
01					
02					

(Gerektiğinde satır ekleyiniz.)

1. Firma tarafından görevlendirilen teknik personelin üretici Firma onaylı teknik servis eğitim ve yeterlik sertifikası İdare'ye yazılı belge olarak sunulacaktır.
2. Bu listelerdeki değişiklikler bir hafta içinde İdare ' ye bildirilecektir.

EK - 4

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR-SONDURME SİSTEMLERİ PARÇA HARİÇ BAKIM ANLAŞMASI 2023



Mesut DiBEK

TAMİR SONRASI TEKRAR KULLANILABİLİR YEDEK PARÇA LİSTESİ

Sıra No	İlgili Sistem-Cihaz	Yedek Parça Adı	Yedek Parça Kodu ve Seri No	Adet	İndirimli Fiyatı	Garanti Süresi

(Gerektiğinde satır ekleyiniz.)



Mesut DİBEK

DEU BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ MINIMUM ZORUNLU YEDEK PARÇA

Sıra No	İlgili Sistem-Cihaz	Kullanılabilecek Yedek Parça Adı	Yedek Parça Kodu ve Seri No	Adet	Fiyatı	Garanti Süresi
(Gerektiğinde satır ekleyiniz.)						

- Yedek parça ve malzeme listesi Üretici Firma onaylı olarak İdare' ye verilecektir. Yedek parça garanti süresi bir yıldan az olamaz. Kodu değişen ya da üretimden kaldırılan yedek parça ve malzemeler bir hafta içerisinde İdareye bildirilecektir.
- Tamir sonrası tekrar kullanılabilir yedek parçalar için ayrıca Üretici Firma onaylı fiyat verilecektir, bu yedek parçalar Firma ' ya ait olacaktır.

Üretici Firma Onayı

SARF MALZEME LİSTESİ

Sıra No	İlgili Sistem-Cihaz	Sarf Malzeme Adı	Toplam sayı	Fiyatı

EK-7



T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BÜYÜK ARIZA TALEP FORMU

...../...../200...

CİHAZIN ADI	
DEMİRBAŞ NO	
MARKASI	
MODELİ	
SERİ NO	
DURUMU	
AİT OLDUĞU YER	
ARIZA NO	
TALEP NEDENİ	
EK BELGELER	

TALEP EDEN
Firma Yetkilisi

ONAY
Teknik Hizmetler Müdürü

ONAY
Başhekimlik