DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20266357

İLAN

13/10/2026 00:00:00

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ, SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **20/10/2026 TARİHİ, SAAT** **10:00**' E KADAR TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ΕΛΔΕΝ GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	MAL / HİZMET	MİKTAR		İSTEK NEDENİ
1	ON IZOLASYONLU CELIK BORU TAMIRI	2,00	ADET	çocuk psikiyatri pol bekleme salonu tavandan su damlıyor / hoca endoskop odası tavan akıyo

Marka/Model /Seri No : . / .

Arıza No : 500104 / 500419

TEKLİF NO 20266357

ÖDEME SÜRESİ **90**

NOT : ON IZOLASYONLU CELIK BORU TAMIRI

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0371.001	ON IZOLASYONLU CELIK BORU TAMIRI	**ADET**	**2**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(14250) ON IZOLASYONLU CELIK BORU TAMIRI

Açıklama :ON IZOLASYONLU CELIK BORU TAMIRI

1. **İdarenin istekte belirttiği birime ait, ısıtma-soğutma fancoil hattı ana boru kaynak yapılması işini kapsamaktadır.**
2. **Hat üzerindeki boru tesisatının idarenin gösterdiği kısımların yenilenerek kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru çapı, boru ve montaj malzemesi kullanılacaktır.**
3. **Isınma ve soğuma tesiri ile uzama ve kısaltmaların bir hasara sebep olmaması için gerekli tertibat alınacak, bu anlamda gerekli yerlerde boruların uzamasına müsaade edecek L;Z ve U parçaları konacak borular maksada uygun kılıflar (izolasyon) içerisinden geçirilecektir.**
4. **İzolasyon temiz, düzgün ve birleşme yerleri sıkı ve düzgün olacaktır**
5. **Kullanılan malzeme ve imalatın uygunluğu, ilgili Türk standartları ve /veya uygulamaya standartlarında verilmiş kriterlere göre değerlendirilecektir.**
6. **Gerekli tüm işgüvenliği ve gerekli önlemler yüklenici tarafından alınacaktır.**
7. **Firma teklif vermeden önce yeri görecek ve iş hakkında bilgi alacaktır.**

A.Ş