DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20267153 **İLAN** **16/11/2026 00:00:00**

HASTANEMİZ AŞAĞIDA BELİRTİLEN CİHAZ / ALET / MALZEMENİN BAKIM ONARIM HİZMETİ, **TEKLİF ALMA SURETİYLE** SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN **20/11/2026 TARİHİ, SAAT** **17:00** ' E KADAR EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) ΕΛΔΕΝ GETİRMELERİ VEYA İLGİLİ PERSONELİN E-POSTA ADRESİNE BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

BEDİHA ÖZARSLAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

	MAL / HİZMET	MİKTAR		İSTEK NEDENİ
1	KLIMA TAMIRI	1,00	ADET	3.blok ups odası klima soğutmuyor.Acil

Marka/Model /Seri No : SICIL NO: 150001984
REFERANS NO: RF15001984
DEMIRBAŞ ADI: SALON TIPI KLIMA(AYAKLI KLIMA) - 48.000 BTU (MARKA:MDV / MODEL:MDVDIF48DN1)
MARKA-MODEL: MDV MDVDIF48DN1
SERI NO: D2000700708154241600
Ayn No: 49874Ozel Dno:
TKKY NOTU:
ZİMMET: AHMET LEVENT YAZICI - 07/10/2019
BULUNDUĞU YER: 3.BLOK UPS ODASI
TEDARİKÇİ ADI: CEREN PLASTIK SAN VE TIC. LTD.STI.
ALIM FIYATI: 7965
GARANTİ: H - (08/12/2015 - 08/12/2018)
FATURA: -
KESİN KABUL NO: 2015 - 12972
GARANTÖR ADI:.

Arıza No : 498167

TEKLİF NO 20267153

ÖDEME SÜRESİ **90**

NOT : KLIMA TAMIRI

MÜRACAT : CEREN KURT

E_MAIL ceren.kurt@deu.edu.tr

TEL : 4122412

NOT :Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

FORM NO: MYS_0023

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

542.0144.001	KLIMA TAMIRI	**ADET**	**1**

1. GENEL ÖZELLİKLER

2. DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(13994) KLIMA TAMIRI

Açıklama :KLIMA TAMIRI

1. **Hastanemizde bulunan klimanın tamir, bakım ve onarım işini kapsamaktadır.**
2. **Firma tarafından arıza tespiti cihazın bulunduğu mahalde yapacaktır.**
3. **Klima ile ilgili arızalı parçaların tamir, bakım (iç-dış ünite serpantin ve filtre kimyasal ile temizliği) ve onarım işi yapılacaktır. Arızalı parçaların tedariki ve yenisiyle değişimi iş kapsamında firma tarafından yapılacak ve ek ücret talep edilmeyecektir.**
4. **İstekli firma; arıza tespiti yaparken cihazın kullanıcı personeli veya İlgili birimin görevlendireceği personel gözetiminde bu işlemi gerçekleştirebilecektir.**
5. **İstekli firma; İnceleme işleminden sonra cihazın tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için detaylı arıza tespiti yapmalı ve onarımında yapılacak işlemler ayrıntılı şekilde teklifle beraber teknik rapor olarak ibraz etmelidir.**
6. **Tespit edilen arızalar giderilecek, cihazın tüm fonksiyonları eksiksiz çalışır durumda teslim edilecektir. Yapılan işlemlerden ek bir ücret talep edilmeyecektir.**
7. **İhtiyaç duyulan onarım sonrasında, cihazın işlevsel ve fiziksel olarak %100 çalışmasını sağlamalı, yapılacak kısmi onarım kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
8. **Teklif edilen onarım hizmeti onaydan itibaren idare tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlanacaktır. Cihazın onarımı için yurtdışından parça gerekmesi durumunda bu süre hastane idaresinin onayı ve belgelendirilmek koşuluyla uzatılabilir.**
9. **Yüklenici firma, tamiri gerçekleştirilen cihaz için tamir ve tamir aşamasındaki işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garanti taahhütnamesi vereceklerdir.**
10. **Cihazın onarımı sonrası yapılan işlemlerin yer aldığı teknik servis formu veya teknik bilgilendirme formu kabul sırasında teslim edilecektir.**
11. **İşlemi sırasında iş güvenliği önlemi ve iş sırasındaki tüm oluşacak tüm hasarlar firmaya aittir.**
12. **İşlem sırasında yapılacak demontaj ve montajı yüklenici firma tarafından iş kapsamında yapılacaktır.**
13. **İşlem süresince gerekli tüm ekipmanlar (alet, ekipman, cihaz vb.), firma tarafından temin edilecek ve bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.**

A.Ş